




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2021 - 60734
Ref. TIKOL/LANIE
Dato: 17.01.2022

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Marius Pedersen- Division Special affald
Virksomhedens adresse	Baggeskærvej 15, 7400 Herning
CVR nummer	49979517
Virksomhedstype	5.1d Bortskaf/nyttig farligt >10t/dg-rekon(5.1/5.2)
Tidspunkt for tilsynet	02.12.2021
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	12.11.2021
Deltagere fra virksomheden	Regionchef Kim Lund Jensen Miljø- og sikkerhedschef Nicolai Boss Nielsen Afbud fra driftschef Thomas Gulddammer
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Laila Nielsen og Tina Klarskov Olesen
Tilsynet omfattede	Miljøstyrelsen havde varslet tilsyn på virksomheden, men måtte udskyde det fysiske tilsyn pga. snevejr. I stedet blev der afholdt Skype-møde med gennemgang af vilkår i gældende godkendelser. Der er aftalt fysisk tilsyn den 25. januar 2022.
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn. Nærværende tilsyn har ikke givet anledning til håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har i gældende miljøgodkendelser ingen vilkår om indberetning af egenkontrol.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf, da tilsynet foregik online.

Liste over gældende afgørelser:

1. Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingsstanke samt nye affaldsfraktioner, 7. april 2015, Herning Kommune
2. Tillæg til miljøgodkendelse, godkendelse af forbehandlingsanlæg for lyskilder, 14. juli 2015, Herning Kommune
3. Tillæg til miljøgodkendelse, godkendelse af anlæg for perforering af spraydåser og andre emballager, 19. juni 2017, Herning Kommune

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Marius Pedersen A/S blev grundlagt i 1925 og afdelingen i Herning startede i 1989. Herning-afdelingen startede på en anden adresse og modtog i starten primært farligt affald fra autobranchen. Senere er farligt affald fra andre industriområder kommet til. Der modtages nu en del affald fra kommunale genbrugspladser. Herning-afdelingen rykkede til nuværende adresse i 2007 og har pt. 20 ansatte.

Marius Pedersen A/S har under Division Special Affald (DSA) flere pladser, der modtager farligt affald, herunder en plads i Greve, en "satelit" i Rødby og en ny plads i Ringsted. Det er kun i Herning, der sker neddeling af metal (oliefiltre). Derfor er det kun denne plads, der har Miljøstyrelsen (MST) som tilsynsmyndighed. De øvrige pladser har kommunen som tilsynsmyndighed. Der neddeles ca. 100 tons oliefiltre pr. år i Herning. Mængden er for nedadgående, da der kommer flere elbiler og dermed færre benzin- og dieslbiler med oliefiltre.

Myndighedskompetencen for pladsen i Herning er overdraget fra kommunen til MST den 12. november i år. MST gjorde opmærksom på, at de nedgravede tanke er godkendt jf. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at Herning Kommune forsat er myndighed for den del. Kommunen skal også fortsat anvise affaldsmodtagere og håndtere spildevand / tilslutningstilladelse.

Den 9. marts 2020 var der brand i perforeringsanlægget til spraydåser. Efterfølgende er hændelsen evalueret af virksomheden, Beredskabet og kommunen. Det har ført til en del forbedringer på virksomheden. Der er bl.a. nedgravet et forsinkelsesbassin til regnvand på den sydlige del af grunden (grønt areal ud mod skel). Skulle der ske spild eller brand, hvor vand ledes til regnvandssystemet, kan der lukkes af, så vandet opstaves internt på virksomheden. Der er desuden lavet bedre udsugning fra det nye perforeringsanlæg, som er placeret i hal 5. Branden opstod, fordi der lå tung gas langs gulvet, som blev antændt af en gnist fra en truck. Virksomheden har ABA-anlæg (automatisk brandalarmerings-system med røgsensorer). Renoveringen blev afsluttet i august 2021.

Renovering af udendørsarealerne er ligeledes afsluttet. Der er etableret 2.600 m² SF-stenbelægning på den sydlige del af ejendommen.

MST oplyste, at ifm. den igangværende revurdering indføres vilkår om miljøledelse jf. BAT 1 i BREF om affaldsbehandling. Marius Pedersen A/S er certificeret i henhold til ISO 14001. Der er kun eksternt audit på pladsen i Herning én gang i løbet af tre år.

Indretning og drift

Marius Pedersen A/S ønsker at opbevare litiumbatterier udendørs i to 20" containere. Opbevaringen ønskes placeret udendørs, på det nordøstlige hjørne af pladsen, af hensyn til brandfare. Batterierne er pakket jf. ADR-regler. Der etableres termisk overvågning, hvorved varmeudvikling i batterioplaget kan opdages før der udvikles brand. Jf. gældende godkendelse (Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke samt nye affaldsfraktioner, 7. april 2015) har virksomheden lov til at modtage batterier og akkumulatører henhørende under 16 06 01, 16 06 02 og 16 06 03. Litiumbatterier hører dog under kasseret elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), som virksomheden også har godkendelse til. Jf. vilkår 10, 11 og 12 i ovennævnte godkendelse skal batterierne opbevares for sig selv, i egnet emballage og afmærket.

Marius Pedersen A/S ønsker ligeledes at have en 8" container til fyrværkeriaffald stående i det sydvestlige hjørne af pladsen. Virksomheden har godkendelse til dette (Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingstanke samt nye affaldsfraktioner, 7. april 2015) og er i kontakt med Beredskabet.

I forbindelse med ovenstående udendørs oplag blev vilkåret om påkørselssikring, i ovennævnte godkendelse, drøftet. MST er enige med virksomheden i, at påkørselssikring ikke er relevant i relation til oplag af ikke-flydende affald. MST vil være opmærksom på dette i revurderingen. Containerne til udendørs oplag skal dog været tætte og med mulighed for opsamling i bunden.

Forsøgsprojektet med inddampningsanlæg til spildevand fra 2007/2008 blev nedlukket i 2016 og er fjernet fra ejendommen.

Luftforurening

I tillægsgodkendelsen fra 2017, vedr. perforering af spraydåser, er der vilkår om emissionsmåling, OML-beregning og bestemmelse af afkasthøjde. Ved mødet var der tvivl om hvorvidt målingerne er blevet udført. Virksomheden følger op på dette og sender status/dokumentation til MST.

I tillægsgodkendelsen fra 2015, vedr. knusning af lyskilder, er der vilkår om differensterikmåler. Virksomheden følger op på dette og sender status/dokumentation til MST.

Vilkår vedr. afkast fra inddampningsanlæg tages ud af den kommende revurdering, da anlægget er solgt og spildevandet ikke inddampes.

Lugt

Der har ikke været lugtklager over virksomheden.

Støj

Der har ikke været støjklager over virksomheden.

Spildevand

I forbindelsen med opførelse af hal 4 og 5, som støder op til hal 1, er der lavet fald på gulvet, så evt. spild/vand ledes til hal 1. Der kan opstives 80 m³ i hal 1. Gulvafløbet (ACU-dræn) er forbundet med de nedgravede spildevandstanke. Der kan p.t. ikke lukkes af mellem afløbet og tankene. De nedgravede spildevandstanke er forsynet med overfyldningsalarm og der er nødstrøm på anlægget.

I forbindelse med igangværende revurdering af virksomhedens godkendelse skal Herning Kommune revurdere virksomhedens tilslutningstilladelse.

Tankgårdene er forsynet med pumpeump, hvorfra regnvand manuelt pumpes til regnvandssystemet via sandfang og olieudskiller ved ”vaskepladsen”.

Affald

I forbindelse med den igangværende revurdering vil MST stille vilkår om årsindberetning med opgørelse over de håndterede affaldsmængder/-fraktioner. MST vil ligeledes stille vilkår om sikkerhedsstillelse jf. nedenstående og anmoder derfor om at virksomheden fremsender månedsopgørelser for 2021 over fraktioner/mængder af modtaget og fraført affald samt max oplag af hver fraktion.

Jf. MBL § 39 a, skal visse listevirksomheder stille sikkerhed over for godkendelsesmyndigheden. Dette gælder for virksomheder, der

1. udvinder metaller af kabler,
2. foretager skylning eller rengøring af tromler til opbevaring af kemikalier eller kemikalieaffald,
3. driver ophugningsanlæg, herunder bilophugning,
4. udtager hårde mekaniske genstande el.lign. af f.eks. apparater, maskiner, motorer mv. med henblik på videresalg eller
5. foretager mekanisk fragmentering af metalaffald.

Sikkerhedsstillelsen skal dække tilsynsmyndighedens udgifter til transport og destruktion eller anden håndtering af affaldet ved en selvhjælpshandling, jf. MBL § 69 og § 70.

Sikkerhedsstillelsen vedrører tilsynsmyndighedens udgifter ift. ophobet affald, herunder ubehandlede affaldsprodukter.

Marius Pedersen A/S bedes prissætte de faktorer, som vedr. punkt 2 og 5 og derfor skal indgå i sikkerhedsstillelsen. I kan evt. læse mere her:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/opslag/512-saerlige-problemstillinger/5125-sikkerhedsstillelse/>

Jord og grundvand

Sandfang og olieudskillere tømmes af egen slamsuger 4 gange om året. Dokumentation gemmes elektronisk og kan evt. fremvises ved tilsyn.

Der er lagt 2600 m² ny belægning (SF-sten). Det svarer til halvdelen af det samlede areal. MST gør opmærksom på, at SF-sten ikke er regnet som tæt belægning og at der kun må opbevares fast affald i tætte, lukkede containere udendørs, jf. vilkår 43 i Revurdering af miljøgodkendelse og tilladelse til nedgravede opsamlingsstanke samt nye affaldsfraktioner, 7. april 2015. Giftigt affald og WEEE må dog ikke opbevares udendørs. Containerne kan stilles alle steder på befæstet areal. Der står i gennemsnit 6 containere og maksimalt 12.

Udendørs tankgård kontrolleres dagligt og tømmes manuelt for regnvand. Der står max 5 cm vand inden tømning.

Indberetning/rapportering

Der foretages kontrol af diverse alarmsystemer samt af utætheder i gulve, belægninger og tankgård. Dokumentation forefindes på virksomheden, men der er ikke vilkår om indberetning.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Aftaler:

I tillægsgodkendelse vedr. perforering af spraydåser er der vilkår om emissionsmåling, OML-beregning og bestemmelse af afkashøjde. Marius Pedersen A/S sender en status.

I tillægsgodkendelse vedr. knusning af lyskilder er der vilkår om differenstrykmåler. Virksomheden sender ligeledes status på dette.

Virksomheden sender månedsopgørelser for 2021 over fraktioner/mængder af modtaget og fraført affald samt max oplag af hver fraktion. Virksomheden bedes prissætte de fraktioner, som skal indgå i sikkerhedsstillelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.