

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Vestergårdvej 2A, 6900 Skjern
CVR:	44834936
Type:	H §16a, IE Sohold
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 17-08-2026
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllekøling: **Vilkår om 10,38% ammoniakreduktion er ikke overholdt.**
 - Med den oplyste køleeffekt på 21,5 kW, køles der med 11,44 W/m² gyllekumme. (Vilkår i miljøgodkendelse = 17,3 W/m²)
 - Der er siden sidste timeaflysning (30-12-2025) opnået 5.599 driftstimer pr år. (vilkår i miljøgodkendelse: 4.800 timer/år ved 17,3 w/m²)
 - **Ud fra oplyste køleeffekt og driftstimer giver det en ammoniakreduktion på gns. 8, 57%.**
 - **Anlægget skal kører minimum 6800 timer/år for at opnå vilkåret i miljøgodkendelsen ud fra den oplyste køleeffekt.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse(r):

- **Gyllekølingsanlægget skal driftes, så der opnås en ammoniakreduktion på 10,38 %.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 21-04-2025, vilkår nr. 11-12.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Prisen pr. time for miljøtilsyn reguleres årligt og er i 2026 på 698 kr./time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
17-08-2026	Indskærpelse, Miljø	Gyllekølingsanlægget skal driftes, så der opnås en ammoniakreduktion på 10,38 %.

Tilsynskommentarer	
Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	21-04-2025
Sidste tilladelse	05-12-2014
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§16a miljøgodkendelse fra 2024. Samdrift mellem Vestergårdvej 2A og 5.
Miljøteknologi - gyllekøl	Vilkår i miljøgodkendelse 2024: I farestald fra 2006 og drægtighedsstald fra 2006 skal der opretholdes gyllekøling på i alt 1.880 m2 arealer med gyllekummer med en køleeffekt på mindst 17,3 W/m2 og en reduktion i ammoniakemissionen på 10,38 procent. Den eksisterende varmepumpe skal køre i 4.800 timer. Varmepumpen skal levere en køleeffekt på mindst 32,5 KW Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. Prioriteret tilsyn 2026: Oplyst ved tidligere tilsyn: Anlæggets størrelse: 32 kW varmeeffekt hvoraf 21,5 KW køleydelse/-effekt. Driftstid timetæller 30-12-2025: 1507 timer Driftstid timetæller 17-08-2026: 5035 timer. Årlig antal driftstimer: 5.599 timer Vurdering: Med den oplyste køleeffekt på 21,5 kW, giver det en køleeffekt på 11,4 W/m2. Der er siden sidste timetalsaflæsning (30-12-2025) opnået 5.599 driftstimer pr. år. Ud fra køleeffekt og driftstid giver det en reduktion i ammoniakemission på gns. 8,57 %. Vilkåret om ammoniakreduktion på 10,38 % er derfor ikke overholdt. Anlægget skal driftes, så der opnås en tilstrækkelig køleeffekt/ammoniakreduktion. Ud fra overstående oplysninger om anlæggets køleeffekt vil en driftstid på ca. 6.800 timer give den ønskede reduktion på 10,4 %.

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m²)
1	Eksisterende farestald	994
2	Farestald (2006)	1.137
3	Eksisterende løbestald	1.029
4	Drægtighedsstald (2006)	2.032
8	Drægtighedsstald (polte) nr. 5	154
9	Klimacontainer	30

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	Ifølge CHR-register 09-07-2026: 1.310 søer, gylte og orner + 150 smågrise. Vestergårdvej 5: Anvendes til polte. Staldanlæg på Vestergårdvej 5 er miljøgodkendt sammen med Vestergårdvej 2A.

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	02-01-2008	02-10-2018	10	780	4.000	Teltdug	Beholder kontrolleret med ingen bemærkninger.
Gyllekanaler	01-01-2001			0	300		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800			0	42		2 stk fortanke
Gyllebeholder	01-10-2018		10	804	4.000	Teltdug	

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 16,91

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.):

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m³/år	Flyd m³/år
Afgive til opbevaring	Præstevejen 17		2.000
Afgive til opbevaring	Vestergårdvej 5		

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	18-08-2026
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	2,20
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,60

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen
Emma Mikkelsen
Miljøsagsbehandler

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.