



Novo Nordisk Hillerød  
Brennum Park 25A  
3400 Hillerød

Virksomheder  
J.nr. MST-1270-01604  
Ref. gukha/majli  
Den 5. marts 2015

### **Afgørelse om ikke godkendelsespligt for etablering af køleunit.**

Miljøstyrelsen Virksomheder har den 19. februar 2015 modtaget ansøgning fra Novo Nordisk Hillerød om opstilling af udendørs køleunit ved fabrik 24K.

### **Afgørelse**

Miljøstyrelsen Virksomheder vurderer, at etableringen af køleuniten ikke giver anledning til øget forurening eller til ændrede vilkår. Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 33, stk. 1 er derfor ikke nødvendig.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.


### **Oplysninger i sagen**

Novo Nordisk A/S søger om Miljøstyrelsens accept til at opstille et køleanlæg til proceskøling. Anlægget forventes taget i drift i uge 20 - 2015.

### **Kølebehov**

I bygning 24K vil Novo Nordisk A/S installere en kølefacilitet, der på sigt skal erstatte den midlertidige køle-container, der er placeret på en rampe ud for 24K's lager. Kølefaciliteten bliver indrettet i eksisterende QC stikprøvelager, der er en tilbygning til pluklageret, bygning 24K2, og skal bruges til opbevaring af insulin og insulinpenne ved 2-8 °C.

Udendørs køleunit placeres udenpå bygning 24K på sydsiden af bygningen. Se nedenstående tegning for placering.



### **Køleanlæg**

Køleanlægget har følgende data:

- Kølekapacitet: 4,3 kW (2-8 °C)
- Kølemiddel: R134A
- Fyldning: 5-6 kg
- Lydtryk 1 meter fra unit: 69 dB(A)

<sup>1</sup> Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse.

Det valgte kølemiddel er en HFC-gas, der har et global warming potentiel (GWP100) på 1430, hvilket er relativt lavt i forhold til andre HFC-gasser. Fyldningen er under 10 kg, og dermed i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 552, 2002, om regulering af visse industrielle drivhusgasser.

#### **Støj**

På baggrund af de støjdata der foreligger for køleanlægget, har Novo Nordisk A/S fået foretaget en støjberegning. Denne viser, at det nye køleanlæg er meget støjsvagt. 38 dB(A) i 10 m afstand svarer til et lydeffektniveau på 69 dB(A). Det vil bidrage med mindre end 1 dB i alle referencepunkter og vil efter Novo Nordisk A/S ikke give anledning til problemer i forhold til ekstern støj.

På den baggrund vurderer virksomheden, at ændringen - opstilling af et nyt køleanlæg - ikke vil påvirke det omgivende miljø væsentligt.

#### **Miljøstyrelsens vurdering**

Miljøstyrelsen vurderer, at støjen er eneste relevante påvirkning af det eksterne miljø i den ansøgte ændring. Støjen fra køleuniten er, i forhold til de nuværende referencepunkter, skærmet af bygninger, og vil efter Miljøstyrelsens vurdering ikke få indflydelse på overholdelsen af gældende støjvilkår i miljøgodkendelsen fra 17. august 2012. Det er vilkår F1. Støjkilden vil indgå i den årlige rapportering af overholdelse af vilkår F1 efter vilkår F2.

#### **Klagevejledning og offentliggørelse**

Afgørelsen kan ses på [www.mst.dk](http://www.mst.dk).

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet:

- ansøgeren
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Sundhedsstyrelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.nmkn.dk](http://www.nmkn.dk). Klageportalen ligger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 500. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Natur- og Miljøklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Natur- og Miljøklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 2. april 2015.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside (<http://nmkn.dk/klage/>).

*Betingelser, mens en klage behandles*

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen, mens Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette dog ingen begrænsning i Natur- og Miljøklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen til domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen.

Med venlig hilsen

Gudmund Kjær Hansen  
7254 4345  
gukha@mst.dk

Kopi til:

Hillerød Kommune  
Embedslægeinstitutionen  
Danmarks Naturfredningsforening  
Friluftsrådet  
Dansk Ornitologisk Forening