



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelse til opstilling af en 30 m³ og en 70 m³ dobbeltvægget overjordisk olietank

For:
Danish Crown A/S - Ringsted



MILJØGODKENDELSE til opstilling af en 30 m³ og en 70 m³ dobbeltvægget, overjordisk olietank

For:

Danish Crown A/S - Ringsted

Adresse: Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Matrikel nr.: 31 cq m.fl. Ringsted Markjorder og 40u Ringsted Markjorder og 1u Balstrup Jorder
CVR-nummer: 26121264
P-nummer: 1016497149
Listepunkt nummer: Listepunkt 6.4.a.: Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag
J. nummer: 2022-54791

Godkendelsen omfatter:

Opstilling af en 30 m³ og en 70 m³ dobbeltvægget overjordisk olietank, med tilhørende synlige rørføringer

Dato: 13.09.2022

Godkendt: Aase Mikkelsen

Annonceres den 16.09.2022

Klagefristen udløber den 13.10.2022

Søgsmålsfristen udløber den 16.03.2023



Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	2
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	2
A	Generelle forhold	2
B	Indretning og drift	2
3.	Vurdering og bemærkninger	4
3.1	Begrundelse for afgørelse	4
3.2	Vurdering	4
A	Generelle forhold	5
B	Indretning og drift	5
C	Luftforurening	6
D	Spildevand, overfladevand m.v.	6
E	Støj	7
F	Jord og grundvand	7
G	Bedst tilgængelige teknik	7
3.3	Udtalelser/høringssvar	8
4.	Forholdet til loven	9
4.1	Lovgrundlag	9
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	10
4.3	Tilsyn med virksomheden	10
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	10
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	12

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Lovgrundlag – Referenceliste
- Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport
- Bilag D. Kortbilag over drikkevandsinteresser 1:45000
- Bilag E. Oversigtskort 1:25000

1. Indledning

Danish Crown A/S - Ringsted er et bestående svineslagteri beliggende i Ringsted, som er en del af Danish Crown koncernen. Virksomheden er omfattet af Godkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1, listepunkt 6.4.a.: Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag.

Virksomheden har tilladelse til en slagtekapacitet på 3,8 millioner svin årligt, og der slagtes både i dag- og nattimerne.

Med denne godkendelse får Danish Crown A/S - Ringsted lov til at opstille en hhv. 70 m³ (tank nr. 1) vest for kedelbygningen og en 30 m³ (tank nr. 2) olietank til svi-deovne, øst for slagtegang.

Selve anvendelsen af gasolie som brændsel er indeholdt i den eksisterende miljøgodkendelse af 03.04. 2019, hvor der er fastsat emissionsgrænser for NO_x og CO ved fyring med gasolie (C3) og B-værdi for støv (C4).

Begge tanke er dobbeltvæggede og forsynet med overfyldnings- og påfyldningsalarm. Tankene placeres overjordisk på tæt belægning med overjordisk og synlig rørføring til kedler.

Alt spildevand tilgår kommunalt rensningsanlæg, mens virksomhedens tagvand og overfladevand afledes til et nærliggende vandløb via offentlig ledning.

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kan etableres og drives uden væsentlige negative konsekvenser for miljøet. Miljøgodkendelsen er et tillæg til virksomhedens revurderede miljøgodkendelse af 03. april 2019.

Basistilstandsrapport.

Der blev i forbindelse med revurdering af Danish Crown A/S' miljøgodkendelse den 03. april 2019 truffet afgørelse om, at virksomhedens samlede aktiviteter ikke var omfattet af krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet det blev vurderet, at de stoffer, virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver, ikke udgør en særlig risiko for forurening af jord- og grundvand.

Det fremtidige oplag af olie kan blive væsentligt større end de 2,5 m³ der ligger til grund for afgørelsen om ikke-BTR. Der er i ansøgningen redegjort for, at de nye olietanke etableres og anvendes på en måde, der forebygger, at der ikke kan opstå en længerevarende forurening af jord- og grundvand.

Miljøstyrelsen vurderer, at tankene med tilhørende rørføringer ikke medfører krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport. Miljøstyrelsen har d. 05.09.2022 truffet særskilt afgørelse herom.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til godkendelsen, godkender Miljøstyrelsen hermed lov til at opstille en hhv. 70 m³ stor olietank ved kedelhus og en 30 m³ olietank i gården ved svideovne, begge med overjordisk rørføring.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Godkendelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra godkendelsens dato. Godkendelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 03. april 2019.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag B.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

A Generelle forhold

- A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.
- A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

B Indretning og drift

- B1 Både tanken på tanken på 70 m³ ved kedelhuset og tanken på 30 m³ i gården til svideovne til oplag af fyringsolie/gasolie skal være dobbeltvæggede og med overvågning for lækage. Tankene og forsyningsrør fra tankene til pumpestationen, skal være overjordiske og synlige for udvendig inspektion.

- B2 Spild/dryp i forbindelse med påfyldning skal enten opsamles i tæt spildbakke eller forhindres.
- B3 Tanke og rørføringer skal være sikret mod påkørsel.
- B4 Påfyldning af tankene skal ske under konstant overvågning, og der skal lægges opsamlingsmåtte/ring hen over alle nærliggende regnvandskloaker før tankning ved tank 2.
- B5 Spild: Der skal forefindes procedure for afspærring- og opsamling ved såvel tank 1 som tank 2. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomhedens adresse, til brug for begrænsning af spildudbredelsen. Alt opsamlet spild inkl. opsugningsmateriale skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Procedurene for håndtering af spild skal være udarbejdet og implementeret senest 3 måneder efter afgørelsen er truffet.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen har den 21. juli 2022 modtaget ansøgning fra Danish Crown A/S om tilladelse til at opstille en 70 m³ og 30 m³ olietank på Danish Crown A/S, Bragesvej 18, 4100 Ringsted. Begge tanke er overjordiske og dobbeltvæggede og har overjordisk og synlig rørføring fra tank til pumpestationen, der forsyner kedlerne.

Tankene skal anvendes til gasolie. Tank 1 anvendes som brændsel til kedel mens tank nr. 2 skal anvendes til slagteriets svideovn. Selve anvendelsen af gasolie som brændsel i kedler er indeholdt i den eksisterende miljøgodkendelse af 03. april 2019, hvor der er fastsat emissionsgrænser for NO_x og CO ved fyring med gasolie samt b-værdier for støv, CO og NO_x. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt kan etableres og drives uden væsentlige negative konsekvenser for miljøet.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Danish Crown Ringsted ligger i et område, der i Ringsteds Kommuneplan 2013-2025 er udlagt til erhverv. Virksomheden er placeret i område 3 – Ringsted syd, Ramme 3E6.

Nord, syd og øst for virksomheden er der boligområder, mens virksomheden mod vest støder op til et erhvervsområde. Projektet vil ikke kunne påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter. Det nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 4,5 km fra slagteriet, og det nærmeste fuglebeskyttelsesområde er beliggende ca. 14 km fra slagteriet.

Danish Crown Ringsted er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Der findes ikke drikkevandsboringer nær de planlagte tanke. Afstanden til nærmeste boring er ikke fastlagt, men den er over Olietankbekendtgørelsens mindstekrav på 50 m. Der er boringsnære beskyttelsesområder ca. 1,5 km NV og SØ for virksomheden. Lige syd for industriområdet ligger vedtagne indvindingsoplande udenfor OSD.

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af grundvandsinteresserne i området, idet der er stillet vilkår om, at tankene skal være dobbeltvæggede med overvågning for lækage, og at både tanke og rør skal være tilgængelige for udvendig inspektion, således at risikoen, for at tanke eller rør lækker og olie siver ned i grundvandet, er minimal. Desuden er der stillet vilkår om synlig rørføring.

Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af de omkringliggende og ovenfor nævnte naturområder. Der vil ikke være luftbårne emissioner fra olietanken, der kan påvirke naturområderne, og fastsættelse af vilkår, om at tankene skal være overjordiske og dobbeltvæggede med overvågning, at de skal være tilgængelige for udvendig inspektion og med synlig rørføring og opsamling af drypspild, minimerer risikoen for, at olie siver ned i jord, grundvand og til overfladevand.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden, og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelses-bekendtgørelsens § 22, stk. 1 nr. 6. Vilkåret er fastsat for bilag 1-virksomheder og skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

B Indretning og drift

De nye olietanke er direkte omfattet af olietankbekendtgørelsens regler, som omfatter krav om etablering, indretning, drift og egenkontrol med tanken. Blandt andet fremgår det af §27, stk.3, at tanken skal opstilles på et jævnt og stabilt underlag, og at den skal være monteret med overfyldningsalarm.

Herudover kan tilsynsmyndigheden i henhold til § 51 i olietankbekendtgørelsen stille skærpede vilkår til etablering af tanke, hvis myndigheden vurderer, at etablering og anvendelse af tanke kan medføre en særlig risiko for forurening af grundvand, overfladevand, jord og undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg.

Vilkår B1

Der er stillet vilkår om at olietankene skal være dobbeltvæggede med overvågning for lækage, og at tanke og rørføringer skal være overjordiske og synlige for udvendig inspektion for at sikre, at der ikke sker utilsigtet spild til omgivelserne. Danish Crown Ringsted har i sin ansøgning oplyst, at olietankene er dobbeltvæggede og med synlig rørføring fra tank til pumpestationen, der forsyner kedel/svideovn.

Vilkår B2

Der er stillet vilkår om, at spild/dryp i forbindelse med påfyldning af tankene skal opsamles i tæt spildbakke eller forhindres. Danish Crown A/S har i sin ansøgning oplyst, at der er både overfyldningssikring og forbrugsmåler. Ved påfyldningsstudsen er der placeret et opsamlingskar, der har til formål at opfange eventuelle spild

fra tankbilens påfyldningslange. Opsamlingskar skal være forsynet med oplukkeligt låg, så den ikke vandfyldes ved regn. Låg må kun aftages under påfyldning.

Vilkår B3

Der er stillet vilkår om, at både rørføringer og tank skal være sikret mod påkørsel, for at undgå et større olieudslip til kloaksystemet.

Vilkår B4

Der er stillet vilkår om, at påfyldning af tankene skal ske under overvågning. Der er monteret påfyldningsalarm på tankene, men Miljøstyrelsen vurderer, at den bedste sikring mod overløb er, at der er en person tilstede, der kan stoppe påfyldningen, straks tanken er fuld, eller der utilsigtet sker spild ved operationen. Der er desuden stillet vilkår om, at der ved samtlige tankninger til tank 2, skal der lægges afspærringsmåtte/ring om den kloak, der går til regnvand.

Vilkår B5

Der er stillet vilkår om, at der skal udarbejdes en beredskabsplan for spild fra olietankene, således at virksomhedens medarbejdere er forberedt og klar over, hvorledes det skal håndteres helt konkret. Det omfatter afspærrings- og opsamlingsudstyr ved evt. spild.

Der er kloakdæksler (normalt lukkede) med afløb til sanitært spildevand ved tank 1, 70 m³, og der er afløb til regnvandsledning ved tank 2 på 30 m³, hvor der er olieudskiller på den offentlige ledning før Høm Lilleø. Denne vil formentlig ikke vil kunne håndtere større oliespild, derfor vilkår om tildækning ved tankning, jf. vilkår B4.

C Luftforurening

Anvendelse af gasolie som brændsel er indeholdt i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 03. april 2019, hvor der i vilkår C3 er fastsat emissionsgrænser for NO_x og CO ved fyring med gasolie samt B-værdier for NO_x, CO og støv i vilkår C4 i samme.

D Spildevand, overfladevand m.v.

Olietankene placeres på område på fabrikken, der i forvejen har tæt belægning. Overfladevand fra befæstede arealer ledes via olieudskiller til fabrikkens spildevand. Spildevand i centrale produktionsområder tilgår kommunalt rensningsanlæg, mens virksomhedens tagvand og overfladevand fra øvrige områder afledes til et nærliggende vandløb via offentlig ledning. Ved tank 1, 70 m³, er der lukkede kloakdæksler og omkringliggende sanitære spildevandsledninger. Ved tank 2, 30 m³, er der regnvandsledninger, hvorfor der er stillet vilkår B4 om afdækning af regnvandskloak ved tankning samt vilkår B5 om procedure for beredskab med afspærrings- og opsamlingsudstyr ved evt. spild. Tagvand og overfladevand afledes til

nærliggende vandløb via offentlig ledning, som har olieudskiller inden Høm Lilleå nås.

E Støj

Anvendelse af gasolie som brændsel i kedelcentralen er indeholdt i virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse af 03. april 2019. Støj i forbindelse med til- og fra-kørsel af fyringsolie er omfattet af miljøgodkendelsen fra 2019.

F Jord og grundvand

Jord og grundvand skal beskyttes mod forurening. Danish Crown Ringsted ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser. Miljøstyrelsen har derfor stillet skærpede vilkår om, at tankene skal være overjordiske, dobbeltvæggede og synlige for udvendig inspektion. Desuden skal rørføringer være synlige, og drypspild forhindres.

De påkrævede foranstaltninger er en forudsætning for, at virksomheden ikke er omfattet af basistilstandsrapport.

Virksomheden har i sin ansøgning redegjort for, at disse krav er opfyldt.

G Bedst tilgængelige teknik

I henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 25 stk. 1 skal godkendelsesmyndigheden som udgangspunkt lægge relevante BAT konklusioner, der er vedtaget og offentliggjort af EU kommissionen, til grund i forbindelse med godkendelse af bilag 1 virksomheder. Hvis ikke der forefindes sådanne BAT konklusioner, skal godkendelsesmyndigheden i stedet lægge konklusionerne om BAT i eksisterende BAT referencedokumenter til grund for afgørelsen.

Virksomheder under listepunkt 6.4.a er omfattet af Reference Dokument on Best Available Techniques in the Slaughterhouses and Animal By-products Industries, maj 2005. I dokumentet er der ikke BAT anbefalinger, der omhandler etablering og anvendelse af olietanke.

I henhold til det tværgående BREF dokument om emissioner fra oplag, 2006, betragtes det som BAT at etablere dobbelt sikring mod spild til omgivelserne. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at olietankene etableres i overensstemmelse med BAT, da de er dobbeltvæggede, forsynet med anordning til opsamling af drypspild og med synlig rørføring.

På baggrund af ovenstående er det Miljøstyrelsens vurdering, at virksomheden i forbindelse med etablering af de nye olietanke, har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Ringsted Kommune har den 30.08. 2022 i forhold til §7 stk. 3 i godkendelsesbekendtgørelsen bemærket at:

" Det fremgår ikke i detaljer hvordan der tilkøres tankene internt på området, her bør forholdene indrettes således at bakning undgås ved påfyldning mm."

Miljøstyrelsen har med vilkår om påkørselssikring i vilkår B3 taget højde for dette.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 11.08.2022.

Ringsted Kommune har desuden i sit høringssvar til udkast til miljøgodkendelsen d. 12.09.2022 gjort opmærksom på, at:

"I forhold til opsætning af de 2 tanke skal gøres opmærksom følgende: Tankene kræver byggetilladelse i forhold placering på grunden – Tilladelsen skal søges hos Ringsted Kommune via Byg og Miljø. Tankene kræver en tilladelse efter Beredskabsloven med udgangspunkt i Tekniske Forskrifter da der oplagres mere end 120 oplagsenheder. – Tilladelsen skal søges ved Midt- og Sydsjællands brand og redning."

3.3.2 Udtalelse fra virksomheden

Miljøstyrelsen har den 05.09.2022 fremsendt udkast til afgørelse i høring hos Danish Crown A/S og Ringsted Kommune. Danish Crown A/S har i sit høringssvar af 08.09.2022 gjort opmærksom på, at:

"Det fremgår af vores ansøgning, at tank nr. 2 skal anvendes til olie til slagteriets svideovne."

Dette er præciseret i denne godkendelse.

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag B.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 03.04.2019 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Listepunkt 6.4.a.: Drift af slagterier med en kapacitet til produktion af slagtekroppe, herunder slagtet fjerkræ, på mere end 50 tons/dag

Endvidere er kedlerne på anlægget godkendt som biaktivitet på virksomheden, og omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens listepunkt G 201 om Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW. Kedlerne omfattes pr. 1. januar 2025 af bekendtgørelsen for miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen traf den 05.08.2022 afgørelse om, at Danish Crown A/S - Ringsted, ikke skal udarbejde en basistilstandsrapport. Afgørelsen om basistilstandsrapport er vedlagt som bilag C og kan påklages i forbindelse med klage over denne miljøgodkendelse.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

BREF dokumenternes miljøkrav omfatter virksomhedernes udledninger og brug af ressourcer. BREF-dokumenterne er – jf. direktivet for industrielle emissioner (["direktivet for industrielle emissioner"](#)) (IED), som trådte i kraft i Danmark den 7.

januar 2013 – bindende for virksomhederne, som får indarbejdet kravene i deres miljøgodkendelse. Virksomheder har pligt til at overholde de nye krav senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionerne.

Danish Crown Ringsted er omfattet af Reference Document on Best Available Techniques in the slaughterhouses and Animal By-products Industries, maj 2005. Revision af BREF dokumentet blev påbegyndt i 2018 og er endnu ikke færdiggjort.

Herudover er virksomhedens oplag omfattet af det tværgående BREF dokument om emissioner fra større oplag fra 2006. Revision af dette BREF dokument er endnu ikke igangsat.

4.1.5 Revurdering

Revurdering påbegyndes når EU-kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-tidende, der vedrører virksomhedens hovedlistepunkt, eller senest inden 8-10 år. Revurdering påbegyndes senest i 2.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Miljøstyrelsen har ikke modtaget en ansøgning fra Danish Crown A/S - Ringsted, i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven vedr. det ansøgte projekt. Miljøstyrelsen har taget dette til efterretning

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Vilkår i følgende afgørelser gælder stadig: Revurdering af 3. april 2019.

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66, inkl. direkte udledning af spildevand.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NemID/MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Miljøstyrelsen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 13.10.2022.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen

- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevareklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Danish Crown	Digital post; csn@danishcrown.com
Ringsted Kommune	ringsted@ringsted.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Friluftsrådet	kreds@friluftstraadet.dk
Styrelsen for patientsikkerhed	stps@stps.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse

Brevdato 21-07-2022

Afsender

Modtagere

Akttitel Indsendelse nr. 1

Identifikationsnummer 5573989

Versionsnummer 1

Ansvarlig Aase Mikkelsen

Vedlagte dokumenter Aktdokument
Gældende hoveddokument for ansøgningen
To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf
Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf
Konfliktrapport for ansøgningen
Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf
Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf
Bilag_Spildevand.pdf
Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 (005) Typegodkendelse.pdf
Hoveddokument for ansøgningen
Bilag_VVM.pdf

Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)

Udskrevet 17. aug 2022



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ringsted Kommune

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

CVR / RID: CVR:26121264-RID:77834864

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6114

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-07-2022 10:46)

Projekt: Nye gasolietanke Danish Crown Ringsted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 085759, BFE numre: 1353258, 1353258, 1353258

Matrikler: Matrikel nr.: 31cq, Ejerlav: Ringsted Markjorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Claus Skodborg Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Tulipvej 1, 8940 Randers SV csn@danishcrown.com +45 89191397
Joan Knarkegaard Andersen Nielsen	Kan læse ansøgningen	jokan@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016497149 - Danish Crown A/S

Bragesvej 18
4100 Ringsted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Danish Crown, Group Sustainability & EHS
Adresse	Tulipvej 1, 8940 Randers SV
Virksomhedens navn	Danish Crown Ringsted
Adresse	Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Claus Skodborg Nielsen
Adresse	Tulipvej 1, 8940 Randers SV
Telefonnummer	+45 89191397
Mailadresse	csn@danishcrown.com
 Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)

[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)

[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)

[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)

[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

j n	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
j n	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
j n	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
j n	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
j n	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
j n	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
j n	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
j n	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
j n	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
j n	Ændring i forhold til støj?	Nej
j n	Ændring i forhold til affald?	Nej
j n	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
j n	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
j n	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
j n	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
j n	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Ja Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omfatter alene opstilling af to nye , midlertidige , gasolietanke

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Alene opstilling af to nye gasolietanke

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på energianlæggets kapacitet. Kun ved afbrydelse af gasforsyningen taget olietankene i brug

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag.

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftede bilag

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftede bilag hvor der er redegjort for BTR

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

-

Redegørelse:

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (21-07-2022)[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold


Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



Ringsted
Ny olietanke
D.19.07.2022

Køreveje til to nye olietanke Ringsted





Konfliktrapport

Ansvarlig myndighed

Miljøstyrelsen

Indsendt af

Claus Skodborg Nielsen

Tulipvej 1
8940 Randers SV

E-mail: csn@danishcrown.com

Telefon 89191397

CVR / RID CVR:26121264-RID:77834864

Indsendt: 21-07-2022 10:46

BOM-nummer: MaID-2022-6114

Miljøgodkendelse/ansøgning

Projekt: Nye gasolietanke Danish Crown Ringsted
Adresser Bragesvej 18, 4100 Ringsted
Ejendomme Ejendomsnr.: 085759, BFE numre: 1353258, 1353258, 1353258
Matrikler Ringsted Markjorder - 31cq, BFE nummer: 1353258

Konfliktsøgninger

Gruppe	Søgning	Resultat
Lokal- og kommuneplaner	Kommuneplan	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, vedtagne	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Lokalplaner, forslag	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Byzone	Konflikt fundet
Lokal- og kommuneplaner	Landzone	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Sommerhusområde	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Varmeplaner	Ingen konflikt
Lokal- og kommuneplaner	Spildevandsplaner	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Råstofområder	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Drikkevandsinteresser, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Nitratfølsomme indvindingsområder, seneste viden	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt

Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med matrikelskel	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Konflikt med bygninger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Søbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Beskyttede sten- og jorddiger	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Åbeskyttelseslinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Skovbyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Kirkebyggelinjer	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Strandbeskyttelseslinjen	Ingen konflikt
Bygge- og beskyttelseslinjer	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredede bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder	Ingen konflikt
Fredning	Fredede områder, forslag	Ingen konflikt
Fredning	Beskyttede naturtyper	Konflikt fundet
Fredning	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Fredning	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Fredning	Natur- og vildtreservater	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, 2 m	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseslinje	Ingen konflikt
Fredning	Klitfredning	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Bevaringsværdige bygninger	Ingen konflikt
Fredning	Fredede fortidsminder, beskyttelseszone	Ingen konflikt
Fredning	Fredskov	Ingen konflikt
Fredning	Fredningsdeklarationer	Ingen konflikt
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening	Konflikt fundet
Forurening	Arealer kortlagt på vidensniveau 2 (V2), jordforurening	Ingen konflikt
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 300 m	Kunne ikke bestemmes
Vand, varme og spildevand	Anden vandforsyning inden for 150 m	Kunne ikke bestemmes
Beskyttet natur	Registreret beskyttede naturtyper	Konflikt fundet
Beskyttet natur	EF-habitatområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Beskyttede vandløb	Ingen konflikt
Beskyttet natur	EF-fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000)	Ingen konflikt
Beskyttet natur	Ramsarområder (Natura 2000)	Ingen konflikt


Fundne konflikter

Kommuneplan

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m

[Produktionsvirksomhed ved Bragesvej - Ringsted Syd](#)



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærnkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

- Boligområde
- Blandet bolig og erhverv
- Erhvervsområde
- Centerområde og butikker
- Rekreativt område
- Sommerhusområde
- Område til offentlige formål
- Tekniske anlæg og trafik anlæg
- Landområde
- Andet
- Matrikel

Byzone

Gruppe: Lokal- og kommuneplaner

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m






Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

-  Sommerhusområde
-  Byzone
-  Matrikel

Beskyttede naturtyper

Gruppe: Fredning

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø
-  Matrikel

Arealer kortlagt på vidensniveau 1 (V1), jordforurening

Gruppe: Forurening

Basis for konfliktsøgning: Berørte matrikler med en buffer på 0 m



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

- Matrikel

Registreret beskyttede naturtyper

Gruppe: Beskyttet natur

Basis for konfliktsøgning: Indtegnede geometrier med en buffer på 0 m



Copyrights

Indeholder data fra Geodatastyrelsen, Skærmkort, WMS-tjeneste

Forbehold

Data stilles til rådighed, som de er, og myndigheden har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af data.

Signaturforklaring

-  Eng
-  Hede
-  Mose
-  Overdrev
-  Strandeng
-  Sø
-  Matrikel



Miljøstyrelsen

Sendt via BOM

Opstilling af to midlertidige gasolietanke på Danish Crown Ringsted

21. juli 2022

**Danish Crown A/S
Corporate HQ**

Marsvej 43
DK-8960 Randers
CVR 26 12 12 64

T +45 8919 1919
dc@danishcrown.com
danishcrown.com

Som følge af de storpolitiske forhold er den fortsatte forsyning af naturgas usikker. For at sikre en fortsat produktion i tilfælde af reduceret eller helt ophørt forsyning af naturgas er Danish Crown i gang med at forberede en mulighed for midlertidig overgang til fyring med gasolie.

Den mulige overgang til anvendelse af gasolie er af midlertidig karakter, men grundet de uafklarede politiske forhold er det desværre ikke på nuværende tidspunkt muligt nærmere at fastlægge længden af denne periode.

Et skifte fra naturgas til gasolie vil medføre en forøget CO₂-udledning, men Danish Crown fastholder dog sit ambitiøse mål om at halvere CO₂e-udledningen inden 2030 og den nuværende situation medfører, at vi har intensiveret bestræbelserne for en mere udbredt elektrificering af produktionsprocesserne for at denne vej at sænke CO₂e udledningen.

Danish Crown Ringsted har miljøgodkendelse til at anvende fyringsgasolie som brændsel. Herværende godkendelsesansøgning omfatter derfor alene opstilling af to overjordiske, typegodkendte, olietanke. Fabrikken har allerede en ældre olietank på ca. 300 m³, men efter en inspektion af denne tank, der ikke har været anvendt i en del år, er det besluttet at kassere denne.

Ansøgningens omfang:

Der planlægges opstillet en 70 m³ tank ved kedelhuset og en 30 m³ tank i gården nær svideovnene – se medsendte tegningsbilag.

Beskrivelse af tankene:

Tank nr. 1:

70 m³ overjordiske tank for olie til kedler opstilles på arealet lige vest for kedelbygningen. Herfra føres olien i nye – ligeledes overjordiske – rør til kedlerne. Arealet er hævet over de omliggende kørearealer og der er desuden hegn mellem personale p-plads og tankarealet, så der forefindes en effektiv påkørsels-sikring.



Tanken er dobbeltvægget og forsynet med skueglas i yderkarret til visuel inspektion for tæthed, påfyldningsalarm, overfyldningssikring og forbrugsmålere. Ved påfyldningsstudsens er der placeret et opsamlingskar, der har til formål at opfange eventuelle spild fra tankbilens påfyldningsslange. Opsamlingskarret er forsynet med oplukkeligt låg, så den ikke vandfyldes ved regn. Låget aftages kun under påfyldning

Tanken er typegodkendt til udendørs opstilling. Tankattest kan eftersendes når tanken leveres

Tank nr. 2:

30 m³ overjordiske tank for olie til svideovne opstilles på arealet lige øst for sort slagtegang. Herfra føres olien i nye - ligeledes overjordiske - rør til svideovnene. Tanken er mod vest og syd godt beskyttet mod påkørsel af hhv. slagtegangsbygning og akkumuleringstank for varmt vand. Mod nord og øst skabes påkørselssikring ved nedstøbning af solide pullerter.

Tanken er dobbeltvægget og forsynet med skueglas i yderkarret til visuel inspektion for tæthed, påfyldningsalarm, overfyldningssikring og forbrugsmålere. Ved påfyldningsstudsens er der placeret et opsamlingskar, der har til formål at opfange eventuelle spild fra tankbilens påfyldningsslange. Opsamlingskarret er forsynet med oplukkeligt låg, så den ikke vandfyldes ved regn. Låget aftages kun under påfyldning

Tanken er typegodkendt til udendørs opstilling - se medsendte tankattest.

Begge tanke anmeldes til Ringsted Kommune.

Jordforurening og Basistilstandsrapport (BTR):

Den valgte tankløsning sikrer en meget høj grad af beskyttelse mod jordforurening, idet spild af olie forebygges ved følgende barrierer:

- Tankenes udførelse som dobbeltvægget
- Tankenes ind- og udvendige korrosionsbeskyttelse
- Skueglas i yderkarret til visuel kontrol af lækage fra inderkarret
- Tankenes påfyldningsalarm (overfyldningsalarm)
- Tankenes overfyldningssikring
- Opsamlingskar under påfyldningsstudsens
- Effektiv påkørselssikring
- Tankene er under hegn, så tyveriforsøg (der kan medføre spild) forebygges
- Der etableres kameraovervågning af olietankene
- Der udføres forbrugs- og beholdningskontrol samt inspektion af skueglasset i yderkarret

Miljøstyrelsen har den 3. april 2019 truffet afgørelse om, at Danish Crown Ringsted ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af BTR. Denne afgørelse er truffet på basis af Danish Crowns oplag, sikring og håndtering af en lang række stoffer, herunder også dieselolie, der har de samme egenskaber som fyringsolie (de to olietyper er i praksis næsten identiske og adskiller sig især på størrelsen af statsafgift).

Det fremtidige oplag af olie kan blive væsentligt større end de 2,5 m³ der ligger til grund for afgørelsen om ikke-BTR, men de omfattende barrierer mod jordforurening nævnt ovenfor gør, at Danish Crown vurderer at der fortsat ikke er behov for udarbejdelse af BTR.



Øvrige miljøforhold:

En eventuel overgang til midlertidig anvendelse af olie som brændsel vil medføre en beskedent forøgelse i lastvognstrafikken til og fra slagteriet.

Det er beregnet at der vil være én olieleverance til tank nr. 1 hver anden produktionsdag og én leverance til tank nr. 2 hver 8. produktionsdag. Leverancerne vil ske i dagperioden.

Tankbilernes køreveje fremgår af medsendte bilag.

Det er vores vurdering, at dette ikke vil medføre en betydende forøgelse af støjudsendelsen fra slagteriet.

Der findes ikke drikkevandsboringer nær de planlagte tanke. Afstanden til nærmeste boring er ikke fastlagt, men den er langt over Olietankbekendtgørelsens mindstekrav på 50 m.

Med venlig hilsen

Claus Skodborg Nielsen
Manager Sustainability EHS

Hamag A/S
Jyllandsgade 4
6230 Rødekro

Thyholm Olieservice A/S
Suurkjærvej 6, 7790 Thyholm
Tlf. +45 97 87 16 31
E-mail: ek@thyholmolie.dk

Opstillingssted:
Danish Crown A/S
Bragesvej 18

Ref.: Birgit Schmidt
RekvNr.: 41476

4100 Ringsted

Tankattest

<u>Tanknr.</u>	<u>Fabrikationsår</u>	<u>Leveringsdato</u>	<u>G.nr.</u>
03014590	2022	18-03-2022	51-2623

30000 liter Thyholm dobbeltvægget kasseformet tank.
Offeranodebeskyttet.
Korrosionskl. C3

Tanken er en dobbeltvægget overjordisk ståltank, der er fremstillet i overensstemmelse med miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

Anvendelse:

Tanken kan anvendes til opbevaring af olieprodukter jvf. bekendtgørelsen.

Korrosionsbeskyttelse:

Indvendig: Anodekæder

Udvendig: Korrosionsklasse C3

Placering og etablering:

Tanken må placeres indendørs og udendørs.

Tanken placeres i vater eller med fald til sugestuds.


Inspektionskrav:

Ingen

Garanti:

Der ydes 5 års garanti på tanken og 1 års garanti på andre komponenter.

Med venlig hilsen



Elsabeth Kjeldahl
Thyholm Olieservice A/S

Vi gør opmærksom på, at tanken skal anmeldes til de kommunale myndigheder 14 dage før opstilling. Samtidig bedes I vedlægge en skitse over tankens placering på ejendommen.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ringsted Kommune

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

CVR / RID: CVR:26121264-RID:77834864

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6114

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-07-2022 10:46)

Projekt: Nye gasolietanke Danish Crown Ringsted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 085759, BFE numre: 1353258, 1353258, 1353258

Matrikler: Matrikel nr.: 31cq, Ejerlav: Ringsted Markjorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Claus Skodborg Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Tulipvej 1, 8940 Randers SV csn@danishcrown.com +45 89191397
Joan Knarkegaard Andersen Nielsen	Kan læse ansøgningen	jokan@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016497149 - Danish Crown A/S

Bragesvej 18
4100 Ringsted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn

Danish Crown, Group Sustainability & EHS

Adresse

Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Virksomhedens navn

Danish Crown Ringsted

Adresse

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson

Claus Skodborg Nielsen

Adresse


Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Telefonnummer

+45 89191397

Mailadresse

csn@danishcrown.com

 Er ejer forskellig fra ansøger?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)

[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)

[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)

[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)

[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Andre relevante oplysninger**UDFYLDT****Redegørelse:**

-

Prøvningsudvalget for Olietanke

Sekretariatet

PBWJ/mkra

GODKENDELSE

I medfør af Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.

A. Konstruktion:
Dobbeltvæggede overjordiske kasseformede ståltanke i størrelser op til 50.000 l med en højde, der kan overskride 2 m.

B. Betegnelse: Thyholm dobbeltvægget kasseformet tank

C. Godkendelsesnummer: I henhold til nedenstående tabel:

Indvendig beskyttelse	Udvendig beskyttelse for indendørs opstilling	Udvendig beskyttelse for udendørs opstilling
Offeranoder	51-2613	51-2623
Belægning af tankens bundzone	51-2611	51-2621

D. Godkendelsens varighed: Godkendelsen gælder indtil 1. april 2023.

E. Fremstiller: Thyholm Olieservice A/S
Suurkjærvej 6
7790 Thyholm

F. Beskrivelse:
Kasseformede ståltanke i størrelser op til 50.000 l fremstilles og korrosionsbeskyttes i henhold bilag 4 i bekendtgørelsen, med følgende nærmere beskrivelse:

Indertanken opstilles inde i et ydre stålkår, fremstillet af 4 mm stålplade. I bunden mellem yder- og indertank monteres afstandsstykker over ben. Afstandsstykkerne sikrer et mellemrum mellem inder- og ydertank på minimum 4-5 mm. Til siderne fremstilles det ydre kår, så der bliver 4-10 mm luft mellem yder- og indertank. Ved overkanten afsluttes yderkarret med en ombukket kant. For tanke over 6.000 l svejdes yderkarret på indertanken 40-50 mm under indertankens øverste kant. Tanken kan monteres med bordplade eller et låg af minimum 4 mm stålplade.

Yderkarret monteres med skueglas til kontrol med, om der kommer væske i mellemrummet. Endvidere forsynes ydertanken med en udluftningssi foroven.

Kasseformede tanke med en større højde end 2 m skal bygges stærkere end angivet i bekendtgørelsens bilag 4 afsnit 2 på følgende punkter:

Pladetykkelsen i bund, sider og gavle forøges med 1 mm for hver påbegyndt 2 m højde over de første 2 meter. Der monteres lodrette og vandrette afstivninger på sider og gavle, så alle pladefelter er mindre end 1 x 1 m. Tilsvarende monteres trækjern dels mellem siderne og dels mellem gavlene, således, at modstående skæringspunkter mellem lodrette og vandrette pladeafstivninger forbindes.

Tankens yderside beskyttes mod korrosion ved maling. For tanke til udendørs opstilling, overfladebehandles mindst svarende til de eksempler, der er angivet for ISO 12944, korrosionsklasse C3: Korrosionsbeskyttelse af stålkonstruktioner. Rengøring og forbehandling af ståloverfladen, og påføring af den beskyttende belægning, udføres i overensstemmelse med materialeleverandørens anvisninger.

Den indvendige tank beskyttes mod indvendig korrosion ved én af følgende metoder:

1. Montering af offeranoder.
Den nødvendige mængde anodemetal beregnes i henhold til ovennævnte bekendtgørelse, bilag 5 afsnit 4.6.
2. Belægning af tankens bundzone.
Belægningen udføres i henhold til bilag 5 i den p.t. gældende bekendtgørelse.

Tanke for udendørs opstilling, som kan være udsat for regnvand, skal forsynes med et låg af minimum 4 mm stålplade. Låget skal sikre, at der ikke kan trænge regnvand ind imellem yder- og indertank.

G. Godkendelse:

Thyholms dobbeltvæggede kasseformede tanke i størrelser op til 50.000 l, hvis konstruktion er beskrevet under punkt F, godkendes i henhold til bekendtgørelsens § 7 til overjordisk opstilling.

H. Vilkår:

- H1: Det skal altid tydeligt fremgå af tankattesten, om tanken er til udendørs eller indendørs opstilling, og hvilken beskyttelse mod indvendig korrosion, der er installeret. Ifølge den pt. gældende bekendtgørelse (bek. nr. 1257/2019) udarbejdes tankattesten i henhold til § 11.
- H2: For tanke på 6.000 liter eller derover, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, skal tætheden kontrolleres ved overvågning af trykforholdet (gas- eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte vægge.
- H3: Definitionen af "indendørs", henholdsvis "udendørs" skal være anført på tankattesten, som følger:

Definition af indendørs tank: tank, der er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Definition af udendørs tank: tank, der ikke er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.
- H4: Tanke med rumfang på 6.000 l og derover, skal udrustes med mandehul i henhold til bekendtgørelsens bilag 4 afsnit 3. dobbelte

Prøvningsudvalget for Olietanke Sekretariatet

Thyholm Olieservice A/S
Suurkjærvej 6
7790 Thyholm
Att.: Leif Kjeldahl

Force Technology
Munkebo, 12. marts 2020

PBWJ/mkra


Vedlagt fremsendes fornyet typegodkendelse på dobbeltvæggede overjordiske kasseformede ståltanke i størrelser op til 50.000 l med en højde, der kan overskride 2 m.

Godkendelsen er givet i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019. Bekendtgørelsen kan ses på Retsinformations hjemmeside: www.retsinfo.dk

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at der også i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 1639 af 6. december 2016 om brandfarlige væsker er fastsat bestemmelser vedrørende opstilling af olietanke. Bekendtgørelse og tekniske forskrifter kan ligeledes hentes på Retsinformations hjemmeside.

Endvidere gøres der opmærksom på, at en eventuel ansøgning om fornyelse skal fremsendes skriftligt til sekretariatet i god tid inden den gældende godkendelses udløbsdato. Fornyelse af godkendelse foretages ikke uden forudgående skriftlig ansøgning.

P.U.V.



Per Baunegaard With Jensen

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ringsted Kommune

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

CVR / RID: CVR:26121264-RID:77834864

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6114

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-07-2022 10:46)

Projekt: Nye gasolietanke Danish Crown Ringsted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 085759, BFE numre: 1353258, 1353258, 1353258

Matrikler: Matrikel nr.: 31cq, Ejerlav: Ringsted Markjorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Claus Skodborg Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Tulipvej 1, 8940 Randers SV csn@danishcrown.com +45 89191397
Joan Knarkegaard Andersen Nielsen	Kan læse ansøgningen	jokan@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016497149 - Danish Crown A/S

Bragesvej 18
4100 Ringsted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Danish Crown, Group Sustainability & EHS

Adresse Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Virksomhedens navn Danish Crown Ringsted

Adresse Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Claus Skodborg Nielsen

Adresse Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Telefonnummer +45 89191397

Mailadresse csn@danishcrown.com

 Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)

[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)

[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)

[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)

[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 1, Listepunkt 6.4.a, Andre aktiviteter., Drift af slagterier og Forarbejdning af animalske og vegetabiliske råstoffer, Drift af slagterier

Biaktiviteter

Ingen valgt

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

jn	Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Nej
jn	Nye oplysninger om forholdet til VVM	Nej
jn	Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Nej
jn	Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Nej
jn	Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
jn	Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
jn	Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
jn	Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
jn	Ændring i forhold til spildevand?	Nej
jn	Ændring i forhold til støj?	Nej
jn	Ændring i forhold til affald?	Nej
jn	Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Ja
jn	Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Nej
jn	Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
jn	Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
jn	Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Ja Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omfatter alene opstilling af to nye , midlertidige , gasolietanke

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Alene opstilling af to nye gasolietanke

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der ændres ikke på energianlæggets kapacitet. Kun ved afbrydelse af gasforsyningen taget olietankene i brug

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag.

Beskyttelse af jord og grundvand

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftede bilag

Basistilstandsrapport

UDFYLDT

Redegørelse:

Se tidligere vedhæftede bilag hvor der er redegjort for BTR

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

-

Redegørelse:

Samlet oversigt over bilag

Bilag for 1. indsendelse (21-07-2022)[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Ansøgning: Ansøger og ejerforhold

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Ringsted Kommune

Bragesvej 18, 4100 Ringsted

CVR / RID: CVR:26121264-RID:77834864

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2022-6114

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (21-07-2022 10:46)

Projekt: Nye gasolietanke Danish Crown Ringsted

Ansøgningstyper: Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: Ejendomsnr.: 085759, BFE numre: 1353258, 1353258, 1353258

Matrikler: Matrikel nr.: 31cq, Ejerlav: Ringsted Markjorder

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Claus Skodborg Nielsen (Indsendt af)	Projektejer	Tulipvej 1, 8940 Randers SV csn@danishcrown.com +45 89191397
Joan Knarkegaard Andersen Nielsen	Kan læse ansøgningen	jokan@danishcrown.com

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

26121264 - DANISH CROWN A/S

P-nummer

1016497149 - Danish Crown A/S

Bragesvej 18
4100 Ringsted

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn Danish Crown, Group Sustainability & EHS

Adresse Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Virksomhedens navn Danish Crown Ringsted

Adresse Bragesvej 18, 4100 Ringsted

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre

Bemærkning

Kontaktperson Claus Skodborg Nielsen

Adresse Tulipvej 1, 8940 Randers SV

Telefonnummer +45 89191397

Mailadresse csn@danishcrown.com

 Er ejer forskellig fra ansøger? Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bilag

[Miljøgodkendelsesansøgning , 2 olietanke 2022, Ringsted.pdf](#)

[Køreveje til to nye olietanke Ringsted.pdf](#)

[Tankattest 30000 l tank svideovn.pdf](#)

[Godkendelse 51-26 gyldig til 01 - 23 \(005\) Typegodkendelse.pdf](#)

[To nye olietanke 2022 tegning 21-OP-00-10611 Ringsted.pdf](#)

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte bilag

Er din virksomhed en risikovirksomhed?

UDFYLDT

Ja Afkryds her, hvis din virksomhed er omfattet af risikobekendtgørelsen

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over virksomhedens indretning

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag

Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ansøgning omfatter alene opstilling af to nye , midlertidige , gasolietanke

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Se tidligere vedhæftede bilag.

Andre relevante oplysninger

UDFYLDT

Redegørelse:

-

Bilag B. Lovgrundlag – Referenceliste

Love

Miljøbeskyttelsesloven (MBL):

Lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse, nr. 100 af 19. januar 2022.

Naturbeskyttelsesloven:

Lovbekendtgørelse om Naturbeskyttelse, nr. 1986 af 27. oktober 2021.

Bekendtgørelser

Godkendelsesbekendtgørelsen (GBK):

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021.

Olietankbekendtgørelsen:

Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, nr. 1257 af 27. november 2019.

Vejledninger fra Miljøstyrelsen

Miljøgodkendelsesvejledningen:

<https://miljogodkendelsesvejledningen.dk/>

Luftvejledningen:

Vejledning nr. 12415 af 1. januar 2001, om begrænsning af luftforurening fra virksomheder.

<https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2001/87-7944-625-6/pdf/87-7944-625-6.pdf>

Støjvejledningen:

Nr. 5/1984, 1996 om ekstern støj fra virksomheder

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1984/87-503-5287-4/pdf/87-503-5287-4.pdf>

Lugtvejledningen

Nr. 4/1985, Vejledning om begrænsning af lugtgener fra virksomheder

<https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1985/87-503-5865-0/pdf/87-503-5865-0.pdf>

BREF-noter

Se oversigt på: <https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/>

Bilag C. Afgørelse om basistilstandsrapport

Danish Crown A/S – Ringsted
Bragesvej 18
4100 Ringsted

Virksomheder
J.nr. 2022-54791
Ref. AAMIK/TASME
Den 05.09.2022

Afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes af basistilstandsrapport for virksomheden i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse for Danish Crown A/S - Ringsted

Miljøstyrelsen har den 21.08.2022 modtaget en ansøgning om opsætning af ny gasolietanke fra Danish Crown A/S - Ringsted

Miljøstyrelsen har i den forbindelse modtaget oplysninger om forhold beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport¹.

Danish Crown A/S - Ringsted er omfattet af bilag 1, listepunkt 6.4.a i godkendelsesbekendtgørelsen².

Der er tidligere den 03.04. 2019 truffet afgørelse om, at der ikke skal laves basistilstandsrapport for virksomheden.

Efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, stk. 1 skal der træffes afgørelse om, hvorvidt det ansøgte udløser, at der skal udarbejdes basistilstandsrapport for hele virksomheden jf. § 15, stk. 1 og 2. Vurderingen er foretaget for bilag 1-aktiviteten og aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed, jf. godkendelsesbkg. §15 stk. 1.

Miljøstyrelsen vurderer, at Danish Crown A/S Ringsted ikke er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport efter godkendelsesbekendtgørelsens § 16, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med bilag 1-virksomheden, vurderes at kunne

¹ Vejledning om basistilstandsrapport, jf. Den Europæiske Unions Tidende af 6. maj 2014, C136, fra side 3 og frem: <https://mst.dk/media/mst/9221204/vejledningombasistilstandsrapport2014.pdf>

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 2080 af 15. november 2021

medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomhedens areal.

Oplysninger

Miljøstyrelsen har i 2019 i forbindelse med revurderingen modtaget en liste over de farlige stoffer af stoffer (jf. CLP-forordningen³), som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med det ansøgte projekt. Listen indeholder oplysninger om trin 1-3³.

Miljøstyrelsen har 03.04.2019 ved revurdering af miljøgodkendelsen vurderet, at Danish Crown A/S – Ringsted ikke var omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, idet ingen af de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden på daværende tidspunkt brugte, fremstillede eller frigav i forbindelse med sin bilag 1 aktivitet, blev vurderet at kunne medføre risiko for længerevarende påvirkning af jord- og grundvand på virksomheden areal.

Det er i forbindelse med ansøgning om opstilling af to olietanke til gasolie til at kunne fyre med gasolie i stedet for naturgas d. 21.07.2022 modtaget supplerende materiale til BTR vurdering hvor der er beskrevet i trin 1-3 i EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport⁴ samt virksomhedens vurdering af, hvorvidt der skal udarbejdes basistilstandsrapport.

Desuden har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om, i hvilket omfang det ansøgte er en bilag 1-aktivitet og om det indebærer aktiviteter, der er teknisk og forureningsmæssigt forbundet hermed. Herunder er det oplyst hvilke anlægsområder disse aktiviteter foregår på.

Herudover har Miljøstyrelsen modtaget oplysninger om mængder i forbindelse med

- brug, fremstilling og frigivelse, og
- håndtering, levering, opbevaring og anvendelse

Til grund for afgørelsen ligger desuden de oplysninger, som lå til grund for den tidligere meddelte afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport.

Miljøstyrelsens vurdering og begrundelse

Miljøstyrelsen har tidligere truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

For det ansøgte projekt vurderer Miljøstyrelsen, at det ikke kan indebære risiko for længerevarende jord- eller grundvandsforurening.

³ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger artikel 3

Olietankene er overjordiske og dobbeltvæggede, med mulighed for opsamling af spild; tankene er tilgængelige for udvendig inspektion; rørføringerne fra tanken til pumpestation er overjordiske med mulighed for visuel kontrol. Det vurderes derfor, at tankene med tilhørende rørføring ikke medfører krav om udarbejdelse af basistilstandsrapport.

Derfor har Miljøstyrelsen truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en basistilstandsrapport for virksomheden.

Partshøring

Der er foretaget høring af Danish Crown A/S og Ringsted Kommune i henhold til forvaltningsloven af afgørelsen sammen med udkast til miljøgodkendelse.

Miljøstyrelsens bemærkninger til høringssvar

Miljøstyrelsen har den 05.09.2022 foretaget en høring af Danish Crown A/S og Ringsted Kommune. Der er ikke modtaget bemærkninger til BTR afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan ikke påklages særskilt jf. godkendelsesbekendtgørelsen § 61, stk. 4, men kan påklages i forbindelse med klage over den kommende miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Nærmere klagevejledning [fremgår/vil fremgå] af miljøgodkendelsen.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har meddelt afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.


Offentliggørelse og annoncering

Denne afgørelse vil ikke blive annonceret særskilt, men vil blive vedlagt som en del af miljøgodkendelsen, som vil blive offentliggjort.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger der følger af lovgivningen.

Med venlig hilsen
Aase Mikkelsen

Bilag D. Kortbilag over drikkevandsinteresser 1:45000




Miljøministeriet


Målforhold 1:45000


Dato 02-09-2022


Signaturforklaring


BoringsNære BeskyttelsesOmråder (Staten)


 Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

 Særlige drikkevandsinteresser, vedtaget

 Områder med særlige drikkevandsinteresser

 Indvindingsoplande uden for OSD, vedtaget

 Indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser


 Viste punkter

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, copyright

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.

Bilag E. Kortbilag oversigt 1:25000



© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Ortofoto fra COWI

COWI har den fulde ophavsret til Sommer ortofotos (DDO@land). Det er kun tilladt at tage kopier eller udprinte ortofotos (DDO@land) til dit eget private brug indenfor husstanden, eller hvis din institution har købt brugsrettigheder hos COWI. Øvrig kommerciel anvendelse er ikke tilladt og vil kunne retsforfølges.



Miljøministeriet

Målforshold

1:25000

Dato

02-09-2022

Signaturforklaring

 Viste punkter