

Tilsynsrapport

Holeby Fjernvarme, Oliefyret

Industrivej 1, 4960 Holeby

CVR-nr.: 62082313

Tilsynsdato: 7. marts 2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Aage Sørensen.

- **Virksomhedstype:**

Virksomheden er et varmeværk, som på nuværende tidspunkt har en samlet, nominel indfyret effekt på over 5 MW og dermed er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt G 201:

”Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 og 50 MW.”

Virksomheden har dog ingen miljøgodkendelse. Det blev drøftet på tilsynet at virksomheden kan afmontere den kedel, som alligevel ikke er i brug og dermed komme under grænsen på 5 MW.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet basistilsyn.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Kedlerne blev besigtiget. Det blev oplyst, at de ikke havde været i brug siden juni 2015. Anlægget består af 3 kedler:

Kedel nr.	Årstal	Effekt	Bemærkninger
Kedel 1	1964	0,9 MW	Elektronisk tænding.
Kedel 2	1982	2,6 MW	Gastænding.
Kedel 3	1975	2,4 MW.	Taget ud af drift

Kedel 3 er taget ud af drift og ventilerne er lukket. Det blev drøftet at virksomheden er godkendelsespligtig med mindre kedel 3 afmonteres. Dette kan bl.a. gøres ved at demontere brænderen. Virksomheden skal enten søge om miljøgodkendelse af anlægget eller sende dokumentation til lahj@lolland.dk for at kedel 3 er taget helt ud af drift inden **1. juni 2017**. Hvis virksomheden vælger at afmontere kedel 3 betyder det, at den samlede indfyrede effekt kommer under 5 MW og virksomheden dermed ikke længere er hverken godkendelses- eller tilsynspligtig.

Det blev oplyst, at det overvejes, at værket skal lukkes. Der er i øjeblikket overvejelser i gang om værkets fremtid og to muligheder i spil for, hvad der for fremtiden skal ske.

Den udendørs olietank blev besigtiget. Olietanken skulle have haft inspektion i april 2016, men virksomheden oplyste at dette ikke var sket som følge af de overvejelser om værket fremtid, som foretages i øjeblikket. Tilsynsmyndigheden indskærper at virksomheden enten skal beslutte sig for at

sløjfe tanken eller få lavet en ny inspektion af tanken inden **1. juni 2017**. Dokumentation for sløjfning/inspektion skal sendes til lahj@lolland.dk senest **1. juni 2017**.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Virksomheden fik en enkelt håndhævelse i form af en indskærpelse om, at olietanken enten skal sløjfes eller inspiceres inden **1. juni 2017**.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Ingen.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup, miljøsagsbehandler.

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Kedel 3 – taget ud af drift.



2. Kedel 1 og 2.



3. Udendørs olietank.