


Tilsynsrapport, miljøtilsyn	Tilsynsdato: 9. februar 2022	 THISTED KOMMUNE
Virksomhed: Vestervig Fjernvarme A.m.b.a	CVR-nr. 63195111	
Adresse: Vestergade 14, 7770 Vestervig	P nr. 1002166333	
Kategori: G202 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg, der er baseret på faste biobrændsler eller biogas, med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 1 MW og mindre end 5 MW.		

Baggrund for tilsyn		
Tilsynet føres på baggrund af Miljøtilsynsbekendtgørelsen.		
Tilsynet gennemføres som et:	<input checked="" type="checkbox"/> Basis tilsyn	<input type="checkbox"/> Kampagne tilsyn
	<input type="checkbox"/> Prioriteret tilsyn	<input type="checkbox"/> Opfølgende tilsyn

På tilsynet er der ført tilsyn med følgende
<ul style="list-style-type: none"> • Spildevand – mængde og indhold <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder olieudskillere/fedtudskillere • Farligt affald og andet affald – opbevaring og bortskaffelse • Opbevaring af olie og kemikalier • Støj fra virksomheden • Udledninger til luften <ul style="list-style-type: none"> ◦ herunder filtre og skorstenshøjder • Egenkontrol samt • Jordforurening

Er grunden kortlagt efter jordforureningsloven	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nej
Blev der på tilsynet set umiddelbare tegn på jordforurening?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nej
Ingen bemærkninger.		

Seneste indsendte egenkontrol data	
Har virksomheden vilkår om indsendelse af egenkontrol data:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Er der indsendt egenkontrol data i perioden siden sidste tilsyn: Hvis ja, hvilke:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
Vilkår 14 Miljøgodkendelse	Det indsendte data viser, at emissionsgrænseværdierne for støv er overholdt
Vilkår 18 Tilslutningstilladelse	2 prøver pr. år for det nye anlæg 1 prøve pr. år for det gamle anlæg Analyserne i 2017 resulterede i, at der kun skal analyseres for cadmium ved analyser af spildevandet fra det nye anlæg. 2 prøver i 2021 er indsendt.

Meddelt forbud, påbud og indskærper i forbindelse med tilsynet
Der er ikke meddelt forbud, påbud, indskærper eller henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Ovenstående er den lovpligtige offentliggørelse