



Sig Varmeværk
Sct Gertrudsvej 6B
6800Varde

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

Tilsynsrapport

Virksomhed	Sig Varmeværk a.m.b.a.
Adresse	Sct Gertrudsvej 6B, 6800Varde
CVR nr.	18693518
Dato for tilsyn	Den 23.03.2023
Fra virksomheden deltog	Ingen (Uanmeldt tilsyn)
Tilsynet udført af	Line Rødgaard Greisen og Anne Marie Thomsen, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Tilsynet havde til formål at undersøge, om virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen.

27-03-2023

LING
Direkte tlf.: 7994 7464

Sagsnr.:

Under sidste miljøtilsyn i 2010 skrev Varde Kommune: *Kapaciteten på kedler og motorer er under 5 MW og dermed ikke godkendelsespligtige.*

Forsyningen sendte i august 2021 projektforslag ind på installation af ny elkedel på 1,6 MW. Af projektforslaget fremgår det, at der før opførelse af den nye kedel er følgende kedler og motorer på Sct. Gertrudsvej 6B:

Anlæg / type	Brændsel	Anlægsår	Indfyret effekt	El-ydelse	Varme-ydelse	Varmeproduktion	
			[KW]	[KW]	[KW]	År 2020 Reference	[MWh]
Askærgårdsvej 15, Sig, 6800 Varde							
Solvarme	Sol	2014	2.780		2.780	1.683	24,0%
Varmepumpe	El	2017	239		836	3.677	52,3%
Sct. Gertrudsvej 6B, Sig, 6800 Varde							
Gaskedel 1	Gas	1986	2.000		2.080	1.535	21,9%
Gaskedel 2	Gas	1986	500		450	-	0,0%
Gasmotor	Gas	2000	3.400	1.278	1.935	129	1,8%
Sum	-	-	8.919	1.278	8.081	7.024	100%

Før opførelse af den nye kedel er der således en samlet indfyret effekt fra kedler og motorer på

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



5,9 MW på Sct. Gertrudsvej 6B.

Varde Kommune vurderer på denne baggrund, at Sig Varmeværk er omfattet af punkt G201 i godkendelsesbekendtgørelsen (*Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW*).

Side 2 / 3

Varmeværket er desuden omfattet af MCP-bekendtgørelsen, hvilket betyder, at I skal indgive anmeldelse efter MCP-bekendtgørelsen til kommunen.

Jonas Tjørnelund fra Varde Kommune vil kontakte jer angående hvilke regler, der præcis gælder for Sig Varmeværk.

Type af virksomhed	G201
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn - Uvarslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Tilsynet havde til formål at undersøge, om virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen.
Resultaterne af egenkontrollen	Ikke gennemgået under tilsynet.
Konstateret jordforurening	Der blev ikke konstateret jordforurening under tilsynet
Risikoscore	2,8
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 1 time.



Lovhenviisning

Side 3 / 3

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.
- MCP-bekendtgørelse: Bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Med venlig hilsen

Line Rødgaard Greisen

Miljøogsbehandler

E ling@varde.dk