



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Vækst og Udvikling

Industri
Toftevej 43, 9440 Aabybro
Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888
raadhus@jammerbugt.dk
www.jammerbugt.dk

Inger Hebsgaard
Direkte 7257 7354
inh@jammerbugt.dk

13-05-2019
Sagsnr.: 06.01.15-P19-1-19

NF 2018 ApS
Vestergaardsvej 46
9690 Fjerritslev

Spildevandstilladelse

Jammerbugt Kommune meddeler hermed tilladelse til afledning af oliebelastet spildevand fra ejendommen, Jernbanegade 7, 9690 Fjerritslev til det offentlige spildevandssystem.

Tilladelsen meddeles efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 28, stk. 3, og består i en afgørelse om vilkår for afledning. De nye vilkår træder i kraft straks ved meddelelsen om afgørelsen.

Baggrund

Anlægget drives af NF 2018 ApS, CVR-nr.: 38767437. Kontaktperson i forbindelse med virksomhedens miljøforhold er ejer Palle Bjerre, telefon: 30 98 00 25, e-mail: breinholt@cdnet.dk

NF 2018 ApS har den 26. oktober 2018 søgt byggetilladelse til projekt med tankanlæg, vaskehal og vaskeplads, herunder også etablering af nyt olieudskilleranlæg samt biologisk vandrensingsanlæg. NF 2018 ApS har d. 30. januar 2019 ligeledes søgt om spildevandstilladelse i forbindelse med vaskehallen.

Vaskehallen er omfattet af rutinemæssige miljøtilsyn efter bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

Oplysningerne er sammenfattet i den spildevandstekniske beskrivelse, og belastningen er vurderet og beskrevet i den spildevandstekniske vurdering.

Et udkast til spildevandstilladelsen har været i partshøring hos NF 2018 ApS og ved Jammerbugt Forsyning A/S. Der indkom ingen bemærkninger til udkastet.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 241 af 13. marts 2019 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven)

Vilkår

1. Gyldighedsområde

Spildevandstilladelsen træder i kraft dags dato og omfatter afledningen af olie-belastet spildevand fra tankanlægget og vaskehallen, som beskrevet i den spildevandstekniske beskrivelse.

Spildevandet skal tilkobles til det eksisterende spildevandsnet. Kloakarbejdet skal udføres af autoriseret kloakmester, det konkrete tilslutningspunkt aftales særskilt med Jammerbugt Forsyning A/S.

2. Biologisk vandrensningsanlæg

Spildevandet fra vaskehallen og vaskepladsen udenfor skal inden udledning til kloak ledes gennem sandfang, biobrønd samt lamelseparator, som angivet i den spildevandstekniske redegørelse for vaskehal med biologisk vandrensning.

3. Olieudskilleranlæg

Spildevandet fra salgspladserne og påfyldningspladsen ved tankanlægget skal inden udledning til kloak ledes gennem et olieudskilleranlæg med sandfang og koalescensudskiller. Olieudskilleren skal opfylde kravene til en klasse-II olieudskiller² og kravene til indretning efter §11 i benzinstitutionsbekendtgørelsen³.

Der må kun ske udledning fra vandfasen til kloaksystemet. Anlægget skal efterses/tømmes efter behov, dog mindst en gang årligt.

NF 2018 ApS har ansvaret for at aftale eftersyn/tømning af udskilleranlægget samt transport og bortskaffelse af affaldet. Virksomheden skal på anmodning fra Jammerbugt Kommune dokumentere, at udskilleranlægget tømmes og at affaldet bortskaffes i overensstemmelse med aftalen.

Hvis der konstateres fejl, skader eller andre uregelmæssigheder, skal olieudskilleranlægget efterses og udbedres af en autoriseret kloakmester.

4. Kontrolregler

Der skal etableres en målebrønd ved begge renseanlæg (biologisk renseanlæg og olieudskilleranlæg), hvor der kan udtages spildevandsprøver. Prøverne skal kunne udtages under normal drift, efter hhv. det biologiske vandrensningsanlæg og olieudskilleren.

Der fastsættes ingen analysefrekvenser for kontrol af spildevandets indhold af olie, men analyser kan senere komme på tale efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.

² En klasse II-olieudskiller er defineret ved at middelværdien af udløbskoncentrationen i en nærmere defineret testsituation er max. 100 mg/l og største enkeltværdi er max. 120 mg/l i Dansk standard "Udskillere til letflydende væsker /f.eks. olie eller benzin) – del 1", DS/EN 858-1:2002 (1. udgave)

³ Bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001 om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg.

5. Årsopgørelse

NF 2018 ApS skal løbende føre driftsjournal over følgende forhold:

- Forbrug af vand
- Forbrug af autoshampoo
- Oplysninger om nye hjælpestoffer
- Resultat af eventuel spildevandsanalyse
- Tømning af olieudskilleren
- Bortskaffelse af slam

Driftsjournalen skal gemmes hos NF 2018 ApS i mindst 5 år og være tilgængelige for Jammerbugt Kommune.

6. Kemikalier / Hjælpestoffer

NF 2018 ApS må som udgangspunkt ikke aflede andre kemiske stoffer og produkter med spildevandet, end rester af olie og autoshampoo fra vaskepladsen, vaskehallen og tankanlægget, som oplyst i ansøgningen.

Kemikalieaffald skal bortskaffes som farligt affald og må ikke udledes sammen med spildevandet.

Hvis virksomheden overvejer at skifte til nye vaskemidler, skal datablade for produkterne forinden sendes til Jammerbugt Kommune til vurdering.

7. Uheld

Ved uheld eller driftsforstyrrelser, hvor uønskede stoffer (kemikalier, olie og lignende) tilledes kloaksystemet, kontaktes Jammerbugt Forsyning A/S på tlf. 7257 9920.

Udenfor den normale åbningstid kontaktes driftspersonale på renseanlægget direkte på 7257 8920.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være Jammerbugt Kommune, industri@jammerbugt.dk i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden.

Der skal af redegørelsen fremgå hvilke tiltag, der er eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidige forureningshændelser.

Spildevandsteknisk beskrivelse

Spildevandet fra NF 2018 ApS på Jernbanegade 9, 9690 Fjerritslev består af olie-belastet spildevand fra vaskeplads, vaskehal, salgssteder og påfyldningsplads ved tankanlæg.

Al spildevand ledes via det offentlige kloaksystem til Fjerritslev renseanlæg, hvor det renses, før det ledes til Limfjorden.

Tankanlægget med salgsstederne og påfyldningspladsen placeres på en impermeable belægning på i alt 10 X 10 meter.

Hele pladsen omfatter således to benzin- og dieselstandere med tilhørende kortautomater placeret på en ø i midten, dæksel for påfyldning placeret midt mellem standerne, og holdepladser på begge sider side med fald mod afløbsriste i midten.

Øen med standerne i midten er delvist overdækket med en regnvejrsafskærmning, af typen Haahr modultag, omkring en fjerdedel af hele pladsen er overdækket.

Spildevandet fra tankanlægget med salgsstederne og påfyldningspladsen afledes gennem en NEUTRAcom klasse 1 koalescensudskiller med kapacitet på 6 l/s, 650 liters slamfang, olieopsamlingsvolumen på 1020 liter og prøvetagningsbrønd.

I vaskehallen vaskes køretøjerne i et fuldautomatisk bilvaskeanlæg af typen Wash-Tec EasyWash under anvendelse af svanemærkede vaskemidler og rengøringsprodukter.

Spildevandet fra vaskehallen og vaskepladsen udenfor afledes gennem sandfang, biobrønd samt lamelseparator. Se i øvrigt beskrivelsen af anlægget i bilag.

Der afledes således både processpildevand fra vaskehallen i forbindelse med bilvask og fra salgsstederne/påfyldningspladsen i forbindelse med spild og regnvej.

Vurdering

Spildevandet fra vaskehallen, vaskepladsen, tankanlægget, salgsstederne og påfyldningspladsen vil indeholde rester af olieprodukter, metaller og vaskemidler.

Jammerbugt Kommune finder det sandsynligt, at det biologiske vandreseanlæg og olieudskilleranlægget kan behandle processpildevandet tilfredsstillende, hvis anlæggene tilses og tømmes som beskrevet.

Virksomheden bør overveje mulighederne for at nedbringe mængden af regnvand i spildevandssystemet ved at overdække en større del af belægningen ved salgsstederne.

Sammenfattende vurderer Jammerbugt Kommune, at spildevandsmængden og sammensætningen ikke udgør nogen væsentlig belastning af kloaksystemet, renseanlægget eller vandkredsløbet.

Afledningen fra NF 2018 ApS til Jammerbugt Forsyning A/S spildevandsanlæg ligger indenfor rammerne i Jammerbugt Kommunes spildevandsplan.

Tilladelsen er givet under forudsætninger beskrevet i vilkårene samt oplysninger i ansøgningsmaterialet.

Hvis de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder denne tilladelse. Det vil sige, at hvis virksomheden udvides eller hvis der sker en ændring i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætningen af spildevandet. Virksomheden skal i så fald indsende en ny ansøgning om tilladelse til afledning af spildevand.

Jammerbugt Kommune forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene i tilladelsen, såfremt forholdene i recipienten, på renseanlægget, i kloaknettet eller renere teknologi på produktionsområdet m.v. taler for en ændring.

Klage- og søgsmålsvejledning

Jammerbugt Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet af:

- Virksomheden
- Enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø samt rekreative interesser som hovedformål, og som har meddelt kommunalbestyrelsen, at de ønsker underretning om afgørelsen
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse.

En eventuel klage skal indgives inden 4 uger fra den dag hvor afgørelsen er offentliggjort på DMA⁴, hvilket vil sige inden den 11. juni 2019.

Klagen skal være skriftlig, og den skal så vidt muligt angive, på hvilke punkter afgørelsen anses for urigtig eller mangelfuld.

⁴ Danmarks fællesoffentlige miljøportal: <https://dma.mst.dk/>

Klagen indgives til Jammerbugt Kommune via klageportalen. Der er link til klageportalen på www.borger.dk og www.virk.dk. Søg på ordet "klageportal" eller "klag" og log derefter ind med NEM-ID.

Jammerbugt Kommune har herefter 3 uger til at videresende klagen til Miljø- og Fødevarerådet, såfremt afgørelsen fastholdes.

Klagen videresendes til klagenævnet sammen med en kopi af afgørelsen, sagsakter og kommunens bemærkninger til klagen.

Klager skal betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende for at få en klage behandlet i klagenævnet.

Klagegebyret tilbagebetales i visse tilfælde f.eks. hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Klagenævnet bekræfter modtagelse af klagen overfor klageren og eventuelle andre parter i sagen med angivelse af forventet sagsbehandlingstid, hvis klagen optages til behandling.

Virksomheden informeres om eventuelle klager, når klagefristen er udløbet. Eventuelle klager har ikke opsættende virkning for så vidt angår retten til at udnytte godkendelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Denne afgørelse kan indbringes for domstolene indtil 6 måneder fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt.

Kontakt

Har du bemærkninger eller spørgsmål til indholdet i dette brev, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 7257 7354 eller på mail: inh@jammerbugt.dk.

Venlig hilsen
Inger Hebsgaard



JAMMERBUGT
KOMMUNE

Kopi sendt til:

- Palle Bjerre – kontaktperson, e-mail: breinholt@cdnet.dk
- Morten Svane, KPMS – Rådgivende Ingeniører, e-mail: ms@kpms.dk
- Jammerbugt Forsyning A/S, e-mail: administration@jfas.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitution Nord, e-mail: senord@sst.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, e-mail: dnjammerbugt-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, Nordvestkredsen, e-mail: nordvest@friluftsradet.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Bilag:

- Situationsplan for nyt tankanlæg og vaskehal, Jernbanegade 9, Fjerritslev
- Kloakplan for nyt tankanlæg og vaskehal, Jernbanegade 9, Fjerritslev
- Teknisk redegørelse for vaskehal med biologisk vandrensingsanlæg
- Principtegning af benzinanlæg
- Produktblad for NEUTRAcom olieudskilleranlæg med sand/slamfang