



Tilsynsskema

Bramming Fjernvarme Grønningen 7, 6740 Bramming

Sagsnr. 21/28342

Navn	Bramming Fjernvarme amba
Adresse	Grønningen 7, 6740 Bramming
CVR nummer	63 44 63 19
Dato for tilsyn	8. oktober 2021
Baggrunden for tilsynet	Tilsynet er et led i Industrimiljø's almindelige tilsynsrunde.
Virksomhedens karakter	Varmeværk G201
Hvad der er ført tilsyn med	Prioriteret tilsyn
Er der konstateret jordforurening	Der blev ikke ved tilsynet konstateret jordforurening. Der blev ikke gennemført egentlige jordforureningsundersøgelser
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden	Nej
Konklusion på eventuelle egenkontrolindberetninger	Virksomheden har ikke krav til indberetning om egenkontrol
Gennemførte forbedringer eller ændringer siden sidste tilsyn	Der er etableret en elkedel på 15 MW.