



Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a
Strandlystvej 12
5900 Rudkøbing

Teknik og Miljø
Fredensvej 1,
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 60
teknik.miljoe@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Dato: 19.12.2024

J. nr.: 24/2006

Ref.: SANKML

Registrering af bestående kedelanlæg

Langeland Kommune har den 1. september 2023 modtaget en anmeldelse af 3 bestående oliekedler på adressen Strandlystvej 12, 5900 Rudkøbing, fra Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a.

Langeland Kommune har efterfølgende modtaget yderligere oplysninger om anlæggene.

Kedelanlæggene er omfattet af MCP-bekendtgørelsen¹. Fyringsanlæg, der er sat i drift inden den 20. december 2018, og har en produktion større end 5MW men mindre end 50MW, skal sende en anmeldelse og registreres hos tilsynsmyndigheden, hvis de fortsat skal være i drift efter den 1. januar 2025.

Registrering af kedelanlæg

Langeland Kommune har registreret ovenstående anlæg jf. § 73 i MCP-afgørelsen. Det er Langeland Kommunes vurdering at det anmeldte kan drives i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

Bortfald af miljøgodkendelse

Frem til 1. januar 2025 er Godkendelsen fra 1988 gældende, hvorefter den erstattes af MCP-bekendtgørelsens vilkår og bestemmelser.

Øvrige bemærkninger


Langeland Kommune gør opmærksom på at jf. §22, stk 2. skal der på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5MW udføre første præstationskontrol inden 1. maj 2025.

¹ BEK nr 1408 af 27/11/2023, Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: dpo.langeland@bechbruun.com eller tlf. 72 27 30 02.





Brugerbetaling

Sagsbehandling er omfattet af brugerbetaling². I 2024 er timetaksten 468,96 kr. pr. time. Brugerbetalingen opkræves i november 2025.

Offentliggørelse

Registrering af bestående fyringsanlæg og de oplysninger som fremgår af MCP-bekendtgørelsens kapitel 13 bliver offentliggjort på Digital MiljøAdministration

<https://dma.mst.dk/>

² Bek. Nr 1519 af 29/06/2021 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.





Langeland Kommunes vurdering

Beskrivelse af den anmeldte

Anmeldelsen er modtaget via den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) 1. november 2023. Supplerende oplysninger er modtaget den 1. december 2023 og 13. november 2024

Alle 3 kedler fungerer som nødanlæg. Oplysninger om de anmeldte kedler, som fremgår af det tilsendte ansøgningsmateriale, ses i Tabel 1.

Tabel 1 : Viser data på de anmeldte kedler.

Anlægsnavn	Nominel indfyret termisk effekt (MW)	Idriftsættelses år	Forventede årlige driftstimer	Brændselstype 1
Kedel 1	6,5	1977	<100	Gasolie
Kedel 2	6,5	1977	<100	Gasolie
Kedel 3	5,6	2006	<100	Gasolie

Kedlerne er tilsluttet en 50 meter høj muret skorsten med ét muret røgrør. Til opbevaring af olie er der en 150.000 l oiletank.

Ved yderligere spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sandra Kirk Møller
Miljøsagsbehandler Natur og Miljø
Tlf.: 63 51 60 44 / 21 52 44 68
sankml@langelandkommune.dk

