



LØGSTØR FJERNVARMEVÆRK AMBA  
Blekingevej 8  
9670 Løgstør

Dato: 21. december 2023

**Teknik- og Økonomiforvaltning**  
Frederik IX's Plads 1  
9640 Farsø

Sagsnr.:  
09.08.30-K08-914-23

Stine Utzen Daugaard  
Telefon: 99 66 71 04  
Mobil: 20 56 72 42  
Mail: sud@vesthimmerland.dk

## **Accept af anmeldelse af bestående mellemstort fyringsanlæg Blekingevej 8, 9670 Løgstør samt afgørelse om dispensation for emissionsgrænseværdien for SO<sub>2</sub> for værkets halmkedel frem til 2030**

### **Baggrund**

Med vedtagelsen af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg<sup>1</sup> (MCP-Bekendtgørelsen) skal nye mellemstore fyringsanlæg, som er sat i drift efter den 20. december 2018 og med en indfyret effekt på mellem 1-50 MW anmeldes efter bestemmelserne i bekendtgørelsen inden anlægget tages i brug.

For eksisterende anlæg på mellem 5-50 MW er der i samme bekendtgørelse stillet krav om at anmelde anlægget inden den 1. september 2023 og kravene i bekendtgørelsen træder i kraft pr. 1. januar 2025.

### **Anmeldelse**

Løgstør Fjernvarmeværk A.M.B.A har på den baggrund fremsendt en anmeldelse i Byg & Miljø den 30. august 2023 vedr. varmeværkets fyringsanlæg på Blekingevej 8, 9640 Løgstør.

Værkets drift består af følgende kedel- og motoranlæg:

- 1 stk. halmkedel - indfyret effekt 7 MW
- 1 stk. træpillekedel - indfyret effekt 6,3 MW
- 1 stk. naturgaskedel – indfyret effekt 10 MW (spidslastanlæg)
- 1 stk. gasmotor (nr. 1) – indfyret effekt 8,98 MW (spidslastanlæg)
- 1 stk. gasmotor (nr. 2) – indfyret effekt 8,98 MW (spidslastanlæg)

### **Dispensation for emissionsgrænseværdier**

Løgstør Fjernvarmeværk har søgt om dispensation for emissionsgrænseværdierne for SO<sub>2</sub>, støv og NO<sub>x</sub>.

#### *SO<sub>2</sub> - halmkedel*

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed dispensation jævnfør §55 i MCP-bekendtgørelsen vedrørende SO<sub>2</sub>.

Der kan jævnfør MCP-bekendtgørelsens §55 meddeles dispensation for emissionsgrænseværdien for SO<sub>2</sub> til mellemstore fyringsanlæg, som anvender halm som brændsel og har en indfyret termisk effekt på

---

<sup>1</sup> BEK nr. 1535 af 09/12/2019 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

mere end 5 MW, fra at overholde emissionsgrænseværdien for SO<sub>2</sub> på 300 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt, i perioden den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030. Mellemstore fyringsanlæg, som får dispensation skal fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 overholde en emissionsgrænseværdi for SO<sub>2</sub> på 1.100 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt.

En forudsætning for at opnå dispensation er, at fyringsanlægget leverer mindst 50% af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand. Som en del af anmeldelsen, har Vesthimmerlands Kommune modtaget en erklæring om at halmkedelen opfylder dette.

#### *Støv - træpillekedel*

Der kan jævnfør MCP-bekendtgørelsens §54 meddeles dispensation for emissionsgrænseværdien for støv til mellemstore fyringsanlæg, som anvender fast træbiomasse som brændsel og har en indfyret termisk effekt på mere end 5 MW, fra at overholde emissionsgrænseværdien for støv på 50 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt, i perioden den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030. Mellemstore fyringsanlæg, som får dispensation skal fra den 1. januar 2025 til den 1. januar 2030 overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 136 mg/normal m<sup>3</sup> ved 6 % ilt.

For at opnå dispensation, skal følgende forudsætninger være opfyldt:

- 1) Fyringsanlægget har røggsakondensering.
- 2) Fyringsanlægget havde frem til 1. januar 2025 en vilkår om at overholde en emissionsgrænseværdi for støv på 100 mg/normal m<sup>3</sup> ved 10% ilt i godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens §33.
- 3) Fyringsanlægget leverer mindst 50% af anlæggets nyttevarmeproduktion udregnet som et rullende gennemsnit over en periode på fem år til et offentligt fjernvarmenet i form af damp eller varmt vand.

Ud fra oplysningerne i anmeldelsen fremgår det, at træpillekedelens røggasrensning sker med posefilter. Desuden er det oplyst, at træpillekedelen kun anvendes om vinteren og at dens varmeproduktion derfor ikke er tilstrækkelig til at levere mindst 50% af anlæggets nyttevarmeproduktion til offentligt fjernvarmenet.

Idet værket træpillekedel ikke lever op til kravene for at opnå dispensation, kan der ikke meddeles dispensation for emissionsgrænseværdien for støv til værket træpillekedel.

#### *NO<sub>x</sub>*

Der kan jævnfør MCP-bekendtgørelsens §56 udelukkende meddeles dispensation for emissionsgrænseværdien for støv til mellemstore fyringsanlæg, som anvender gasolie som brændsel.

Idet værket ikke anvender gasolie som brændsel i dets kedel- og motoranlæg, kan der ikke meddeles dispensation for emissionsgrænseværdien for NO<sub>x</sub>.

#### **Afgørelse**

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed dispensation fra emissionsgrænseværdien for SO<sub>2</sub> for det eksisterende halmfyr på Løgstør Fjernvarmeværk AMBA, Blekingevej 8, 9670 Løgstør. *I perioden 1. jan. 2025 til 1. jan. 2030 meddeles der dispensation til en emissionsgrænseværdi for SO<sub>2</sub> på 1.100 mg/Nm<sup>3</sup> ved 6 % ilt.* Denne afgørelse er truffet jf. § 55 stk. 1 i MCP-bekendtgørelsen. Afgørelsen bliver offentliggjort på Miljøstyrelsens Digital Miljøadministration (DMA), samt Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside.

Der meddeles ikke dispensation til emissionsgrænseværdierne for støv og NO<sub>x</sub>, idet anlæggene jf. ovenstående ikke lever op til kravene i MCP-bekendtgørelsens § 54 og 56.

### **Opsamling**

Vesthimmerlands Kommune har registeret anmeldelsen og har vurderet, at det anmeldte kan drives inden for rammerne af de angivne oplysninger og i overensstemmelse med reglerne i MCP-Bekendtgørelsen fra den 1. januar 2025.

Der er ikke fundet anledning til skærpe af kravene i bekendtgørelsen. På den baggrund er denne meddelelse om registrering meddelt efter § 73 stk. 1 nr. 1 og 2 i MCP-Bekendtgørelsen.

### **Klagevejledning**

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/> Klagen skal være modtaget senest den 25. januar 2024. Klagefriste er forlænget med 1 uge pga. julens helligdage.

Du vil blive orienteret, hvis der er klaget. Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

### **Offentliggørelse**

Efter krav fra Miljøstyrelsen bliver meddelelsen om registreringen offentliggjort digitalt på Miljøstyrelsens platform Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>. Afgørelsen vil desuden blive offentliggjort på Vesthimmerlands Kommunes hjemmeside. Personfølsomme oplysninger bliver ikke offentliggjort.

### **Bortfald af miljøgodkendelse og spildevandstilladelse**

I forbindelse med overgangen til MCP-bekendtgørelsens regler, ophæves virksomhedens eksisterende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse dateret 9. december 2008. Der skal derfor udarbejdes en ny separat spildevandstilladelse, og Vesthimmerlands Kommune vil primo 2024 bede om de nødvendige oplysninger for at kunne udarbejde en ny spildevandstilladelse.

### **Brugerbetaling**

Behandlingen af anmeldelsen er jf. §1 stk. 1 nr. 4 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>2</sup> omfattet af brugerbetaling.

### **Øvrigt**

Virksomheden vil fortsat være omfattet af Vesthimmerlands kommunens tilsynspligt jf. §65 i Miljøbeskyttelsesloven<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> [Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., BEK nr. 1519 af 29. juni 2021](#)

<sup>3</sup> [Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 100 af 19. januar 2022](#)

**Aktindsigt**

Virksomheden ret til aktindsigt i sagen jf. forvaltningsloven. Der kan træffes aftale om gennemsyn af sagens dokumenter hos kommunen.

**Vil I vide mere**

Hvis I har kommentarer eller spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig på tlf. 9966 7104 eller mail [virksomheden@vesthimmerland.dk](mailto:virksomheden@vesthimmerland.dk).

Med venlig hilsen

Stine Utzen Daugaard  
Ingeniør, miljøsagsbehandler

## Sådan behandler vi dine personoplysninger vedrørende sagsnr. 09.08.30-K08-914-23

### Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine personoplysninger for at udføre sagsbehandling på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag. Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Almindelige personoplysninger er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom.

I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder, samarbejdspartnere eller andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine personoplysninger er baseret på databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Almindelige personoplysninger, behandles i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.

### Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Vi opbevarer og beholder kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi bruger oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, bliver dine personoplysninger slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

### Hvor har vi oplysningerne fra?

Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx navn, adresse, og hvilke ejendomme du ejer.

### Hvad har du ret til?

Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandlingen af dine oplysninger.

Hvis du mener, at vi ikke behandler dine oplysninger korrekt. Kan du klage til Datatilsynet. Se mere på [www.datatilsynet.dk/kontakt](http://www.datatilsynet.dk/kontakt). Datatilsynet kan også kontaktes på postadressen: Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

### Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på <https://vesthimmerland.dk/om-kommunen/databeskyttelse>.

### Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

Teknik og Miljø er en del af Teknik- og økonomiforvaltningen. Vi varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på teknik- og miljøområdet. Vores kontaktoplysninger er:

Teknik og Miljø, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars. Telefon: 9966 7000. Mail: [Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk](mailto:Teknikmiljoe@vesthimmerland.dk).

### Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

Se er du velkommen til at kontakte Vesthimmerlands Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

På mail: [dpo@vesthimmerland.dk](mailto:dpo@vesthimmerland.dk). Med brev: Vesthimmerlands Kommune, Vestre Boulevard 7, 9600 Aars, Att.: Databeskyttelsesrådgiver.

### Her kan du finde lovene

- EU's databeskyttelsesforordning (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016): <https://eur-lex.europa.eu>; skriv "2016/679" i søgefeltet.
- Arkivloven (lovbekendtgørelse nr. 1201 af 28. september 2016): [www.retsinformation.dk](http://www.retsinformation.dk); søg på nummer og årstal.