



Miljøtilsynsrapport til offentliggørelse

Varmecentral, Centrum, Enggade 13, 5000 Odense C

CVR-nummer/P-nummer: 30174968/1010757807

Virksomhedstype (listepunkt): **Forbrænding i anlæg ? 50 MW (minus kul/orimulsion)**

Beskrivelse: **Forbrænding af brændsel i anlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på 50 MW eller derover: Hvor brændslet er andet end kul og/eller orimulsion.**

Dato for tilsyn: **11.10.2022**

Baggrunden for tilsynet?	– Tilsynstype: Basis - Varslet
Er der konstateret jordforurening?	– Nej, tilsynet gav ikke anledning til, at der blev undersøgt for jordforurening.
Hvad er der ført tilsyn med?	– Virksomhedens samlede miljøforhold
Er der meddelt påbud*, forbud eller indskærpelser** til virksomheden?	– Indskærpelse vedr. spildevandsafledning. – Indskærpelse af at der mangler en emissionsmåling.
Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol	– Der er ingen bemærkninger til den egenkontrol der er modtaget, men der manglede en emissionsmåling.

Tilsynsrapporten skal offentliggøres på Miljøstyrelsens DMA-portal (Digital Miljøadministration):
<https://dma.mst.dk>,

Ved offentliggørelsen skal kommunen desuden oplyse, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af. Det fremgår af § 12, stk. 5 i miljøtilsynsbekendtgørelsen¹.

* Et påbud gives typisk til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer et forhold, som ikke i sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening.

** En indskærpelse er en konstatering af et ulovlige forhold. Det kan være en overskridelse af et vilkår i en godkendelse/tilladelse eller manglende overholdelse af regulativer, forskrifter eller bekendtgørelser.

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn (Bek. nr. 1536 af 9. december 2019)