



Circle K Danmark A/S
Østvej 14
6870 Ølgod

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

18-01-2018

Virksomhed

Circle K Danmark A/S

Adresse

Østvej 14, 6870 Ølgod

CVR nr.

28142412

Dato for tilsyn

24. oktober 2017

**Fra virksomheden
deltog**

Bjørn Thomsen

Tilsynet udført af

Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

**Bemærkninger/opføl-
ning til tilsynet**

Olietanke

Varde Kommune henstiller, at I dokumenterer, at anlægsnr. 6, 7 og 8 i BBR (Bolig- og BygningsRegistret) overholder kravene i § 48 i olietanksbekendtgørelsen. Ellers skal tankene sløjfes.

Varde Kommune henstiller, at I indsender oplysninger om hvad de enkelte tanke med anlægsnr. 6, 7, 8 og 9 i BBR reelt indeholder, da oplysningerne i BBR ikke stemmer overens med oplysningerne fra inspektionsrapporterne.

Det har ikke været muligt, at finde en tankattest på anlægsnr. 3 i BBR.

Varde Kommune henstiller, at I indsender en tankattest.

Det har ikke været muligt at konstatere, om anlægsnr. 1 og 2 i BBR er på grunden, eller om de er sløjfet.

Varde Kommune indskærper efter § 31 i olietanksbekendtgørelsen, at Circle K Danmark A/S sløjfer anlægsnr. 1 og 2, hvis disse ikke anvendes længere.

Anne Marie Thomsen

Direkte tlf.: 7994 7459

vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 188816/17

Sagsnr.: 17/1405

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



18-01-2018

Oplysningerne kan eventuelt være sløjfningskemaer, hvis virksomheden med sikkerhed ved, at tankene er sløjfet eller ikke er på grunden. Hvis dette ikke kan konstateres med sikkerhed, så skal tankene eftersøges – eventuelt med en metaldetektor.

Journalnr.: 188816/17
Sagsnr.: 17/1405
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 4

Varde Kommune henstiller, at Circle K Danmark A/S indsender dokumentation for, at olietankene på over 6.000 liter overholder § 13 i bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforureninger, se vedhæftede.

Olietankene på over 6.000 liter er sidst inspiceret den 21. august 2007. Ifølge § 43 i olietanksbekendtgørelsen, skal tanke over 6.000 liter inspiceres minimum hvert 10. år.

Varde Kommune indskærper, at olietankene inspiceres.

Ved tilsynet blev en overjordiske tank til fyringsgasolie observeret. Varde Kommune indskærper efter § 26 i olietanksbekendtgørelsen at tanken anmeldes. Sammen med anmeldelsen skal virksomheden sende en tankattest.

Hvis virksomheden ikke er i besiddelse af tankattester, kan nye rekvireres her:

<https://www.thyholmolie.dk/tankanlaeg/tankattester.aspx>

Anmeldesskema findes her:

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/n_yeste_olietank_-_sloejfning_og_anmeldelse_-_pdf.pdf

Efter anmeldelse opdaterer kommunen oplysningerne i BBR (Bolig- og Bygningsregisteret). Det er virksomhedens ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Spildevand

Varde Kommune har en kloakplan fra 1985 – se tegning under "indretning og drift". På denne



18-01-2018

fremgår der kun et sandfang samt en olie- og benzinudskillere. Ved miljøtilsyn i 2011 er der registreret 2 sandfang samt 2 olie- og benzinudskillere.

Varde Kommune henstiller, at virksomheden undersøger, hvor mange olie- og benzinudskillere der reelt er og sender en opdateret kloakplan, hvor den eller de fremgår.

Henstillinger (og indskærpelser) er uddybet i vedhæftede stamkort.

Journalnr.: 188816/17
Sagsnr.: 17/1405
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 3 / 4

Baggrund for tilsynet	Autoværkstedsbekendtgørelsen
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Egenkontrol er ikke gennemgået ved dette tilsyn
Konstateret jordforurening	Matriklen er kortlagt på vidensniveau 1 (V1) af Region Syddanmark. Det vil sige, at Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet.
Risikoscore	3,7
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2018. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 7 timer.



18-01-2018

Journalnr.: 188816/17
Sagsnr.: 17/1405
Ref.: Anne Marie Thomsen

Lovhenvising

- Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., nr. 1312 af 8. november 2016.
- Bekendtgørelse, nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsagsanlæg, nr. 555 af 9. juni 2001.

Side 4 / 4

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen

Ingeniør

E amot@varde.dk