



Circle K
Hjortespringvej 115
2730 Herlev

19. august 2016
Journalnr. 163-2016-15572
CVR 28142412

Sendt på e-mail til:
10179@circlekeurope.com

Miljøtilsyn d. 19. august 2016ⁱ

Herlev Kommune, Center for Teknik og Miljø har d. 19. august 2016 været på miljøtilsyn hos Circle K på Hjortespringvej 115, 2730 Herlev. Tilsynet blev gennemført af Lone Bruhn og Anja Neiegaard fra Herlev Kommune. Nadja fra Circle K viste rundt.

Tilsynet var et rutinemæssigt miljøtilsyn med en gennemgang af virksomhedens forureningskilder som affald, spildevand, oplag af kemikalier og olieprodukter.

Drift af Circle K

Servicestationen har salg af benzin og diesel samt vaskehal og butik med salg af varer. Stationen er blevet overtaget af Circle K, men aftaler vedrørende bl.a. affaldshåndtering og tømning af olieudskillere kører videre i en overgangsfase. Der er ikke sket ændringer i driften siden sidste tilsyn.

Virksomhedens generelle miljøforhold er beskrevet i den vedlagte tilsynskommentar.

Aftaler

På tilsynet aftalte vi, at Circle K sender følgende oplysninger til Herlev Kommune:

- Vandforbrug og antal vaske af motorkøretøjer det seneste år
- Kvittering for sidste tømning af olieudskillere og sandfang.

Tilslutningstilladelse

Ifølge tilslutningstilladelsen skal der føres driftsjournal over følgende:

- Antal vask af motorkøretøjer pr. år
- Vandforbrug til vask af motorkøretøjer pr. år
- Forbrug af vaskeprodukter, herunder rengøringskemikalier til rengøring af vaskehal pr. år
- Dato for kontrol af olieudskillere
- Dato for tømning af olieudskillere samt mængde slam herfra, navn på transportør og modtageanlæg.
- Dato for tømning af sandfang mængde bortfjernet sand, samt navn på transportør og modtageanlæg.
- Resultatet af eftersyn af olieudskillere og sandfang

På tilsynet aftalte vi, at Circle K sender oplysninger om vandforbrug og antal vaske af motorkøretøjer til Herlev Kommune. Kvittering for sidste tømning af olieudskiller og sandfang skal ligeledes fremsendes. Herlev Kommune skal bruge oplysningerne til at vurdere, om Circle K overholder tilslutningstilladelsen.

Stationen har fået nedsat prøvetagningsfrekvensen for spildevand til én prøve hvert andet år. Der er ikke udtaget spildevandsprøve i 2015, så der skal udtages en prøve i 2016. Ove Østerby Hansen fra Comcon har sendt resultatet af prøven, der blev udtaget i 2014 til Herlev Kommune.

Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 4452 6444 eller sende en mail til lone.bruhn@herlev.dk.

Venlig hilsen

Lone Randi Bruhn
Miljømedarbejder

ⁱ Dette brev er udarbejdet efter procedure S-04 i Herlev Kommunes kvalitetsstyringssystem, og kvalitetssikret af ANNE.