

By og MiljøHillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 HillerødTlf. 7232 2170
Fax 7232 3213
miljo@hillerod.dk
www.hillerod.dk

Tilsynsnotat for miljøtilsyn 2019

Virksomhedsnavn/ejer	Hillerød kommunes fjernvarmecentral
Adresse	Kirsebæralle 17, 3400 Hillerød
Dato for tilsyn	16.10.2019
Virksomhedstype	G201 -Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
CVR	31592488

Tilsynet var et basistilsyn med virksomhedens miljøforhold.

På tilsynet blev der kigget på virksomhedens:

- Produktion/aktivitet
- emissioner

På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har udtaget jordprøver, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

På tilsynet blev der meddelt følgende håndhævelser:		
21-10-2019	Indskærpelse	mangler måling af luftemission jf miljøgodkendelse vilkår 17