



Tilsynsrapport

Virksomhed	OK-tank m. vaskehal (Oksbøl & Omegns Brugsforening)
Adresse	Strandvejen 7, 6840 Oksbøl
CVR nr.	37954918
Dato for tilsyn	Den 12.09.2023
Fra virksomheden deltog	Jimmi Thomsen, Uddeler ved SuperBrugsen
Tilsynet udført af	Jimmy Ngo, Varde Kommune

10-11-2023

JIMN
Direkte tlf.: 7994 6471

Sagsnr.: GEO-2023-05526

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Indskærpelser

Olietanke

Varde Kommune har ikke modtaget tankinspektionsrapporter for de 3 nedgravede olietanke med tank numrene 105712, 105713 og 105714 siden der blev udført miljøtilsyn på adressen Strandvejen 7, 6840 Oksbøl. **Varde Kommune indskærper SuperBrugsen til at indsende seneste tankinspektionsrapporter med tæthedsprøvninger af olietankene jf. olietanksbekendtgørelsen § 42.**

Såfremt tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal virksomheden sikre, at olietankene inspiceres og tæthedsprøves straks jf. olietanksbekendtgørelsen § 42, Stk. 6.

Fristen for indsendelsen af tankinspektionsrapporterne inklusiv tæthedsprøvning fastsættes til den 22. december 2023. Såfremt virksomheden ikke kan eftersende de seneste rapporter, men har behov for at udarbejde en ny inspektion, skal inspektionen ske inden udgangen af året. Tankinspektionsrapporter sendes herefter til Varde Kommune senest 4 uger efter modtagelsen.

Type af virksomhed Q01



Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke, vaskehal og opbevaring af kemikalier.
Resultaterne af egenkontrollen	Kvittering for kontrol med OBU og SF til forpladsen blev eftersendt. Kvittering for kontrol, bundtømning og spuling af SF, Acodræn og U-skyls grube for vaskehallen blev også eftersendt.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har konstateret en forurening på matriklen og har derfor kortlagt den på vidensniveau 2 (V2).
Risikoscore	3,07
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 4,5 timer.



Lovhenviisning

Side 3 / 3

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse om forebyggelse af forurening af jord, grundvand og overfladevand fra benzin- og dieselsagsanlæg, nr. 1254 af 23. november 2019.

Med venlig hilsen

Jimmy Ngo

E jimn@varde.dk