

STORSTRØMS AMTSKOMMUNE

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ



DATO

18. juni 1987.

J. NR.

8-76-1-373-26-84

Bedes anført ved enhver henvendelse

Næstved Varmeværk A.m.b.a.
Aaderupvej 22-24
4700 Næstved

18. juni 1987
1. Næstved Fjernvarmeværk

st/es-heh

4800 NYKØBING F.
PARKVEJ 37
TELEFON (03) 85 52 66
TELEX 47410

Sagsbehandler:
Civilingeniør
Svend Tuesen

Vedr.: Ll. Næstved Fjernvarmeværk. Konvertering til naturgas.

Med skrivelse af 6. juni 1986 har ingeniørfirmaet Leif Lyngkilde A/S for Næstved Varmeværk ansøgt om godkendelse af Ll. Næstved Fjernvarmeværk i henhold til miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Varmecentralens kapacitet er på 17,3 MW og er dermed optaget på bilag til miljøbeskyttelsesloven, pkt. H2, som et anlæg, der kræver godkendelse med amtsrådet som godkendende myndighed i 1. instans. Punktet dækker olie- og gasfyrede varmeværker med en indfyret effekt på 5 MW og derover.

Det er forudsat i Næstveds varmeplan, at Ll. Næstved Fjernvarmeværk indgår som spidslast- og reservecentral med en max. leveret varmeydelse på 11,5 MW.

./.. På baggrund af vedlagte miljøtekniske beskrivelse/vurdering har Storstrøms amtsråds udvalg for teknik og miljø vedtaget at meddele godkendelse til det ansøgte i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 35 på nedennævnte vilkår:

1. Der må ved varmeproduktionen kun anvendes naturgas og gasolie.
2. Den maksimalt leverede ydelse må ikke overstige 11,5 MW for varmecentralen.

Klagevejledning vedrørende lov nr. 85 af 8. marts 1985 om miljøbeskyttelse.

Afgørelser truffet af amtsrådet i medfør af ovennævnte lov kan påklages til Miljøstyrelsen, jfr. lovens §§ 70 og 74, af den, til hvem afgørelsen er rettet, kommunalbestyrelsen, Embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentliggjort. Eventuel klage skal indgives til Storstrøms amtsråd, der videresender klagen til Miljøstyrelsen.

Såfremt afgørelsen påklages, vil underretning herom blive meddelt.

Såfremt udnyttelsen af en godkendelse eller tilladelse forudsætter udførelse af bygge- eller anlægsarbejder, må sådanne arbejder ikke påbegyndes før udløbet af klagefristen, jfr. i øvrigt lovens § 72.

3. Kørsel med gasoliefyret må kun forekomme ved udfald af gas-kedler eller gasmangel.
4. Røggassen fra anlægget skal afledes fra skorstenen med en afkasthøjde, som er $\geq$ 35 m over terræn.
5. Det ækvivalente, korrigerede støjniveau hidrørende fra varmecentralen må ikke overstige nedenstående værdier, målt i naboskel med boligbebyggelse:

Hverdage	kl.07.00-18.00	45 dB(A)
Lørdage	kl.07.00-14.00	45 dB(A)
Aften	kl.18.00-22.00	40 dB(A)
Lørdage	kl.14.00-22.00	40 dB(A)
Søn- og hel- ligdage	kl.07.00-22.00	40 dB(A)
Nat	kl.22.00-07.00	35 dB(A).

Til kontrol med at støjvilkårene overholdes, kan tilsynsmyndig-heden, hvis det skønnes nødvendigt, og efter at godkendelsen er meddelt, forlange støjmålinger udført. I givet fald skal målingerne gennemføres på virksomhedens foranledning, og på et tidspunkt hvor virksomheden kører på fuld kapacitet. Målin-gerne skal udføres efter de retningslinier, der er angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr.3/1974 om ekstern støj fra virk-somheder.

Såfremt varmecentralen ønskes fyret med andet end naturgas og gasolie skal der søges om fornyet godkendelse.

Næstved kommune har meddelt tilsagn om tilslutning af anlæggets spildevand til det offentlige system inden for anlæggets kapa-citet på betingelse af, at de af Næstved byråd vedtagne udled-ningsgrænseværdier overholdes.

Kopi af denne afgørelse er tilsendt:

Leif Lyngkilde A/S, Præstøvej 39, 4700 Næstved

Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K.

Næstved kommune, Rådhuset, Slagelsevej 8, 4700 Næstved

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen, Ved Åsen 1, Postboks 409,
4700 Næstved.

Embedslægeinstitutionen, Brovejen 4, 4800 Nykøbing F.

Danmarks Naturfredningsforening, Frederiksberg Runddel 1,
2000 København F.

Danmarks Sportsfiskerforbund, Worsåesgade 1, 7100 Vejle.


Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,
1651 København V.

Forbrugerrådet, Købmagergade 7, 1150 København K.

Godkendelsen offentliggøres endvidere i dagspressen
lørdag den 20.juni 1987.

Med venlig hilsen

p.a.v.
e.b.



Kaj Petersen / Bent H.Fenger.
Udvalgsformand Forvaltningschef.