

# Miljøtilsynsrapport

Sagsnr. 09.00.00-K08-33-16

<b>Dato for tilsyn</b>	08.12.2022
<b>Tilsynstype</b>	Samlet tilsyn (basis)

<b>Virksomhedens navn</b>	HK Tanken
<b>Virksomhedens adresse</b>	Torvegade 79 7323Give
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	CVR-nr. 45520811 P-nr.
<b>Virksomhedstype</b>	Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse)

<b>Deltagere fra virksomheden</b>	John Nielsen
<b>Tilsynet blev udført af</b>	Kirsten Hansen

<b>Hvad er der ført tilsyn med?</b>	Virksomhedens samlede miljøforhold omfattende både brændstofdetailsalgsløsningen og vaskehal. Basistilsyn.  Desuden kampagnetilsyn med olietankanlæg.
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Der er ved tilsynet ikke observeret synlige tegn på jordforurening.
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Vaskehallen omfattes af følgende egenkontroller:  Jf. autoværkstedsbekendtgørelsens § 14 gælder:  Stk. 1. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om følgende:  1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler.

2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret.

3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast.

Stk. 2. Dokumentation, jf. stk. 1, skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.

Det bemærkes, at eneste relevante del af bestemmelsen er pkt. 2 om dokumentation for bortskaffelse af farligt affald.

Der er ved tilsynet fremlagt kvitteringer for tømning af farligt affald fra olieudskilleranlæg.

Spildevandstilslutningstilladelse af 28.04.2004 vedr. vaskehal.

Vilkår 7.8 fastlægger, at der skal udtages en årlig spildevandsprøve til analysering for overholdelse af pkt. 1-9 i vilkår 7.6.

Vilkår 7.9 fastlægger, at alarm på olieudskilleranlæg skal funktionstestes mindst en gang årligt, samt at der skal føres journal herover.

Vilkår 7.10 fastlægger, at virksomhedens hovedvandmåler skal aflæses mindst en gang månedligt, idet der skal føres journal over aflæsningerne.

Vilkår 7.11 stiller krav til journalføring over antallet af bilvask og forbrug af vaskekemi.

Vejle Kommune har 8. december 2022 modtaget spildevandsanalyse for år 2022 for HK Benzin Torvegade 79, Give – spildevandsprøve ok ift. Overholdelse af krav.

Det oplyses, at alarm på olieudskiller funktionstestes årligt.

Det oplyses, at vandmåler ikke aflæses systematisk.

	<p>Opgørelse over antal bilvask og forbrug af vaskekemi er udleveret ved tilsynet.</p> <p>Det oplyses, at der ikke føres journal med oplysninger efter vilkår 7.9, 7.10 og 7.11.</p> <p>Brændstofdetailsalgslæggene omfattes af følgende egenkontroller:</p> <p>Jf. olietankbekendtgørelsen:</p> <p>I olietankbekendtgørelsen er der for olietankanlæg på eller over 6.000 liter krav om tankinspektion og tæthedskontrol. Seneste fremsendte tankinspektioner er foretaget 7. februar 2017, med vurdering af behov for fornyede inspektioner efter 10 år.</p> <p>Det fremgår af samlet oversigt over inspektionerne, at Tank 1 (15 m<sup>3</sup>, bf92), Tank 4 (15 m<sup>3</sup>, diesel) og Tank 5 (15 m<sup>3</sup> diesel) er kontrollerede og godkendte, mens det for Tank 2 (30 m<sup>3</sup>, bf95) og Tank 3 (15 m<sup>3</sup>, tom), kun er rør, der er gennemgået, idet der er tale om dobbeltvæggede tankanlæg.</p> <p>På inspektionsrapporter for tank 4 og tank 5 fremgår, at det er disse to tanke, der er dele af to-delt tankanlæg.</p>
<p><b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b></p>	<p>Ja</p>