



CTR I/S
Stæhr Johansens vej 38
2000 Frederiksberg

Tilsynsnotat – CTR I/S Stæhr Johansens vej 38

Miljøenheden afholdt d. 27. maj 2019 tilsyn på matr. nr. 26ep og 26c.

Basistilsyn	§33 i Miljøbeskyttelsesloven. Der er gennemført tilsyn med virksomhedens samlede drift.
Deltager	Malik Basoda – CTR Per Petersen – Rambøll Helene Reck Repsdorph – Frederiksberg Kommune

Jordforurening	Der blev ikke konstateret synlig forurening jordforurening under tilsynet. <u>Olieudskillere:</u> Der er to olieudskillere, hvor den største planlægges at blive udskiftet i løbet af det næste år. Der blev oplyst at olieudskillere bliver tømt en gang om året. Der er eftersendt dokumentation for sidste tømning på FVC2
Tankanlæg	1.200 m³ til opbevaring af gasolie, fordelt på 2 tanke af 600 m³. Efterses hvert 10 år. Tankene og tankgården blev inspiceret under tilsynet. Tankene har begyndende erosion i bundkanten. Der blev oplyst at tankene vil blive efterset hvert tiende år. Næste gang er i jan. 2020.
Egenkontrol	Der blev ikke fremvidst egenkontrol under tilsynet. Dette er blevet eftersendt. <u>Kedler</u> Seneste eftersyn af alle kedler er sket mellem august og oktober 2018.
Klager	Ingen modtaget.
Kommende re-vurdering af miljøgodkendelse	Der blev aftalt at Rambøll indsender en ansøgning om revurdering af den nuværende miljøgodkendelsen, hvor BAT er indarbejdet i ansøgningen.

1. juli 2019

Sagsbeh.: HRR

J.nr.: 09.02.08-K08-1-18
Helene Reck Repsdorph

CVR:

Vej, Park og Miljø

Frederiksberg Rådhus
2000 Frederiksberg
www.frederiksberg.dk

Telefon:

E-mail: jord@frederiksberg.dk

Telefontid

Mandag-Torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Selvbetjening

www.frederiksberg.dk

Personlig henvendelse

Kun efter aftale

Dokumentation som bedes efter- sendes	- Tilsynsnotat fra 2016 - Støjmålingsrapport, som omtalt under tilsynet.
---	---

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, så tag endelig kontakt på mobil: 28984113 eller here02@frederiksberg.dk

Venlig hilsen



Helene Reck Repsdorph (here02)
Miljøkonsulent, Can.techn.soc