



NORRECCO A/S
B-Vej 8
2300 København S

Tilladelse til igangsætning af bygge- og anlægsarbejde, H-vej 1, Prøvestenen

Norrecco har indsendt ansøgning om miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33 for nyt internt renseanlæg samt tilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven §28 til tilslutning af overfladevand til kloak på H-vej 1, Prøvestenen. Norrecco har i dag en miljøgodkendelse til drift på arealet. Miljøgodkendelse til renseanlæg og tilslutningstilladelse gives som tillæg til gældende miljøgodkendelse.

Norrecco har indsendt ansøgning om særskilt anmodning til at påbegynde anlægsarbejdet for omlægning af kloakledninger på H-vej 1, Prøvestenen.

Det er en forudsætning for meddelelsen af ovennævnte tilladelse, jf. § 33 stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven, at anlægget er i overensstemmelse med kommuneplan, lokalplan for området og planforhold generelt.

VVM

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen har vurderet at etablering af mindre lokalt renseanlæg ikke er omfattet af miljøvurderingslovens anvendelsesområde og derfor er en VVM-screening ikke nødvendig.

NATURA 2000

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at emissioner fra renseanlægget vil være af lokal karakter og ikke få betydning for Natura 2000 områder i eller omkring Københavns Kommune.

Bilag IV-arter

Hele den sydlige del af Prøvestensøen er registreret som potentielt levested for grønbroget tudse. Ingen af disse observationer er på Norrecco's grund. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der ikke er aktuel forekomst af grønbroget tudse eller andre bilag IV-arter på arealet.

8. maj 2026

Sagsnr.
2025-0311694

Dokument nr.
2025-0311694-20

Sagsbehandler
Sara Krogh

Planforhold

Arealet er i lokalplanen 326 udlagt til industriområde for virksomheder med særlige beliggenhedskrav og naturlig tilknytning til havnen. Området ejes af By & Havn og er langtidsudlejet til Norrecco via Copenhagen Malmö Port. Projektområdet er beliggende indenfor lokalplanens delområde I, som primært anvendes til flydende bulk. Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer at etablering af renseanlæg og tilslutning til kloak er inden for lokalplanens rammer.

Spildevandsplan

Ifølge Spildevandsplan 2018 inkl. tillæg ledes overfladevand fra virksomhedens arealer til Østhavnen (Prøvestenskanalen).

Virksomheden ønsker at etablere et nyt renseanlæg til rensning af overfladevandet og ønsker samtidig i stedet at aflede overfladevandet til spildevandskloakken fremfor direkte udledning til Østhavnen.

Overfladevand fra pladsen er gentagne gange prøvetaget og analyseret for tungmetaller. Overfladevandet vurderes særligt kritisk både på grund af indholdsstoffer og koncentration og det vurderes derfor at være mest miljømæssigt fordelagtigt at overfladevandet kobles til spildevandskloakken efter intern rensning fremfor direkte udledning til vandmiljøet.

I separatkloakerede områder vil overfladevand som udgangspunkt skulle håndteres separat og udledes til vandområder efter passende rensning. Spildevandsplanens administrationsgrundlag indeholder dog en undtagelse for dette, da overfladevand af en særlig forurenede karakter som udgangspunkt skal ledes til avanceret rensning på BIOFOS' centrale renseanlæg. Spildevandsplanens administrationspraksis fastlægger, at overfladevand fra veje med større trafikbelastning end 5000 ÅDT (dvs. mere end 5000 biler pr. døgn i gennemsnit hen over året) som udgangspunkt skal ledes til de centrale renseanlæg, og Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at overfladevandet fra H-vej tilsvarende er forurenede i en sådan grad, at det vil være miljømæssigt mest fordelagtigt at koble overfladevandet til spildevandskloakken og lede det videre til central rensning på Renseanlæg Lynetten.

Tilkobling til spildevandskloakken vil forudsætte, at overfladevandet forsinkes og afledes med tilstrækkeligt lav hastighed, så det holder sig indenfor den tilgængelige hydrauliske kapacitet.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen arbejder løbende på at opdatere og ajourføre spildevandsplanen, så den stemmer overens med de

faktiske forhold. Ved ændret afledning af overfladevand fra pladsen vil dette derfor skulle opdateres i spildevandsplanen.

Ejerforhold

Kloakken på Prøvestenen er ejet af Copenhagen Malmö Port (CMP). Norreccos areal på H-vej 1 er langtidsudlejet til Norrecco via CMP. Norrecco har fremsendt fuldmagt fra CMP som giver dem tilladelse til at tilslutte sig spildevandsledningsnettet med et flow på max 3,6 L/s samt lave det nødvendige ledningsarbejde på pladsen.

Tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejde

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen vurderer, at der i det fremsendte materiale ikke er forhold, som vil hindre afgørelse om miljøgodkendelse.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen meddeler derfor tilladelse til igangsættelse af anlægsarbejder for etablering og omlægning af kloakledninger samt opstilling af renseanlæg på Norrecco, H-vej 1, Prøvestenen jf. Miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 2.

Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen skal gøre opmærksom på, at bygge- og anlægsarbejder sker på bygherres ansvar.

Der er med denne tilladelse **ikke** taget stilling til miljøgodkendelse eller andre godkendelser efter anden lovgivning f.eks. byggeloven.

Klage

Det er ikke muligt at klage over denne afgørelse til anden administrativ myndighed, miljøbeskyttelsesloven § 33 stk. 2.

Hvis I ønsker at få prøvet afgørelsen ved domstolene, skal I anlægge sag inden 6 måneder fra meddelelse af afgørelsen. Fristen for at anlægge søgsmål udløber således 9. november 2026.

Med venlig hilsen
Sara Krogh
Miljøsagsbehandler