

**Aarhus Kommune – Center for Miljø og Energi
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	28.04.2017
CVR-nummer	25766628
P-nummer	1008116047
e-Doc journal nr.	13/026992
Virksomhed	Lindal ApS
Adresse	J. P. Larsens Vej 13
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	8626 5090
e-mail	mail.lindal@gmail.com
Kontaktperson	Sindre Lindal
Branchekode	A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m2
Opstartsdato	1995
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste tilsyn i 2014
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Sindre Lindal
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Center for Miljø og Energi har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDEVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			Få liter spildolie i plastdunk mindre end 25 liter på indendørs betongulv uden afløb.
Farligt affald udendørs		X		
Olie og kemikalier indendørs	X			Små beholdere mindre end 25 liter i originalemballagen. Enkelte giftmærkede flusmidler opbevares i plastbakke i kemikalieskab af stål, der kan aflåses.
Olie og kemikalier udendørs		X		

Oversigt over olietanke i brug

I BBR er på adressen registreret følgende overjordiske olietanke:

Nr.	Indhold	Størrelse	Årstal	Placering	G.nr.	Bemærkninger
1	Fyringsolie	1200 liter	2009	Indendørs	50-5313	Tilhører Lindal ApS
2	Fyringsolie	1200 liter	2010	Udendørs	50-5223	Brabrand Autoservice ApS
4	Fyringsolie	1200 liter	1983	Udendørs	./.	Tanken er fjernet

Tankenens specifikationer og forventet levetid

Overjordiske olietanke produceret efter år 2000 er typegodkendte tanke forsynet med typegodkendelsesnummer (G.nr.) på mærkeplade og tankattest, der viser tankens type og korrosionsbeskyttelse. Det sidste ciffer, som er "3" for både tanken fra 2009 og 2010 (jf. de registrerede oplysninger i BBR) viser, at disse 2 tanke er korrosionsbeskyttet med offeranoder og dermed, at tankene kan anvendes i **40 år** fra fabrikationsåret jf. § 45 i Olietankbekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015.

Rørføringer til olietanke

Rørføringen til virksomhedens tank til fyringsolie i kælderrum er ført i plastbelagt kobber. Der er ikke nedgravede rør til tanken.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et kampagnetilsyn. Formålet med kampagnen er at sikre, at opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald sker miljømæssigt forsvarligt; med det overordnede mål for øje at beskytte jord, overfladevand og grundvand mod forurening.

Virksomheden har godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige henstillinger eller påbud.

I forbindelse med tilsynet blev udfyldt skema for sletning af tanken fra 1983 i BBR, der er fjernet fra ejendommen. Kopi af skemaet er vedhæftet til orientering. Virksomheden får besked fra BBR, når tanken er slettet.

Sig til hvis der er spørgsmål eller kommentarer til denne rapport.

Aarhus Kommune, Center for Miljø og Energi, den 2. maj 2017



Jens Tikær Andersen
Biolog