



JAMMERBUGT
KOMMUNE

19-04-2021
Carsten Christensen
Direkte: 7257 7344
Mail: cac@jammerbugt.dk
Sagsnr.: 09.20.00-P19-2-21

Registrering af mellemstort fyringsanlæg (MCP)

Virksomhedens navn	BROVST FJERNVARME ANDELSSELSKAB
Virksomhedens adresse	Bøge Bakker 3 9460 Brovst
CVR-nr.	37809217
Anlæggets beliggenhed	Bøge Bakker 21, 9460 Brovst
Dato for registrering (jf. § 67, stk. 1, § 73, stk. 1, og § 74, stk. 1.	19. april 2021
Anlæggets nominelle indfyrede termiske effekt	4,9 MW
Anlæggets type	Kondenserende fliskedelanlæg.
Type og andel af benyttede brændsler	Der anvendes fast biomasse (flis) som brændsel. Fliskedlen bidrager med ca. 59% af den samlede varmeproduktion. Det resterende varmebehov dækkes ind af et nyt varmepumpeanlæg, som anslås at kunne bidrage med en varmeandel på 38%.
Dato hvor anlægget er sat i drift	Fyringsanlægget sættes i drift i løbet af 4. kvartal 2021.
Anlæggets listepunkt eller NACE-kode	35.30.00 Varmeforsyning
Anlæggets forventede antal årlige driftstimer og gennemsnitlig belastning ved brug.	7000 driftstimer om året med en gennemsnitlig kedelbelastning på 80%
Fungerer anlægget som nød anlæg eller spidslastanlæg?	Nej
Afgørelse om skærpede eller supplerende krav eller om dispensation jf. §§ 49, 50 og 53-57.	Ikke relevant