



**Ikast-Brande**  
Kommune

# **Tilsynsrapport**

## **for miljøtilsyn den 03.12.2018**

### **F 24 Benzin**

### **E Christensens Vej 5**

### **7430 Ikast**

|                        |  |
|------------------------|--|
| Listepunkt:            | Q01 - Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Kapitel 5 godkendelse: |  |
| Spildevandstilladelse: |  |

|          |            |             |            |
|----------|------------|-------------|------------|
| Telefon: | 45992273   | CVR nr.:    | 61082913   |
| Fax:     |            | P. nr.:     |            |
| E-mail:  | tipr@q8.dk | Hjemmeside: | www.f24.dk |

|            |  |
|------------|--|
| Matrikler: |  |
|------------|--|

|             |      |
|-------------|------|
| Journalnr.: | 2018 |
|-------------|------|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Til stede ved tilsynet: | Fra virksomheden:<br>NN                                     |
|                         | Fra Ikast Brande Kommune:<br>MBP, Marie Baunsgaard Pedersen |

## Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt                          | Tilsynskommentar  |
|---------------------------------------|---|
| Tilstede ved tilsynet                 | Fra virksomheden (IP anlæg): Kristian Andersen.<br><br>Fra Ikast-Brande Kommune: Marie Baunsgaard Pedersen og Daniela Schmidt.  |
| Beliggenhed                           | Tankstationen er beliggende i byzone i lokalplan Centerområde.  |
| Etableringsår                         | Konverteret fra en Q8 servicestation til en F24 automatiseret tankanlæg i 2012.   |
| Antal ansatte                         | Ikke relevant, da det hele både tankanlæg og vaskehal er automatiseret. IP anlæg står for driften, og tjekker stedet løbende.   |
| Daglig driftstid                      | Benzinsalget har døgnåbent.<br>Vaskehallen har åbent fra kl. 7 - 22.  |
| Forudsætning for godkendelse          | Q01 Autoværksteder (branchebekendtgørelse), da tanken har en vaskehal.<br>Virksomheden er ikke godkendelsespligtig.   |
| Udendørs aktiviteter                  | Følgende udendørs aktiviteter finder sted:<br>- Tankning og påfyldning af benzin og diesel.<br>- Støvsugning af biler.<br>- Dæktryk/påfyldning af luft.<br>- Affaldsoplag.  |
| Værksted                              | Der er ikke noget værksted tilknyttet tankstationen. Der har tidligere været et lastbilværksted, men det har ikke været benyttet som værksted længe.  |
| Vaskehal                              | Vaskehallens port lukker automatisk når anlægget startes. Der foretages 1000-1500 vaske pr. måned - opgørelsen fremvises på tilsynet, og dette lægges på sagen. Der findes i teknikrummet en beholder til recirkulering af vand i forbindelse med vask.   |
| Afstand til forureningsfølsomt område | Afstand til nærmeste beboelse er ca. 25 m. Tankanlægget ligger ikke i umiddelbar nærhed af beskyttede naturtyper.   |
| Egenkontrol og dokumentation          | Der føres driftsjournal over følgende:<br>- Tømning af olieudskiller og sandfang.<br>- Elektronisk pejling af brændstoftanke.<br>- Funktionsprøvning af alarmer.<br>- Kontrol af genindvinding af benzindampe.<br>- Inspektion af tanke.<br><br>Kvitteringer for service på tankanlæg, olieudskiller mm opbevares dels i tankstationens teknikmappe dels digital. Nye dokumenter fremsendes elektronisk. Egenkontroller noteres i teknikmappen. |
| Renere teknologi                      | Ikke diskuteret. Der er ansøgt om byggetilladelse til endnu en vaskehal (placeret ved de nuværende pusleplads), samt nye puslepladser og vask selv pladser. Disse skal etableres med port, da det ligger lige op af boliger.  |

## Råvarer, hjælpestoffer og færdigvarer

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|------------------|
|--------------|------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt             | Tilsynskommentar  |
|--------------------------|---|
| Opbevaring af olie       | Der forekommer ikke opbevaring af olie.   |
| Opbevaring af kemikalier | Kemikalier opbevares i vaskeanlæggets teknikrum. Kemikalie-beholderne er placeret på tæt betongulv.   |
| Olietanke                | <p>Følgende tanke er registreret:</p> <p>Tank 1: 30 m<sup>3</sup> tank indeholdende blyfri 95 oktan benzin, årg. 1979, tanknr. 250782, G-nr. 01 001.</p> <p>Tank 2: 20 m<sup>3</sup> tank indeholdende Dynamic benzin, årg. 1979, tanknr. 250781, G-nr. 01 001.</p> <p>Tank 3: 20 m<sup>3</sup> tank indeholdende diesel, årg. 1984, tanknr. 250780, G-nr. 01 001.</p> <p>Tank 4: 20 m<sup>3</sup> tank indeholdende blyfri 92 oktan benzin, årg. 1989, tanknr. 337931, G-nr. 01 003.</p> <p>Tank 5: 20 m<sup>3</sup> tank indeholdende benzin, årg. 1985, tanknr. 337931, G-nr. 01-003.</p> <p>Tank 6: Overjordisk 600 L tank indeholdende fyrringsolie (?), årg. 1994. Placeret udendørs.</p> <p>Tæthedsprøvning af de mellemstore tanke er sket i 2009. Se tilsynsbrev for yderligere kommentar.</p> |
| Benzin-/dieselstandere   | Der findes tre multiprodukt GS standere til tankning af hhv. 92/95 oktan benzin, Dynamic benzin samt diesel. Alle standere er placeret på tæt betonunderlag etableret i 2002 med fald mod kloak tilkøbt olieudskiller.  |
| Energianlæg              | De tilhørende indendørs lokaler opvarmes af fjernvarme.   |

## Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar  |
|--------------|---|
| Luftemission | Der er installeret dampgenindvindingsanlæg, hvorfor der ikke bør forekomme nævneværdig emission af benzin- eller diesel-dampe. Der føres egenkontrol med dampretursystemet en gang hvert kvartal. |
| Punktudsug   | Ikke relevant.  |

## Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar   |
|--------------|--|
| Støjemission | Virksomheden eller Ikast-Brande Kommune har ikke modtaget klager vedrørende støj i forbindelse med det automatiserede tankanlæg.   |
| Støjkloder   | Der forekommer støj i forbindelse med transport til og fra tank-plads, pusling/støvsugning af biler samt vask af biler. Vaske-hallen er forsynet med porte med automatisk lukning, hvorfor støjemissionen herfra mindskes. |

|            |   |
|------------|---|
| Kompressor | Kompressoren er placeret i kælder tilknyttet tankanlægget og forsyner det udendørs trykluftanlæg. |
|------------|---|

## Spildevand

| Kontrolpunkt        | Tilsynskommentar  |
|---------------------|---|
| Sanitært spildevand | Ikke relevant.  |
| Processpildevand    | Afledes til offentlig kloak via sandfang og olieudskillere.   |
| Overfladevand       | Overfladevand fra tank- og påfyldningsplads ledes til offentlig kloak via olieudskillere. Overfladevand fra øvrige områder ledes direkte til offentlig kloak. |

## Udskillere

| Kontrolpunkt   | Tilsynskommentar   |
|----------------|--|
| Olieudskillere | Olieudskillere tømmes en gang årligt af Marius Pedersen. |
| Sandfang       | Sandfang tømmes en gang årligt af Marius Pedersen.       |

## Affald

| Kontrolpunkt              | Tilsynskommentar   |
|---------------------------|--|
| Erhvervsaffald            | Der er placeret skraldespande i tilknytning til hver stander på tankplads samt på puslelads. Affaldet bortskaffes efter behov som brændbart affald. Affaldstransportør: Marius Pedersen. |
| Håndtering farligt affald | Der forekommer ikke farligt affald i forbindelse med tankanlægget.   |