

Shell Tikøb
Att.: Niels Løvengren
shelltikob@mail.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 02.05.2019
Sagsnr. 19/12347

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig dokumentation for at dit system til genvinding af benzindampe er effektivt nok.
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du får tage en prøve af spildevand fra vaskehallen
- Du sender mig kopi af sikkerhedsdatablade for vaskemidler i vaskehallen.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 2. juni 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Du fortalte, at vaskehallen ikke er i brug efter klokken 20.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskillere

Den kommunale ordning for tømning af olieudskillere kommer en gang om året, og tømte i april 2019.

En gang om året tjekker Bilbarco-Vederot alarmer i olieudskillere. Du viste mig do-

kumentationen fra maj 2018.

Gasretur

Du tjekker gasretursystemet mindst hvert kvartal. Du viste mig dokumentationen. Men i bekendtgørelsen om benzinevinding¹ §11 står

”Den ansvarlige for en tankstation skal mindst én gang hvert år lade gennemføre en kontrol af benzindampgevindingsgraden af benzinstandernes fase-II system til benzindampgevinding i overensstemmelse med standard DS/EN 16321-2:2013.

Stk. 3. Kontrollen efter stk. 1 og 2 foretages af et kompetent firma, som beskrevet i standarden DS/EN 16321-2:2013. Den ansvarlige for tankstationen skal opbevare den udfyldte testrapport i standarden DS/EN 16321-2:2013 bilag B eller lignende testrapport i minimum fem år efter kontrollens udførelse.”

Du kunne ikke vise mig dokumentation for at denne kontrol er blevet gennemført. Det er ofte Force, der gennemfører denne type kontroller. Vi aftalte derfor at du får tjekket op på dette. Har du fået kontrolleret dette, send mig da venligst kopi af dokumentationen inden den 2. juni 2019. Har du ikke fået gennemført kontrollen, vil jeg minde dig om at få den gennemført snarest, og sende mig dokumentationen inden den 2. juni 2019.

Olie- og benzintanke

Du fortalte at du har to tanke, der begge har et skillerum, og begge tanke er dobbeltvæggede. Du fortalte at du hver uge tjekker vakuum mellem de to vægge i begge tanke, og registrer dette med et OK i dit elektroniske system.

Spildevand

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask.

Du har dog ikke lavet denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at du får den lavet og sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal lave denne opgørelse hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i maj 2019.

Du fortalte, at du for tiden bruger Ninki til service af vaskehallen. Du har derfor skiftet vaskemidler siden sidst. I din spildevandstilladelse er der et krav om at der

¹ Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, nr. 1175 af 22. juni 2016.

ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer. Vi aftalte derfor, at du sender mig sikkerhedsdataarkene for alle midlerne. Generelt anbefaler vi, at alle bruger miljømærkede vaskemidler til automatiske vaskemaskiner. Miljømærket med den nordiske svane eller EU's blomst.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Det brændbare affald bliver hentet som offentlig dagrenovation. Du fortalte, at du sorterer plastdunke fra, og kører dem til Skibstrup affaldscenter.

Virksomhedens navn	Shell Tikøb
Virksomhedens adresse	Hornbækvej 449,
CVR	21285498
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	2. maj 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Tilstede ved tilsynet var XX fra virksomheden og XX fra Helsingør Kommunes miljømyndighed.

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 17. maj 2019.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup

Ingeniør