

Til offentliggørelse jf. § 93 stk 4 i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

2 nye fyringsanlæg

Virksomhedens navn	Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S
Virksomhedens CVR-nummer	36704632
P-nummer	1020292047
Adresse	Langvej 65
Postnummer og by	6541 Bevtoft
Fyringsanlæggets indfyrede effekt	2 x 5,5 MW
Fyringsanlæggets type	2 x Danstoker Global H-g LUX (Gaskedler)
Typen og andel af benyttede brændsler	100 % naturgas
Dato for idriftsættelse af fyringsanlægget	5. april og 13. april 2020
Virksomhedens listepunkt	5.3.b biologisk behandling
Antal årlige driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug	8.744 timer og 71 % belastning for begge
Dispensationer	Ingen

De 2 ovenstående kedler deler skorsten, men har hver deres røg rør. OML-beregninger til eftervisning af afkasthøjder er fremsendt ifm. anmeldelsen af de mellemstore fyringsanlæg. Der er desuden opstillet krav til afkasthøjden i virksomhedens miljøgodkendelse af 27. juni 2018.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

2 eksisterende fyringsanlæg som ændres til nød anlæg

Virksomhedens navn	Sønderjysk Biogas Bevtoft A/S
Virksomhedens CVR-nummer	36704632
P-nummer	1020292047
Adresse	Langvej 65
Postnummer og by	6541 Bevtoft
Fyringsanlæggets indfyrede effekt	2 x 2,49 MW
Fyringsanlæggets type	Gaskedler
Typen og andel af benyttede brændsler	100 % Naturgas
Dato for idriftsættelse af fyringsanlægget	5. juli 2016 for begge
Virksomhedens listepunkt	5.3.b biologisk behandling
Antal årlige driftstimer og den gennemsnitlige belastning ved brug	Under 50 timer og 90 % for begge.
Dispensationer	Ingen

De 2 ovenstående kedler har tidligere været drevet som biaktivitet på virksomheden omfattet af G 202 i deres godkendelse fra 17. juli 2014. Disse ændres nu til nød anlæg.

Nød anlæg er ikke omfattet af emissionskravene i bekendtgørelsen jf. § 11 stk. 4 såfremt de maksimalt er i drift i 500 timer om året udregnet som rullende gennemsnit på en periode over 5 år.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.