



Tilsynsrapport

Virksomhed	Ansager Varmeværk a.m.b.a.
Adresse	Tiphedevej 2A og Østre Allé 2, 6823 Ansager
CVR nr.	62749814
Dato for tilsyn	Den 29.06.2023
Fra virksomheden deltog	Søren Urup, Ansager Varmeværk.
Tilsynet udført af	Jonas Tjørnelund
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	Varde Kommune har ingen bemærkninger til tilsynet, udover at den 5 MW oliekedel skal anmeldes jf. MCP bekendtgørelsen senest 1. september 2023.
Type af virksomhed	G202
Tilsynstype	Basistilsyn - Varslet
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, olietanke. Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden udfører egenkontrol efter miljøgodkendelserne og tilslutningstilladelsen.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har ikke registreret jordforurening på de pågældende matrikler.
Risikoscore	3,14
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af

29-06-2023

JTJR
Direkte tlf.: 7994 6055

**Sagsnr.: GEO-2023-06033
og GEO-2023-06034**



tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.

Side 2 / 2

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
- Bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed.

Med venlig hilsen

Jonas Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk