

Circle K
Att.: Morten Jensen
Ålsgårde
Morten.jensen@circlekeurope.dk

Center for By Land og Vand

Natur og Miljø
Prøvestensvej 52
3000 Helsingør

Cvr nr. 64 50 20 18
Dato 1.06.2019
Sagsnr. 19/14011

Sagsbehandler
Malene Kamstrup

Ingeniør
Tlf. 49 28 24 54
mka55@helsingor.dk
www.helsingor.dk

Referat fra miljøtilsyn

Helsingør Kommune var på miljøtilsyn hos jeres benzinstation. Dette brev er et referat.

Konklusion

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Du sender mig dokumentation for at I har fået tjekket gasretursystemet før 31. december 2018. Hvis det ikke er kontrolleret, sørger du for at det sker snarest.
- Du sender mig dokumentation for at dit system til genvinding af benzindampe er effektivt nok.
- Du sender mig kopi af inspektionsrapporter fra 2018 for alle fem tanke
- Du sender mig en opgørelse over vandforbrug pr. vask i vaskehallen
- Du får tage en prøve af spildevand fra vaskehallen i løbet af sommeren 2019.

Vi aftalte ingen frister, så jeg beder dig om at sende mig dette inden den 29. juni 2019.

Formålet med tilsynet var at tjekke at virksomheden er indrettet og drevet efter miljøbeskyttelsesloven generelt og at I sorterer og bortskaffer affald efter kommunens regulativ.

Støj

Der er mere end 20 meter til nærmeste bolig. Du fortalte, at porten i vaskehallen altid er lukket når der bliver vasket bil i vaskehallen.

Kloak

Vaskemidler til vaskehallen var opbevaret i spildbakker, så risikoen for spild til kloak var minimal.

Sandfang og olieudskiller

Leif M. Jensen A/S tømmer jeres sandfang og olieudskillere. Du viste mig dokumentationen fra den seneste gang, der var januar 2019.

En gang om året tjekker Gilbarco alarmer i olieudskillere. Du viste mig dokumentationen fra juni 2018. Desværre kan man ikke se, om alarmer i begge udskillere er tjekket.

Gasretur

Gilbarco har tjekket at gasretursystemet fungerer. Du viste mig dokumentationen fra den juni 2018. Denne kontrol skulle dog ske hvert halve år. Vi aftalte derfor, at du får tjekket op på om der har været en nyere kontrol eller sørger for at det sker snarest.

Doms tjekkede, at gasretursystemet fungerer effektivt nok i 2012. Denne kontrol skulle dog ske mindst hvert tredje år. Vi aftalte derfor, at du får tjekket op på om der har været en nyere kontrol eller sørger for at det sker snarest.

Olie- og benzintanke

Du fortalte, at I har disse tanke i brug:

- Benzin, 16 m3, 1968
- Benzin, 16 m3, 1968
- Benzin, 16 m3, 1968
- Diesel, 10 m3, 1968
- Benzin, 20(8+12) m3, 1986

Alle tanke skulle have været inspiceret i 2018. Vi aftalte, at du sender rapporterne til mig.

Spildevand

I din tilladelse til at lede spildevand fra vaskehallen til offentlig kloak er et krav om at du hvert år skal gøre op

- Antal vask
- Vandforbrug
- Vandforbrug pr. vask.

Formålet med denne opgørelse er, at du skal have fokus på vandforbruget pr. vask. Du kunne dog ikke vise mig denne opgørelse. Vi aftalte derfor, at du sender den til mig. Jeg minder dig også om at du skal sende den til mig hvert år fremover.

Næste prøve af spildevandet skal du få taget i sommeren 2019.

Du fortalte, at du for tiden bruger Clean Tec til service og rengøring af vaskehallen.

Alle vaskemidler er fra Istobal, og er miljømærket med den nordiske svane. Det er godt, for på den måde overholder I spildevandstilladelsens krav om at der ikke må være A eller B-stoffer i vaskemidlerne. Det er de mest miljøskadelige stoffer.

Affald

Du sorterer pap fra det blandede brændbare affald. Jeg mindede dig om, at du også bør sortere plast fra det brændbare affald. Både de bløde folie og de hårde dunke. Jeg anbefalede, at du tager kontakt til Remondis, der henter jeres øvrige affald, og spørger om de har et godt tilbud, der passer til jeres behov.

Virksomhedens navn	Circle K
Virksomhedens adresse	Jæmtlandsvej 2, 3140 Ålsgårde
CVR	28142412
Listepunkt	Q1
Virksomhedstype	Benzinstation med vaskehal
Baggrund for tilsynet	Basis
Dato for tilsynet	29. maj 2019
Der er ført tilsyn med:	Alle virksomhedens aktiviteter på stedet
Ny jordforurening?	Nej
Nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Nej
Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol	Ikke aktuelt
Gav seneste indberetninger om egenkontrol anledning til nye påbud, forbud eller indskærpelser?	Ikke aktuelt

Offentliggørelse

Helsingør Kommune lægger denne tilsynsrapport på www.dma.mst.dk, hvor alle kan se den. Hvis di har nogen bemærkninger til dette brev, så send dem venligst til mig inden den 17. juni 2019.

Med venlig hilsen

Malene Kamstrup
Ingeniør