

Oplysninger til offentliggørelse

Virksomhedens navn	Ringsted Halmvarmeværk
Virksomhedens adresse	Jættevej 1, 4100 Ringsted
Virksomheden CVR nummer P-nummer:	34609705 1017780383
Dato for tilsyn	17.09.2026
Baggrunden for tilsynet	Der er tale om et Basis, varslet tilsyn
Karakteren af virksomheden	Virksomheden er en G201 Kraft-varmeanlæg,effekt 5-50 MW
Hvad er der ført tilsyn med?	Virksomhedens samlet miljøforhold
Er der konstateret jordforurening	Nej
Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?	Nej
Konklusion på virksomhedens evt. indberetning om egenkontrol	<p>Fra tilsynet 2023: Halmvarmeværket er overvåget elektronisk, hvor luftemissioner AMS måles.</p> <p>Der er dog ikke AMS-måler på NOx. NOx måles derfor hvert år.</p> <p>Fra tilsynet 2026: Intet er ændres, andet at der snart vil kunne måles for svovl. Driftsjournaler kan hentes via kontrolsystemer, og rapporter gemmes i et program.</p>