



Ølgod Maskinforretning A/S
Att.: Bjarne Kristensen
Østvej 7
6870 Ølgod

Teknik og Miljø
Bytoften 2, 6800 Varde

79946800

Tilsynsrapport

20-06-2019

Virksomhed Ølgod Maskinforretning A/S

Adresse Østvej 7, 6870 Ølgod

CVR nr. 71413918

Dato for tilsyn Den 24. maj 2019

**Fra virksomheden
deltog** Bjarne Kristensen

Tilsynet udført af Annette Møller Jensen, Erhvervscenteret, Varde
Kommune

**Bemærkninger/opføl-
ning til tilsynet** Ved oliebaren, hvor der er påfyldning 4 steder, er
der risiko for, at der kan dryppe med olie på gulvet.

Varde Kommune henstiller, at der sættes en
spildebakke under oliebaren, så der ikke kan dryppe
med olie på gulvet.
Dokumentation, for at henstillingen er efterkommet,
kan være et billede af spildebakken.
Dokumentationen indsendes senest den 1. august
2019.

Fyringsgasolietanken på 2300 L fra 2010 er ikke
længere på ejendommen. Den er ikke blevet sløjfet.

Varde Kommune indskærper, at § 31 i
olietanksbekendtgørelsen overholdes.
Sløjfningskemaet skal indsendes til Varde
Kommune senest den 1. august 2019

Virksomheden ønsker fortsat at benytte Byens
Kloakservice A/S- og ikke AFLD til at tømme olie-
og benzinudskilleren. Byens Kloakservice er ikke
registret på Affaldsregistret på

Annette Møller Jensen
Direkte tlf.: 79947417

Journalnr.: 70914/19
Sagsnr.: 19/5697

Postadresse:
Varde Kommune
Bytoften 2, 6800 Varde



25-04-2019

<https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx> .Der skal fremsendes dokumentation for, at Byens Kloakservice A/S er godkendt til at tømme olie- og benzinudskillere. Der skal søges om dispensation, hvis der benyttes en anden transportør end AFLD. Vedlagt tilsynsrapporten er ansøgning om dispensation.

Journalnr.: 70914/19
Sagsnr.: 19/5697
Ref.: Annette Møller Jensen

Side 2 / 3

Varde Kommune indskærper i henhold til kommunens Regulativ for erhvervsaffald, at virksomheden indsender ansøgning om fritagelse for afleveringspligten af ikke genanvendeligt farligt affald.

Ansøgningen skal indsendes til kommunen senest den 1. august 2019.

Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen punkt A53
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Ingen krav om egenkontrol
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet og har derfor kortlagt den på vidensniveau 1 (V1-kortlagt)
Risikoscore	3,4
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Optrækning af brugerbetaling vil ske senest i november 2019. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5,5 timer.



25-04-2019

Journalnr.: 70914/19
Sagsnr.: 19/5697
Ref.: Annette Møller Jensen

Lovhenvisning

- Bekendtgørelse nr.1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.
- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Side 3 / 3

Med venlig hilsen

Annette Møller Jensen
Kemiingeniør

E AMOJ@varde.dk