

4.3

Michael Møller Jensen
Stabyvej 27
6990 Ulfborg

Dato: 24-02-2011
Sagsnr.: 042523-2010
Henv. til: Torben Mølgaard
Tlf.: 9611 7825

Tilladelse til etablering af samletank, Stabyvej 27, 6990 Ulfborg

Du har ved ansøgning dateret 10/12-2010 søgt Holstebro kommune om tilladelse til afledning af olie- og/eller benzinholdigt spildevand fra autoværksted på ejendommen Stabyvej 27, 6990 Ulfborg, til en samletank.

Spildevandet ønskes afledt til en samletank af mærket Weholite, type KWH-nr. 84351003 med en kapacitet på 3m³. Forinden afledning til samletanken passerer spildevandet fra værkstedet en olieudskiller af mærket Wavin, type EUROPEK ROO NS3, kl. 1 udskiller med en kapacitet på 1 l/s og et sandfang på min. 200 liter.

Spildevandstilladelse

Der er tale om afledning af olie- og benzinholdigt spildevand fra autoværkstedetsaktivitet. Olien og/eller benzinen i spildevandet opfanges af en egnet olie- og benzinudskiller, som er dimensioneret ud fra det aktuelle aktivitetsniveau og aktivitetstyper i værkstedet. Det er ikke forudsat at der til rengøringen anvendes højtryksrensere. Fra olieudskilleren ledes spildevandet til en samletank, hvorfra det bortskaffes til renseanlæg med slamsuger.

Det vurderes at den valgte løsning er hensigtsmæssig til det pågældende formål og er udtryk for den teknologi som er almindeligt udbredt i branchen til det ansøgte formål.

På baggrund af ovenstående finder Holstebro kommune det godtgjort, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af bedste tilgængelige teknik.

Holstebro Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte på de nedenfor nævnte vilkår. Tilladelsen er givet på grundlag af ansøgningen og oplysningerne i sagen i øvrigt og med hjemmel i §37 i bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, bek. nr. 1448 af 11. december 2007. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Vilkår for spildevandstilladelsen

Generelt

- 1 Spildevandsanlægget, herunder olieudskiller og samletank skal udføres af en aut. kloakmester, samt indrettes og drives i overensstemmelse med det ansøgte, herunder dimensioneringsforudsætninger og indsendt tegningsmateriale m.v.
- 2 Fremtidige nye aktiviteter og ændringer af spildevandssammensætningen som kan indebære en ændring af forureningen i spildevandet, herunder ændringer i stoffer, koncentrationer eller sammensætning, må ikke gennemføres uden Holstebro Kommune har meddelt tilladelse hertil.

Indretning og drift

- 3 Alt spildevand som kan være påvirket med olie/benzin fra virksomhedens aktiviteter skal afledes til samletanken via afløb som er tilkoblet egnet olie/benzinudskiller.
- 4 Samletanken skal opfylde krav til DS 432. Det skal sikres, at der i forbindelse med driften af anlægget ikke opstår sundhedsfare for mennesker eller dyr eller gener for omboende. Tanken skal placeres så den ikke udsættes for trafiklast, med mindre den er dimensioneret herfor.
- 5 Spildevand som skal afledes via olie/benzinudskilleren, skal forinden have passeret et sandfang som er dimensioneret ud fra type og mængde af spildevand.
- 6 Samletanken skal placeres så følgende afstandskrav overholdes:

Afstand til veje og skel:	Min. 2 m.
Afstand til vandindvindingsanlæg med krav om drikkevandskvalitet:	Min. 15 m.
Afstand til vandindvindingsanlæg som forsyner over 10 huse:	Min. 50 m.
- 7 Spildevandsanlægget, herunder sandfang, udskiller og samletank skal rengøres og vedligeholdes iht. leverandørens anvisninger. Kopi af leverandørens drifts og vedligeholdsanvisninger skal til enhver tid findes på virksomheden.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

- 8 Der må ikke anvendes højtryksrensere til rengøring af køretøjer eller andre emner som kan være olieholdige og helt eller delvist indsmurt med olieprodukter.
- 9 Der må ikke afledes spildevand med en temperatur over 60 °C til olie/benzinudskilleren. Spildevand med en højere temperatur skal afkøle til under 60 °C inden det afledes til olie/benzinudskilleren.
- 10 Spildevandsmængden der afledes igennem olie/benzinudskilleren må ikke overstige 3 l/s.

Forureningsbegrænsning

- 11 Olie/benzinudskilleren skal tømmes efter behov og senest når den opsamlede oliemængde udgør 75% af udskillerens normerede kapacitet, dog mindst én gang årligt. Straks efter tømning skal udskilleren efterfyldes med vand. Sandfanget skal ligeledes tømmes efter behov således, at sandfanget til enhver tid effektivt sikrer tilbageholdelse af bundfældeligt materiale.
- 12 Samletanken skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang årligt og det skal sikres, at der er uhindret adgang til tømning af samletanken.. Det skal ved jævnlig kontrol af tanken sikres, at der ikke sker overfyldning af samletanken, og der skal til enhver tid forefindes en gældende skriftlig aftale mellem ejer og tømningsestreprenør om tømning af samletanken. Der skal ligeledes til enhver tid foreligge en kontrakt mellem tømningsestreprenøren og et spildevandsforsyningsselskab om, at indholdet føres direkte og på den anviste måde til et renseanlæg. Kopi af dokumentation for tømningen skal hver gang sendes til Natur og Miljø, Holstebro Kommune.
- 13 Bruger af olie/benzinudskilleren er ansvarlig for at der til enhver tid er indgået aftale med en entreprenør om tømning og inspektion af olie/benzinudskilleren iht. til vilkår 9. Kopi af aftale skal forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
- 14 Olie/benzin fra olie/benzinudskilleren og sand fra sandfang skal bortskaffes som affald i overensstemmelse med bestemmelserne i det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Tilsyn og kontrol

- 15 Holstebro Kommune kan stille krav om at virksomheden skal foranledige at der udtages op til 2 prøver årligt, til dokumentation af spildevandets indhold af mineralsk olie. Prøver skal udtages og analyseres af akkrediterede laboratorier og iht. til de til enhver tid gældende standarder herfor.
- 16 Ved krav om udtagning af stikprøver jf. vilkår 13, skal disse udtages i en brønd placeret umiddelbart efter olie/benzinudskilleren.
- 17 Samletanken skal trykprøves hvert 10. år. Konstateres det, eller opstår der mistanke om, at tanken er utæt, skal Holstebro Kommune straks underrettes. Kopi af trykprøvningsattest skal straks efter udførelse, sendes til Holstebro Kommune, Natur og Miljø.
- 18 Forinden anlægget dækkes til skal det anmeldes til syn hos Natur og Miljø, Holstebro Kommune på tlf. 96 11 75 62. Endvidere skal der, når anlægget er færdigetableret, fremsendes en færdigmelding attesteret af en aut. kloakmester, før anlægget må tages i brug. Færdigmeldingsblanket kan findes på Holstebro Kommunes hjemmeside.

Ophør

- 19 Ved ophør af driften af virksomheden skal olie/benzinudskilleren og sandfang bundtømmes og olie/benzinudskilleren skal efterfyldes med vand.
- 20 Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra denne tilladelses dato. Ved udnyttelse forstås, at anlægget er etableret og færdigmelding jf. vilkår 18 er modtaget af Holstebro Kommune, Natur og Miljø.

Klage over tilslutningstilladelsen

Tilladelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed jf. spildevandsbekendtgørelsens § 37.

Spildevandstilladelsen kan udnyttes straks efter modtagelsen.

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101 kan afgørelsen også prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er ret til aktindsigt i sagen.

Henvendelser som sagen kan rettes til undertegnede på tlf.: 9611 7825.

Med venlig hilsen

Torben Mølgaard
Miljøingeniør

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Staby Maskinstation og entreprenørfirma ApS, Nedervej 14, Staby, 6990 Ulfborg
[\[anette@sme-staby.dk\]](mailto:anette@sme-staby.dk)

TEKNIK OG MILJØ

Natur & Miljø

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 96117557 - Fax: 96117802
Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: naturogmiljo@holstebro.dk
CVR: 29189927