

Ry Bussen v/Lars Søndergård
Tulstrupvej 39
8680 Ry

Skanderborg Kommune har ført miljøtilsyn hos

| | |
|--|--|
| Virksomhedens navn | Ry Bussen v/Lars Søndergård |
| Virksomhedens adresse | Tulstrupvej 39 8680 Ry |
| CVR nummer | 28249500 |
| Virksomhedstype | Garageanlæg > 3 stk. |
| Dato for tilsynet | 23.06.2022 |
| Baggrunden for tilsynet | Basis tilsyn, virksomheder |
| Håndhævelser ifm tilsynet | Henstillinger: |
| Konklusion på egenkontrol | Tanke i drift registreres i BBR Fjernede tanke registreres i BBR som "Tømt og sløjfet" |
| Blev der konstateret jordforurening | Nej |

Oplysninger om tilsynet

Miljøtilsynet er gennemført efter miljøbeskyttelseslovens § 65 og miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynet er et basistilsyn og vedrører virksomhedens miljøforhold herunder luftafkast, støjkilder, evt. olietanke og spildevand samt opbevaring og bortskaffelse af affald.

Tilsynsrapporten for miljøtilsynet er sendt til virksomheden som vedlagt bilag til dette følgebrev.

Jordforurening

Matriklen er ikke forurenede efter jordforureningsloven.

Matriklen er ikke områdeklassificeret.

I forbindelse med tilsynet er der ikke observeret yderligere tegn på jordforurening. Dette er baseret på en visuel bedømmelse.

Der er således ikke udtaget boreprøver, lugtprøver eller jordprøver, og heller ikke indhentet historiske data om ejendommen.

Dato

24.06.2022

Din reference

Mikael Nielsen
Tlf.: 87947610

Telefontider

Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00
Tor: 10.00 – 17.00
Fre: 10.00 – 13.00

Miljømæssige bemærkninger

Miljøtilsynet har givet anledning til disse bemærkninger:

1. Alle tanke i drift bedes registreret som ”i drift” i BBR, inden 3 måneder.
2. Alle tanke, som er ikke længere er i brug, bedes registreret som ”tømt og sløjfet,” i BBR, inden 3 måneder.

Offentliggørelse

Der er krav om at kommunen offentliggør udvalgte oplysninger på det offentlige system DMA (digital miljøadministration).

Offentliggørelsen vil kunne ses på hjemmesiden <https://dma.mst.dk/>.

Det kan oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som Skanderborg Kommune er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af Offentlighedsloven, Forvaltningsloven og lov om aktindsigt i Miljøoplysninger.

Eventuelle bemærkninger til følgebrevet eller tilsynsrapporten bedes fremsendt til sagsbehandleren **senest 14 dage efter modtagelse heraf**.

Såfremt der skulle være spørgsmål, er I velkomne til at kontakte undertegnede. Kontaktoplysninger findes på brevets forside.

Med venlig hilsen

Skanderborg Kommune

Lovhenviisning

Miljøbeskyttelsesloven, jf. lovbek. nr. 100 af 19. januar 2022.

Miljøtilsynsbekendtgørelsen, bek. nr. 1536 af 9. december 2019.

Kontakt vores Databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du har spørgsmål om dine databeskyttelsesrettigheder, begæring om indsigt eller andet:

Bech-Bruun Advokatpartnerselskab
CVR nr.: 3853 8071
Langelinie Allé 35
2100 København Ø

Tlf.: 7227 3002

E-mail: dpo.skanderborg@bechbruun.com

Sikker beskedfunktion: <https://dpo.bechbruun.com/skanderborg>

Vi opfordrer til, at du bruger den sikre beskedfunktion, hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger.