

OK-tank med vaskehal
c/o SuperBrugsen
Bredgade 45
6830 Nørre Nebel

Erhvervscentret
Bytoften 2
6800 Varde

Tlf. 7994 6800

www.vardekommune.dk
vardekommune@varde.dk

**Den 120. september
2017**

Annette M. Jensen
Direkte tlf. 7994 7417
amoj@varde.dk

Kvalitetssikret af:
Henrik Oxenvad

Dok. nr. 136813-17
Sagsnr. 17.6829

Tilsynsrapport

Virksomhed	OK-tank med vaskehal
Adresse	Bredgade 103, 6830 Nørre Nebel
CVR nr.	66668118
Dato for tilsyn	Den 13. september 2017
Fra Virksomheden deltog	Allan Knudsen
Tilsynet udført af	Annette M. Jensen, Varde Kommune
Bemærkninger/opfølgning til tilsynet	<p>Ifølge virksomhedens BBR-meddelelse er der flere olietanke, der skal sløjfes, og 2 nye olietanke, der skal anmeldes til Varde Kommune.</p> <p>Varde Kommune indskærper i henhold til § 31 i olietanksbekendtgørelsen¹, at de olietanke, der ikke er på ejendommen, bliver sløjfet, og de 2 nye olietanke anmeldes i henhold til § 26 i olietanksbekendtgørelsen</p>
Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen ² Autoværkstedsbekendtgørelsen ³
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	<p>Der er ført tilsyn med</p> <ul style="list-style-type: none">- Opfølgning siden sidste tilsyn og gennemgang af stamkort- Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke

- Gennemgang af relevante vilkår i godkendelser og tilladelser

Resultaterne af egenkontrollen	Drøftelse af analyseresultater medtages ved næste tilsyn.
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har konstateret forurening på matriklen. Der er desuden viden om aktiviteter, der kan have medført forurening og som endnu ikke er undersøgt. Derfor er matriklen kortlagt på vidensniveau 1 og 2 (V1 og V2).
Risikoscore	3,1
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2017. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.
Lovhenvisninger	<p>1: Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.</p> <p>2: Bekendtgørelse nr. 845 af 23. juni 2017 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.</p> <p>3: Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.</p>

Hvis der er spørgsmål til denne tilsynsrapport, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Annette M. Jensen
Kemiingeniør