



## Tilsynsrapport – offentlig

Sagsnr.: **2020-011433**

<b>Virksomhedens navn</b>	Gelsted Fjernvarme a.m.b.a.
<b>Virksomhedens adresse</b>	Ludvigsgårdevej 30, 5591 Gelsted
<b>Virksomhedens CVR nummer</b>	13148228
<b>Dato for tilsyn</b>	16. september 2020
<b>Baggrunden for tilsynet (rutinetilsyn, opfølgende tilsyn, kampagnetilsyn etc.)</b>	Basis miljøtilsyn
<b>Karakteren af virksomheden (kort beskrivelse af virksomheden, evt. med angivelse af listepunkt)</b>	Flis- og spånfyret varmeanlæg med en indfyret effekt på under 5 MW. Anlægget er omfattet af MCP Bekendtgørelsen (bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg)
<b>Hvad der er ført tilsyn med?</b>	Alle varmekædens miljøforhold
<b>Er der konstateret jordforurening?</b>	Nej
<b>Er der meddelt påbud, forbud eller indskærpelser til virksomheden?</b>	Nej
<b>Konklusion på virksomhedens eventuelle indberetning om egenkontrol</b>	Virksomheden fører egenkontrol i overensstemmelse med MCP Bekendtgørelsen

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

### Aktindsigt

I henhold til bekendtgørelsens § 12 stk. 5<sup>1</sup>, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

<sup>1</sup> [Bekendtgørelse om miljøtilsyn Bek. nr. 117 af 28. januar 2019](#)