



OK-tank Super Brugsen (nu Fakta)

Hovedgaden 58f

4140 Borup

Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljøtilsyn – OK-tank Super Brugsen (nu Fakta) Hovedgaden 58f, 4140 Borup

Virksomhedens navn	OK-tank Super Brugsen (nu Fakta)		
Virksomhedens adresse	Hovedgaden 58f, 4140 Borup		
CVR nummer			
Virksomhedstype	Benzinstation		
Dato for tilsynet	16.09.2020		
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn		
	Håndhævelser	Bemærkninger	Status
29-09-2020	Henstilling	Belægning på påfyldningspladsen skal leve op til benzinstationsbekendtgørelsens § 13, stk. 2, jf. Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 6, 2008. Dokumentation, i form af foto og skriftlig dokumentation på udbedring fra sagkyndig, skal være Køge Kommune i hænde på miljøe@koege.dk senest den 30. oktober 2020.	Meddelt
29-09-2020	Henstilling	Afløbsinstallationer skal behovstømmes i henhold til benzinstationsbekendtgørelsens § 15, stk. 4.	Meddelt

Tilsynet omfattede	Hele virksomheden.
Jordforurening	Hele matriklen er kortlagt på V2. Der blev ikke set tegn på, eller konstateret risiko for jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Tilfredsstillende.