



DK01 ApS
c/o ECIT Services A/S
Hassellunden 16
2765 Smørum

Sendt til CVR: 40217606

Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Dato 6. marts 2019
Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen
Telefon direkte 76 16 13 87

Registrering af mellemstore fyringsanlæg ifm. nødstrømsanlæg ved datacenter på Guldborgsundvej 14, Esbjerg Ø.

NIRAS har den 15. februar 2019 fremsendt en anmeldelse af mellemstore fyringsanlæg til Esbjerg Kommune i henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen)¹.

Anmeldelsen er fremsendt på vegne af DK01 ApS. Projektets placering fremgår af bilag 1.

Meddelelse om registrering

Esbjerg Kommune kan hermed meddele,

- at de anmeldte fyringsanlæg er registreret, og
- at det anmeldte kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg (MCP-bekendtgørelsen).

Da fyringsanlægget skal anvendes til nødstrømsanlæg, skal der føres driftsjournal af det årlige antal driftstimer mv. jf. MCP-bekendtgørelsens § 46 stk. 1.

Oplysninger om fyringsanlægget

Det mellemstore fyringsanlægs nominelle indfyrede termiske effekt i MW.	2 stk. á 2,08 MW
Det mellemstore fyringsanlægs type fordelt på typerne dieselmotor, gasturbine, dual-fuel-motor, anden motor eller andet mellemstort fyringsanlæg.	Dieselmotor
Type og andel af benyttede brændsler i overensstemmelse med de brændselskategorier, der er fastsat i bilag 2 og 3.	Dieselolie
Dato, hvor det mellemstore fyringsanlæg er sat i drift, eller, i tilfælde hvor den præcise idriftsættelsesdato er ukendt, dokumentation for, at anlægget blev sat i drift inden den 20. december 2018.	Sættes i drift i løbet af 2019.
En af følgende oplysninger: a) Virksomhedens listepunkt, hvis det mellemstore fyringsanlæg er teknisk og forureningsmæssigt	NACE-kode: 401000 Elforsyning

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, bek. Nr. 751 af 28. maj 2018 (MCP-bekendtgørelsen).



forbundet med en virksomhed omfattet af bilag 1 eller 2 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. b) Listepunkt 1.1 a eller 1.1 b i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, hvis det mellemstore fyringsanlæg udgør en del af en virksomhed omfattet af disse listepunkter. c) NACE-kode for øvrige mellemstore fyringsanlæg.	
Det mellemstore fyringsanlægs forventede antal årlige driftstimer, og den gennemsnitlige belastning ved brug.	Hver generator får ved normal drift (test af anlæg) ca. 12 driftstimer pr. år med ca. 1 time pr. måned.
Erklæring underskrevet af driftslederen om, at det mellemstore fyringsanlæg ikke vil blive drevet i mere end det antal timer, der er omhandlet i §§ 10-12, hvis muligheden for undtagelse i henhold til disse anvendes.	Underskrevet erklæring er fremsendt i fm. anmeldelsen
Virksomhedens navn og hjemsted, og for stationære mellemstore fyringsanlæg den adresse, hvor anlægget er beliggende.	DK01 ApS, Guldborgsundvej 14, 6705 Esbjerg Ø.

Oplysninger om afgørelse iht. MCP-bekendtgørelsen

Det ansøgt projekt placeres indenfor indvindingsopland til Kjersing Kildeplads. Esbjerg Kommune meddeler samtidig en særskilt afgørelse om skærpede krav (af hensyn til grundvandsbeskyttelse) til nødstrømsanlægget.

Forhold til miljøvurderingsloven, planloven og habitatbekendtgørelsen.

Nødstrømsanlægget er omfattet af punkt 3a på bilag 2 i miljøvurderingsloven². Esbjerg Kommune har derfor foretaget en screening af det konkrete projekt. Screeningen er foretaget for hele datacenteret, når det er fuldt udbygget. Det fuldt udbyggede projekt omfatter i alt 19 fyringsanlæg á 2,08 MW.

Esbjerg Kommune har den 1. marts 2019 truffet afgørelse om, at det fuldt udbyggede datacenter ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse (VVM).

I forbindelse med ovennævnte VVM-afgørelse er der foretaget en vurdering af projektets placering ift. gældende kommuneplan, lokalplan og spildevandsplan. Esbjerg Kommune har vurderet, at placeringen af projektet ikke er i konflikt med disse planer.

Der er endvidere ifm. VVM-afgørelsen foretaget en nærmere vurdering af projektet ift. habitatbekendtgørelsens³ § 6 stk. 1 og § 10 stk. 1. Esbjerg Kommune har vurderet, at projektet hverken kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder eller bilag IV-arter.

Offentliggørelse.

Registreringen annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt.

² Miljøministeriets bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), Lbk. nr. 1225 af 25. oktober 2018 (Miljøvurderingsloven)


³ Miljøministeriets bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder og beskyttelse af visse arter, Bek. Nr. 1595 af 6.10.2018.

Registreringen offentliggøres d.d. på [Digital MiljøAdministration \(DMA\) - dma.mst.dk/](https://dma.mst.dk/).

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Henvendelse i sagen kan rettes til undertegnede på telefon (direkte) 7616 1387.

Venlig hilsen



Bodil Damsgaard Kristensen
ingeniør

Bilag

1. Projektets placering

Kopi til:

- BULK, hko@dct.no
- NIRAS, hkd@niras.dk

Bilag 1.

Projektets beliggenhed.

