

Lohals Varmeforsyning
Bræmlevænget 3
5953 Tranekær

Teknik og Miljø
Fredensvej 1,
5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 60 00
E-mail: teknik.miljoe@langelandkommune.dk
www.langelandkommune.dk

Dato: 19.12.2024 J. nr.: 23/503 Ref.: Sankml

Registrering af det nyt fyringsanlæg på Bræmlevænget 3, 5953 Tranekær.

Langeland Kommune har den 28.august 2023 modtaget en MCP-anmeldelse, via den digitale selvbetjening Byg og Miljø.

Lohals Varmeforsyning ønsker at etablere et nyt halmfyret kedelanlæg på 2,5 MW til erstatning af det eksisterende halmanlæg på 1,6 MW. Dermed udvides den halmbaserede fjernvarmeproduktion til forsyning af området i og omkring Lohals.

Det nye anlæg er omfattet af bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg¹, da det har en indfyret termisk effekt på mere end eller lig 1 MW og mindre end 50 MW.

Langeland Kommune har gennemgået det tilsendte materiale, som er vedlagt anmeldelsen og vurderet materialet efter kravene i kapitel 3-6 i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Meddelelse om registrering

Langeland Kommune meddeler, efter § 67, stk 1 i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, registrering af det anmeldte, og at det anmeldte, kan gennemføres inden for rammerne af de i anmeldelsen angivne oplysninger og i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne bekendtgørelse.

Øvrige bemærkninger

Meddelelse om registrering sammen med oplysninger, i anmeldelsen som er nævnt i bekendtgørelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlægs kapitel 13, offentliggøres via den Digitale Miljøadministration (dma.mst.dk).

Brugerbetaling

Sagsbehandling er omfattet af brugerbetaling².

¹ Bek. Nr 1408 af 27/11/2023 Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

² Bek. Nr 1519 af 29/06/2021 Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.

På www.datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

Kontakt databeskyttelsesrådgiveren på e-mail: dpo.langeland@bechbruun.com eller tlf. 72 27 30 02.





Klagevejledning

Meddelelsen om registrering kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. § 97 stk. 1. i bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Der er til enhver tid adgang til aktindsigt med undtagelse af de begrænsninger, der følger lov om aktindsigt i miljøoplysninger³.

Venlig hilsen

Sandra Kirk Møller
Miljøsagsbehandler Natur og Miljø

Tlf.: 63 51 60 40 / 21 52 44 68
Email: sankml@langelandkommune.dk

³ LBK nr 980 af 16/08/2017 Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
2/2

