

Thisted Varmeforsyning.

Ringvej 26

DK-7700 Thisted

CVR. 30992512

Thisted d. 04-09-2023.

Jeg, Driftschef for Thisted Varmeforsyning, Søren Højmosse Damgaard, skal hermed erklære at de herunder, med grønt markerede produktionsenheder, udelukkende anvendes som nød og spidslast kedler, og at de maksimalt driftes 500 timer i enhver 12 måneders periode, over en 5 årig periode.

Oversigt, mellemstore fyringsanlæg, Thisted Varmeforsyning.

Central Nord.

Ringvej 26, 7700 Thisted.

Matrikel 44k

Fabrikat:	Danstoker Global 11. [#1]	Danstoker TVB 14 [#2]	Danstoker Global 13 [#3]	
Brænder, gas:	Zantigh RKB 600	Zantigh RKB 1000	Saacke GMG 150	
Brænder, olie:			Saacke SKV 150a	
Nominal ydelse:	5.500 kw	10.000 kw	10.000 kw	
Anvendelse:	Nedlast	Nedlast	Nedlast	
Ibrugtagning:	1988	1981	1987	
Drift timer forventet, årligt:				
Belastning, gennemsnitlig:				

Geotermisk anlæg.

Flintborgvej 8, 7700 Thisted

Matrikel: Thisted Markjorde 29t.

Fabrikat:	Danstoker TVB 14 [#4]	Hollesen halm biokedel [#5]		
Brænder, gas:	Zantigh RKB 1000			
Brænder, olie:				
Nominal ydelse:	10.000 kw	11.500 kw		
Anvendelse:	Spidslast	Normallast.		
Ibrugtagning:	1996	2005		
Drift timer forventet, årligt:	150	5.000		
Belastning gennemsnitlig:	5.000 kw	11.000 kw		

Central Vest.

Møllevej 26, 7700 Thisted.

Matrikel: Thisted Bygrunde 662.

Fabrikat:	Vølund 231 6,3 [#6]	Vølund THG Ecoheat AT266 [#7]		
Brænder, gas:	Zantigh RKB 1000			
Brænder, olie:		Welshaupt RGMS 70/2-a		
Nominal ydelse:	8.000 kw	10.000 kw		
Anvendelse:	Spidslast	Nedlast		
Ibrugtagning:	1988	1987		
Drift timer forventet årligt:	300			
Belastning gennemsnitlig:	3.500 kw			

Dato: 21/9-23

Driftschef Søren Højmosse Damgaard.

