



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Christian X's vej 39
6100 Haderslev

post@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Dir. tlf. 29639143
cima@haderslev.dk

Tilsynsrapport

Haderslev Fjernvarme Posthussvinget 1 6100 Haderslev

| | |
|-----------------------|--|
| Dato for miljøtilsyn: | 11. august 2022 |
| Til stede ved tilsyn: | Steffen Schröder, Haderslev Fjernvarme Cia Mattich, Haderslev Kommune |

| | |
|-------------|---------------------------------------|
| Lovgrundlag | G201 Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW |
|-------------|---------------------------------------|

| | | | |
|---------|------------------------------|-----------------------------|----------|
| Telefon | Hjemmeside | www.haderslev-fjernvarme.dk | |
| E-mail | info@haderslev-fjernvarme.dk | CVR nr. | 58061212 |
| Fax | P. nr. | 1003123407 | |

| | |
|-----------|----------------|
| Matrikler | 3363 Haderslev |
|-----------|----------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Acadre sagsnr.: | 2013/43791 |
|-----------------|------------|

Virksomhedsoplysninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------------|--|
| Lovgrundlag | <p>Kommunen kommer på tilsyn på virksomheden med baggrund i følgende lovgrundlag:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn. - bekendtgørelse nr. 2080 af 15. november 2021 om godkendelse af listevirksomhed, bilag 2, punkt G 201 - "Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW." - bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse ... - bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines - bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. |
| Godkendelse/tilladelse | <p>Anlægget er omfattet af miljøgodkendelse af 13. marts 1997.</p> <p>Miljøgodkendelsen erstattes i 2025 hhv. 2030 af bekendtgørelse nr. 1535 af 9. december 2019 om miljøkrav til mellemstore fyringsanlæg. Anlæggets effekt er afgørende for, hvornår bekendtgørelsen gælder for anlægget.</p> |
| Kontaktperson ved tilsyn | Anlægget blev gennemgået sammen med Steffen Schrøder fra fjernvarmeselskabet. |
| Baggrund for tilsyn og omfang* | Tilsynet er et basistilsyn i henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen. Tilsynet omfattede besigtigelse af kedelhallen og kælderen. |
| Produktionsforhold | <p>Der er ikke sket væsentlige ændringer siden sidste tilsyn i 2019. Det meste af varmforsyningen kommer fra flisværket i Dybkær, der kan forsyne næsten hele fjernvarmenettet med den nødvendige varme.</p> <p>På Posthussvinget 1 er der:</p> <ul style="list-style-type: none"> - naturgaskedel på 5,8 MW, - naturgaskedel på 9,3 MW og - naturgaskedel på 11,6 MW. <p>Der er desuden en naturgaskedel på 7,3 MW, der er afkoblet og taget ud af drift. Kedlen står dog stadig på varmeværket.</p> <p>Der er usikkerhed om effekterne er indfyret effekt eller udgangseffekter.</p> |

Egenkontrol/Indberetning

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Egenkontrol/indberetning* | Virksomheden registrerer el- og varmeproduktion og naturgasforbrug på både bygninger og de enkelte anlæg. Nogle af registreringerne sker automatisk. Det oplyses, at man også har registreringer af driftstimerne for de enkelte kedler og motorer via påmonteret timetæller. |

Råvarer og kemikalier

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Råvarer og kemikalier | Der tilsættes natronlud til pH-justering af kondensvand. Natronlud opbevares i palletanke. Der tilsættes salt i blødgøringsanlægget til fjernvarmevandet. Salt tilsættes på alle fjernvarmens anlæg. |

Luftemissioner

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft/lugt | Weishaupt udfører eftersyn af naturgaskedlerne en gang årligt. Gaskedlerne indjusteres, røggasserne måles, evt. nødvendige udskiftninger af anlægsdele foretages. Eftersynsrapporterne ligger digitalt. En eftersynsrapport fra seneste eftersyn blev forevist ved tilsynet. Skorstenen er 44 eller 48 meter. Der er angivet forskellige højder i forskellige dokumenter. |

Støj

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Støj | Det vurderes, at der ikke fremkommer væsentlige støjgener fra anlægget. Der er ikke modtaget klager over støj fra anlægget. |

Vand/spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Spildevand | Processen frembringer kondensvand. Kondensvandet ledes via kondensstanken til spædevandstanken til fjernvarmenettet. Kondensvandet indeholder ikke olie. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Tanke | <p>På Posthussvinget er der følgende tanke:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tank på maks. 40 m³ til spædevand til fjernvarmenettet. Tanken er nedgravet under vejen vest for anlægget.- Betontank til fuelolie på 180 m³, som ikke bruges mere. Den blev tømt i 2014.- Plasttank på 1.500 l til natronlud. Tanken står i kælderen i opsamlingskar. <p>Det er kun tanken på 180 m³, der er i BBR.</p> |

Affald og oplag

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------------|---|
| Affald (prod. og oplag) | Evt. affald på Posthussvinget tages tilbage til anlægget på Fjordagervej og bortskaffes herfra. |

Farligt affald

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------------|--|
| Farligt affald (prod. og oplag) | Spildoliemængden er meget begrænset. Spildolie køres til Fjordagervej. |

Jordforurening

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------|--|
| Jordforurening* | <p>Det er Region Syddanmark, som foretager kortlægninger af forurenede arealer efter jordforureningsloven. På Posthussvinget 1 er der kortlægning på V1- og V2</p> <p>-niveau, dvs. henholdsvis en mulig forurening og en konstateret forurening. Den konstaterede forurening omfatter en jordforurening med dieselolie, der blev opdaget i forbindelse med en opgravning til en brønd inde på varmeværket. Der er tale om en ældre forurening.</p> <p>Kortlægningerne betyder bl.a., at virksomheden i visse situationer skal søge om tilladelse efter jordforureningslovens § 8, hvis arealets anvendelse ændres.</p> <p>Regionens kortlægningsattest blev forevist og kan hentes på Regionens hjemmeside.</p> |

Håndhævelse

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|---|
| Håndhævelser* | Tilsynet har ikke givet anledning til at meddele håndhævelser til virksomheden. |

Samlet vurdering

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|------------------|--|
| Samlet vurdering | Samlet blev forholdene ved tilsynet overordnet fundet miljømæssigt tilfredsstillende og væsentlige vilkår synes overholdt. |

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport i henhold til § 12 i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om miljøtilsyn (nr. 1536/2019).

Virksomheden har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis kommunen ikke har modtaget bemærkninger fra jer senest 14 dage efter, at I har modtaget dette udkast til tilsynsrapporten, vil den være endelig og blive offentliggjort på hjemmesiden for Digital Miljøadministration (DMA), www.dma.mst.dk.

Aktindsigt

I henhold til samme § 12, har enhver adgang til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som kommunen er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på virksomheden og timer forbrugt udenfor virksomheden.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen (nr. 1519 af 29/06/2021). En samlet regning udsendes en gang årligt i november måned.

Klagevejledning

Offentliggørelsen af denne tilsynsrapport sker med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger. Afgørelser i forbindelse med tilsyn kan ikke påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i henhold til § 69 i Miljøbeskyttelsesloven.

Denne afgørelse kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolen. Ønskes afgørelsens gyldighed afprøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter datoen for afgørelsen.

Udført af:
Cia Mattich
Miljømedarbejder