

Ølgod Fjernvarmeselskab AMBA
Industrivej 9
6870 Ølgod
DK

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

79946055

Afgørelse om ikke VVM-pligt på etablering af varmepumpe og akkumuleringstank hos Ølgod Fjernvarmeselskab, Industrivej 11, 6870 Ølgod

5. juli 2023

Varde Kommune har den 28. juni 2023 modtaget jeres ansøgning om VVM-afgørelse for etablering af 5,4 MW varmepumpe og 3.500 m³ akkumuleringstank på adressen Industrivej 11, 6870 Ølgod, hos Ølgod Fjernvarmeselskab.

Jonas Tjørnelund

Direkte tlf.: 79946055

Journalnr.: 8501363

Sagsnr.: GEO-2023-06473

Afgørelse

Varde Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven.

Etableringen af varmepumpen og akkumuleringstanken er omfattet af punkt 3a "*Industriallæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)*" i bilag 2 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse

Ølgod Fjernvarmeselskab har ansøgt om projektkendelse til opførelse af en varmepumpe på 5,4 MW og en forstørrelse af den tidligere godkendte akkumuleringstank. Akkumuleringstanken får en størrelse på 3.500 m³. I den forbindelse er der ansøgt om VVM-afgørelse vedr. disse nye anlæg på adressen.

Arbejdet med etablering forventes at kunne skabe mindre støvgener, men disse vurderes ikke at være væsentlige. I driftsfasen er det primært støj og rimvand, der vil forekomme.

Driften af det nye varmepumpeanlæg og akkumuleringstank vil føre til, at der skal køres mindre med det eksisterende produktionsanlæg på varmeværket, hvorfor der vil blive mindre lokale emissioner af NO_x, støv og CO fra eksisterende biomasseanlæg.

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde

Vurdering

Varde Kommune vurderer samlet, at det anmeldte projekt ikke er VVM-pligtigt, fordi det ud fra det oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

- projektets dimension og ressourceforbrug er begrænset
- projektet ikke påvirker Natura 2000- eller § 3-områder,
- projektet ikke påvirker bilag IV-arter,
- projektet ikke påvirker drikkevandsinteresserne eller grundvandsdannelsen

Screeningsskemaet er vedlagt som bilag til denne afgørelse.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurderingsproces.

Natur, konsekvensvurdering, Natura 2000-områder og bilag IV-arter

Varde Kommune har ikke kendskab eller forventning om § 3-arealer eller rødlistearter i området.

Varmepumpeanlægget og akkumuleringstanken vil blive placeret:

- Ca. 8,5 km fra habitatområde nr. 60, Borris Hede.
- Ca. 10,7 km fra habitatområde nr. 196, Lønborg Hede.

Habitatområde nr. 60, Borris Hede, er udpeget til natura 2000-område på følgende grundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 60		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Græs-indlandsklit (2330)	Lobellesø (3110)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	A-mudderbanke (3270)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Enekrat (5130)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Tørvelavning (7150)	Rigkær (7230)
	Stilkeke-krat (9190)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Grøn kølleuldsmid (1037)	Bækklampret (1096)
	Laks (1106)	Odder (1355)

Figur 1; Udpegningsgrundlag habitatområde nr. 60, Borris Hede.

Habitatområde nr. 196, Lønborg Hede, er udpeget til natura 2000-område på følgende grundlag:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 196		
Naturtyper:	Visse-indlandsklit (2310)	Revling-indlandsklit (2320)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
Arter:	Bækklampret (1096)	

Figur 2; Udpegningsgrundlag for habitatområde nr. 196, Lønborg Hede.

Det er kommunens vurdering, på baggrund af afstanden til det nærmeste Natura 2000-område, at projektet vil være uden væsentlig betydning for udpegningsgrundlaget.

Kommunen skønner desuden, at projektet ikke vil forringe levevilkår for dyre- og plantearter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Det er således Varde Kommunes vurdering, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af Natura2000-områder, internationale beskyttelsesområder, beskyttede arter eller fredninger. Der er derfor ikke udarbejdet en konsekvensvurdering.

Miljøgodkendelse

Virksomheden skal indsende ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse til varmepumpen.

Offentliggørelse

Varde Kommunes afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Digital MiljøAdministration www.dma.mst.dk.

Offentliggørelsen finder sted den 5. juli 2023.

Gyldighed

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Klage- og søgsmålsvejledning

Ifølge Lov om miljøvurderingen af planer og programmer og af konkrete projekter §49, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der ikke kan klages over, at afgørelsen findes uhensigtsmæssig.

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter den 5. juli 2023, hvor afgørelsen bliver offentliggjort på DMA: <https://dma.mst.dk/>. Det vil sige, at klagen skal være modtaget i klageportalen senest den 2. august 2023.

Hvordan

Du klager via Klageportalen, som ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Varde Kommune i Klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Varde Kommune. Hvis Varde Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til enten Varde Kommune, Bytoften

2, 6800 Varde, e-mail: vardekommune@varde.dk eller Miljø- og Fødevarerklagenævnet på mfkn@naevneneshus.dk.

Varde Kommune videresender din anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget her: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Gebyr

Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Spørgsmål vedrørende gebyr rettes til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som du finder via Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk

Hvem kan klage

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. De klageberettigede er:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
- landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser

Sagsanlæg

Såfremt du ønsker at indbringe afgørelsen for domstolene, skal søgsmål være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget, eller – hvis sagen påklages – inden 6 måneder efter, at endelig afgørelse foreligger.

Gyldighed

Kommunen gør opmærksom på, at klage over afgørelsen har opsættende virkning. Dette betyder, at afgørelsen må udnyttes før der er truffet afgørelse i klagenævnet, men udnyttelsen sker på eget ansvar, da klagenævnet kan ændre afgørelsen. Samtlige krav i afgørelsen skal efterkommes, hvis denne udnyttes.

Aktindsigt

Varde Kommune gør opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i sagen, herunder for eksempel resultater af virksomhedens egenkontrol.

Persondata

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataforordningen har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne

behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsen er offentliggjort af kommunen.

Du er velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til dette brev.

Med venlig hilsen

Jonas Tjørnelund
Miljøsagsbehandler

E jtjr@varde.dk

Bilagsoversigt

Bilag 1: VVM screeningsskema
Bilag 2: Kort i målestok 1:8000
Bilag 3: Situationsplan

Bilag 1 - Ansøgningsskema VVM-screening

Dato: 28. juni 2023

Ref.:

Sagsnr.:

Dokumentnr.:

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af bilag 2 i lovbekendtgørelse 2018-10-25 nr. 1225 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovens § 21.

Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Skemaet er udarbejdet på baggrund af bilag 1 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Den venstre del af skemaet udfyldes af ansøger og indsendes underskrevet i pdf-format og i word-format. Den højre del og den nederste del (myndighedsscreening) udfyldes af myndighed.

Vær opmærksom på, at den digitale selvbetjening, Byg og Miljø skal anvendes i særlige tilfælde, jf. §4, stk. 5 i Bekendtgørelse 2019-08-30 nr. 913 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Det nye produktionsanlæg består af en luft/vand varmepumpe (5,4 MW) og en akkumuleringstank på ca. 3.500 m ³ .]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Ølgod Fjernvarmeselskab a.m.b.a Industrivej 9, 6870 Ølgod otv@otv-olgod.dk]
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kim Søgaard Clausen Merkurvej 7, 6000 Kolding 31725525 ksc@dfp.dk]
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering	Industrivej 11 6870 Ølgod

Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]

angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Matrikel nr.: 1hk, Ejerlev: Østbæk By, Ølgod]		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	[Varde Kommune]		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok angives 1:500 Situationsplan vedlagt som bilag.]		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: [1:8.000 vedlagt som bilag]		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	[]	X]	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X]	[]	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 3a
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	[]		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	600-800 m2 1000-1500 m2]		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	6118 m2 Nej 6118 m2 600-800 m2 1000-1500 m2 ca. 9.000 m3 inkl. areal til fordampere 22 m (akkumuleringstank)]		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	[]		

[Ingen bemærkninger]
[Ingen bemærkninger]
[Ingen bemærkninger]
[]
[Ingen bemærkninger]
[Industri anlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)]
Myndighedsvurdering
[]
[Ingen bemærkninger]
[Maksimal byggehøjde for tanke i kommuneplan er 22 meter.]
[Ingen bemærkninger]

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ca. 5000 m3 til fyldning af akkumuleringstank ellers minimalt Alm. Byggeaffald Sanitært spildevand fra mandskabsvogne/skurvogne. Regnvand nedsives eller ledes til offentlig regnvandssystem. 01/01/24-01/04/25]		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der anvendes elektricitet til at drive kompressorerne og hjælpeudstyreret i varmepumpen. Ingen mellemprodukter Fjernvarme: 35.500 MWh/år Begrænset vandforbrug i driftsfasen til rengøring. Regnvand i driftsperioden: Nedsives eller ledes til offentlig regnvandssystem.]		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Det er kun husholdningsspildevand fra gulvvask, der ledes til spildevandssystemet. Rimvand fra nedkøling af udeluft i fordamperne, varierende mængde. (forventes nedsivet) Mængden af rimvand varierer i forhold til luftens temperatur og fugtindhold. Mængden kendes ikke endnu. Fra tilsvarende projekter af samme størrelse drejer det sig om 7000-9000 m3/år. Maks er ca. 3-4,5 m3/time Rimvand der dannes fra luften er af samme renhed som regnvand, med neutral ph. Regnvand nedsives eller ledes til offentlig regnvandssystem.]		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?]	X]	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	[]	X]	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

Ingen bemærkninger]
Der skal søges om tilladelse til nedsivning og om tilslutningstilladelse.]
Myndighedsvurdering
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]

9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Ekstern støj fra virksomheder
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der er et vilkår i udbuddet af anlægget, at de gældende støjgrænser skal overholdes.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Luftvejledningen
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

<input type="checkbox"/>
Ingen bemærkninger
<input type="checkbox"/>
Ingen bemærkninger
<input type="checkbox"/>
Ingen bemærkninger
OK. Støjvilkår indsættes i miljøgodkendelse. Opmærksomheden henledes især på det blandede bolig og erhvervsområde syd-vest for adressen og boligområderne mod vest (KP rammeområde 24.01.BL.02, 24.01.BO03, 24.01.B05)
Ingen bemærkninger
<input type="checkbox"/>
Ingen bemærkninger
<input type="checkbox"/>
Ingen bemærkninger

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	[]	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Mindre støvgener vil kunne forekomme i anlægsarbejdet
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	[]	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.[]
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X	[]	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. I mindre omfang vil der måske være behov for lys ved driftsproblemer i løbet af aften og nattetimer.]
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	[]	X	[]
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	[]	X	Hvis »nej«, angiv hvorfor. Der er ingen lokalplan, men den kan rummes i kommuneplanrammen]
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	[]	X	Hvis »ja« angiv hvilke:]
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	[]	X	[]
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	[]	X	[]
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	[]	X	[]
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	[]	X	[]
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?	[]	X	[]

OK.]
Ingen bemærkninger]
Lys-gener til naboejendomme skal begrænses mest muligt. Lys skal dæmpes mest muligt og pege nedad for at mindske gener.]
Ingen bemærkninger]
Myndighedsvurdering
Ok]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]

31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			230 m til sø]
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er ikke kendskab til dette.]
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			880 m (Ølgod Kirke)]
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			8,7 km (Borris Hede)]
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.]
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X]]
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X]]
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X]]
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X]]
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Etablering af det nye varmeværk vil reducere varmeproduktion produceret på flis på eksisterende værk.]
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X]]

Søen ligger nord-øst for projektområdet. § 3 eng cirka 400 meter øst for projektområdet.]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ligger i område med særlige drikkevandsinteresser. Virksomheden udleder ikke spildevand eller producerer spildevand, som kan have betydning for drikkevandsinteresserne. Der vil kun blive produceret rimvand fra kølegård og noget sanitært spildevand. Sanitært spildevand kobles på offentlig kloak, og rimvand forventes nedsivet eller som alternativ ledt til offentlig spildevandssystem.]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Ingen bemærkninger]
Værkerne er teknisk og forureningsmæssigt forbundet. Der skal dermed laves tillæg til miljøgodkendelse til varmepumpen.]
Ingen bemærkninger]

42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?

Anlægget tilsluttes Ølgod Fjernvarmes eksisterende SRO, hvor eventuelle fejl og alarmer går direkte til den vagthavende på værket.

Ingen bemærkninger

Virksomheden har indsendt ovenstående beskrivelser og besvarelser igennem BOM d. 28. juni 2023. Det er indsendt af rådgiver Kim Søgaard Clausen fra DFP.

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækningsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger?	[]	[]	[X]	[]	Forventeligt at miljøpåvirkningerne fra udledninger fra varmegæret samlet bliver mindre, da der skal fyres mindre på øvrige anlæg ved installation af varmepumpen. Varmepumpen hovedsagelige miljømæssige påvirkninger er støj og rimvand.]
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: - anlægsfasen? - driftsfasen?	[]	[]	[X]	[]	[]
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet?	[]	[]	[X]	[]	[]
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker?	[]	[]	[X]	[]	[]
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder?	[]	[]	[X]	[]	[]
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder: - Nationalt? - Internationalt (Natura 2000)?	[]	[]	[X]	[]	[]
	[]	[]	[X]	[]	[]

Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV?					
Forventes området at rumme danske rødlistearter?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet: <ul style="list-style-type: none"> - Overfladevand? - Grundvand? - Naturområder? - Boligområder (støj, lys og luft)? 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Der vil i udbuddet være fokus på, at støjvilkår skal overholdes.]
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Industriområde i Ølgod.]
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	[Der forventes ikke miljøpåvirkningerne over genegrænserne fra varmepumpeanlægget. Desuden bedes lys mindskes mest muligt, samt rettes nedad således at naboejendomme ikke generes af eventuelle lysgener.]

Miljøpåvirkningernes grænseoverskridende karakter.	[]	[]	[]	[]	[Ingen.]
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet.	[]	[]	X	[]	[]
Miljøpåvirkningens sandsynlighed.	[]	[]	[]	[]	[Der kan ventes øget støj fra varmepumpen, men disse holdes under genegrænserne jf. screeningskemaet. Desuden vil der være lys på anlægget ved driftsproblemer eller lignende.]
Miljøpåvirkningens: <ul style="list-style-type: none"> - Varighed - Hyppighed - Reversibilitet 	[]	[]	[]	[]	[Der kan ventes øget støj fra varmepumpen, men disse holdes under genegrænserne jf. screeningskemaet. Desuden vil der være lys på anlægget ved driftsproblemer eller lignende.]

Bilag 2- Kort i målestok 1:8000



Bilag 3 - Situationsplan

