



Damhusåens Renseanlæg
Parkstien 10
2450 København SV

Tilsynsnotat maj 2025

Teknik- og Miljøforvaltningen, enhed for Virksomheder og VVM har den 27. maj været på tilsyn:

Virksomhedsnavn:	Damhusåen Renseanlæg (RD)
Adresse:	Parkstien 10
CVR nr. / P nr.	16656240 / 1010548930
Deltagere:	Christina Mølholm Cueto, Naja Panduro, Lars E. Hansen, BIOFOS Lars Klinge, Johanna Grünfeld og Rikke Hammershøj, Virksomheder og VVM
Virksomheden er:	Miljøgodkendt aktivitet på virksomhed (omfattet af miljøgodkendelser af november 2005 og juli 2011)
Tilsynet blev foretaget som:	Varslet tilsyn
Formålet med tilsynet var at:	Gennemgå virksomhedens miljøforhold og miljøgodkendelser samt fysisk tilsyn på virksomheden.
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Resultat af seneste egenkontrol:	Prøvetagningsfrekvensen for biologisk nedbrydeligt industriaffald, samt hvor i modtagningsprocessen stikprøver/samleprøver udtages, skal følges op på. Resterende vilkår for egenkontrol OK.
Konklusion på tilsynet:	Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og nyttiggørelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald, november 2005. OK – se kommentar om manglende driftinstruks (vilkår 3), samt om prøvetagningsfrekvens (vilkår 18).

4. juni 2025

Sagsnr.
2022-0208389

Dokumentnr.
2022-0208389-10

Sagsbehandler
Johanna Grünfeld

Bygge-, Parkerings- og
Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

	Miljøgodkendelse af anlæg til udlastning af afvandet slam, juli 2011. OK – se kommentar om lugtmåling og spørgsmål om evt. lugtreducerende tiltag (vilkår 4). Rapport om lugtmåling (2020) bedes at blive eftersendt til Københavns Kommune.
--	--

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

Denne rapport offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Teknik- og Miljøforvaltningens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Teknik- og Miljøforvaltningen skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Med venlig hilsen
Johanna Grünfeld
Miljøsagsbehandler

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1519 af 29/06/2021

Tilsynsnotat

På tilsynet den 27.maj 2025 blev følgende gennemgået:

Miljøgodkendelse af modtagelse, opbevaring og nyttiggørelse af biologisk nedbrydeligt industriaffald, november 2005

Generelt samt Indretning og drift

Vilkår 1 - 8: (4 og 7 - vilkår ikke aktuelle, se kommentarer nedenfor)

Vilkår 3)

- Driftinstrukser kunne ikke fremvises ved tilsynet. Virksomheden fremsendte efterfølgende en driftinstruks for påfyldning af glykol som plejer at sidde ved modtagelsen. Driftinstruksen skal sættes op igen hurtigst muligt.
- Der foregår ikke rengøring af tanke/beholder for biologisk nedbrydeligt industriaffald på virksomheden.

Vilkår 4)

- Ikke aktuelt, da der ikke foregår omlastning og omemballering af let nedbrydeligt industriaffald. Virksomheden modtager udelukkende glykol i bulk.

Vilkår 5)

- I modsætning til tilsynsnotat fra 2022, vurderes vilkåret som aktuelt. Vilkåret blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger. (Påfyldning og aftapning foregår kun under kontortider. Ifølge driftinstruksen for påfyldning skal chaufføren have driftsledelsens tilladelse før påfyldning. Chaufføren afleverer altid følgeseddel ved ankomst.)

Vilkår 7)

- Ikke aktuelt, da der ikke håndteres emballager for biologisk nedbrydeligt industriaffald.

Vilkår 1, 2, 6 og 8 blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Jord, grundvand og overfladevand

Vilkår 9 - 13: (11 - vilkår ikke aktuelt, se kommentar nedenfor)

Vilkår 10)

- I modsætning til tilsynsnotat fra 2022, vurderes vilkåret som aktuelt. Vilkåret blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning

til nogen bemærkninger. (Størstedelen af arealet hvor det aktuelle industriaffald håndteres er befæstet. Spild samles op og ender ikke i overfladevand. Overfladevand fra området ledes til kloak/renseanlægget og ikke til vandområde.)

Vilkår 11)

- Ikke aktuelt, da tankene med det aktuelle kulstof har højt vandindhold og derfor ikke kan brænde. Hvis andre dele af anlægget brænder (som ikke dækkes af denne miljøgodkendelse), er der en procedure hvor der blandt andet slukkes for pumpestationerne.

Vilkår 9, 12 og 13 blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Luft

Vilkår 14:

Vilkåret blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Egenkontrol

Vilkår 15 - 18:

Vilkår 18)

- Ifølge vilkårsændring vedrørende prøvetagningsfrekvens for modtaget biologisk affald (2012), skal der udtages 1 stikprøve af det modtagne biologiske industriaffald pr. måned i de måneder, hvor der modtages affald. Ifølge tilsynsnotatet fra 2019 har Teknik- og Miljøforvaltningen godkendt en prøvetagningsfrekvens på 1 stikprøve per år.
- Analyseresultater for 2016-2025 blev fremsendt den 27.05.2025 - OK.

Vilkår 15-17 blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.

Miljøgodkendelse af anlæg til udlastning af afvandet slam på rensningsanlægget Damhusåen, Parkstien 10 (Juli 2011)

Vilkår 1 - 6:

Vilkår 4)

- En lugtmåling for hele renseanlægget blev udført i 2020. Rapporten bedes at blive eftersendt til Københavns Kommune.
- Ved tilsynet opstod spørgsmålet om hvilke evt. filter/lugtreducerende tiltag der er etableret ved afkast til anlægget for udlastning af spildevandsslam. Virksomheden meddelte at de vil vende tilbage med svar på spørgsmålet.

Vilkår 1-3 og 5 blev gennemgået og tilsynet gav ikke anledning til nogen bemærkninger.