

Erklæring om anvendelse af spidslastanlæg

Vedrørende: Anmeldelse af mellemstore fyringsanlæg

Dato: 30-10-2024

Kontaktoplysninger

Haslev Fjernvarme A.m.b.a.

Energivej 35

4690 Haslev

Kontaktperson: Allan Pedersen

Tlf.: 56 31 11 41

Mail: post@haslev-fjernvarme.dk

Erklæring

I henhold til Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg, BEK nr. 1535 af 09-12-2019, erklærer Haslev Fjernvarme, ved driftsleder Allan Pedersen herved, at følgende mellemstore fyringsanlæg kun benyttes som spidslastanlæg, og vil ikke blive drevet i mere end det antal timer, der er beskrevet i bekendtgørelsens §12, for at være spidslastanlæg:

Kedel 5 – 5,0 Gcal/h ~ 5,825 MW. Virkningsgrad 92,8 %. Brændsel: primært naturgas, sekundært gasolie.

Kedel 6 – 5,0 Gcal/h ~ 5,825 MW. Virkningsgrad 92,6 %. Brændsel: primært naturgas, sekundært gasolie.

Gasolie vil kun blive anvendt som brændsel i nødsituationer ved svigtende naturgasleverance.

På adressen:

Haslev Fjernvarme

Nygade 68

4690 Haslev

Underskrevet af:

Allan Pedersen

Driftsleder, Haslev Fjernvarme

Dato:

30/10/24

Underskrift:

