

Frederikshavn Kommune

Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

18. februar 2026

Miljøtilsyn med Flauenskjoldvej 35 i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 17. februar 2026 tilsyn med miljøforholdene på Flauenskjoldvej 35, 9352 Dybvad.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

- Overjordisk olietank fra 1995 - sløjfning

Ved tilsynet blev det konstateret, at der er overjordisk olietank fra 1995.

Jf. olietankbekendtgørelsen, nr. 1257 af 27. november 2019, § 44 skal overjordiske tanke sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Det indskræpes derfor, at tanken sløjfes med øjeblikkelig virkning

- Logbog for hyppig udslusning

Ved tilsynet blev det konstateret, at der ikke føres logbog over udslusning af gylle.

Af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen nr. 1089 af 16. oktober 2024, § 39 fremgår det at:

Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning foretaget i medfør af §§ 35 og 36. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.

Fremadrettet skal der føres logbog

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2026-00510

Sagsbehandler: JAST

Direkte telefon.: 98 45 63 56
E-mail: jast@frederikshavn.dk

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljøriskovurdering. I miljøriskovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljøriskovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Jacob Staufeldt

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 17. februar 2026

Flauenskjoldvej 35, 9352 Dybvad

Til stede ved tilsyn	Kasper Søndergaard Raundrup Jacob Stauffeldt, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Ejer	Alex Raundrup Jensen
Adresse	Skovsgårdsvej 90, 9740 Jerslev J

Telefon		Mobil	40554025
E-mail	ka- sper_raundrup@hotmail.com	CVR nr.	44068680
Fax		P. nr.	

Animalsk produktion

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	Produktionsareal opmålt til: Stald 1: $5,03 \times 2,5 \times 48 = 555 \text{ m}^2$ (mgk 686 m^2) Stald 2: $2,71 \times 3,17 \times 20 = 172 \text{ m}^2$ (mgk 173 m^2) Stald 2: $4,06 \times 2,27 \times 24 = 221 \text{ m}^2$ (mgk 226 m^2) Stald 3: $6,1 \times 2,95 \times 4 = 72 \text{ m}^2$ (mgk 71 m^2) Stald 4: $5,48 \times 2,45 \times 20 = 269 \text{ m}^2$ (mgk 286 m^2) Stald 4: $2,5 \times 5,38 \times 60 = 807 \text{ m}^2$ (mgk 811 m^2) Stald 5: $4,19 \times 2,1 \times 24 \times 4 = 845 \text{ m}^2$ (mgk 847 m^2). Ejer er bekendt med at produktionsareal i stald 1 er noget mindre end hvad der blev ansøgt om
Dyrehold	Dyreholdet udgør ca. 1500 slagtesvin over 30 kg og 7500 smågrise (7-30 kg) på stald.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Bedriften er omfattet af miljøgodkendelse af 16. december 2025, hvor der er vilkår om produktionsareal samt etablering af toklimastald i eksisterende bygninger og etablering af gylletank Toklimastald er etableret og gylletank forventes etableret inden for 2 år (overvejelser om større gylletank på 6000 m^3 , men forøgelsen vil ske ved mere nedgravning og ikke i højden.

Opbevaringsanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Gyllebeholdere fandtes med flydelag og dykket indløb. Logbog godkendt. Ejer fører ikke logbog over hyppig udslusning, men foretager udslusning ugentlig. Ejer blev gjort bekendt med, at der skal føres logbog over hyppig udslusning. Der er ingen krav om alarm eller barrierer ved gyllebeholdere. Gyllebeholdere er senest kontrolleret i 2025 for gyllebeholder og 2020 for gyllelagune. Gyllelagune forventes nedlagt inden næste beholderkontrol i 2030
Markmød./kompoststak	Ingen markstakke
Møddingsplads	Ingen møddingsplads på ejendommen

Gældende aftaler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Leveringsaftaler	Alt jord er bortforpagtet til Andreas Larsen, Agervej 20, 9800 Hjørring, som også aftager alt gylle

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ejer har intet sprøjteudstyr og intet oplag af sprøjtemidler, da alt jord er bortforpagtet

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Husspildevand afledes formentlig til markdræn ifølge ejer.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 overjordiske olietanke (1995 og 1999) begge registeret i BBR-register. Tank fra 1995 skal sløjfes. Indskærpelse fremsendes

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Gennemgået ved separat affaldstilsyn
Affald, generelt	Genenmgået ved separat affaldstilsyn

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beskyttet natur	Ejer er enig i registrering af §3-arealer
Drikkevandsforsyning	Ejendommen er tilsluttet Flauenskjold Vandværk
Markvandingsboring	Der er ingen markvandingsboring på ejendommen
Ikke oplyst	Med udnyttelse af miljøgodkendelse af 16. december 2025 ophører ejendommen med at være et IE-husdyrbrug. Ejer har tidligere indsendt fyldestgørende dokumentation for overholdelse af særregler for IE-husdyrbrug