




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00025
Ref. ulsee/surhe
Dato: 9. februar 2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	I/S Reno-Nord - Energianlæg Hobro
Virksomhedens adresse	Hvedemarken 10 og 13, 9500 Hobro
CVR nummer	46076753
Virksomhedstype	5.2a Bortskaf/nyttig Ufarligt >3 tons/time, forbrænding
Tidspunkt for tilsynet	16.01.2018
Baggrunden for tilsynet	Nedlukning af affaldsforbrændingsanlægget (bilag 1 aktivitet)
Varsling af tilsynet	Aftalt pr. e-mail 22. december 2017
Deltagere fra virksomheden	Anne Riis Henrik Kirkegaard Henrik Skov
Øvrige deltagere	Ole Schrøder, Mariagerfjord Kommune
Tilsynet udført af	Ulla Seerup og Sune Ribergaard Henriksen
Tilsynet omfattede	Hvedemarken 10 og 13
Materiale udleveret	Nej



Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
27-09-2016	Indskærpelse	Vedrører oplag af frisk slagge på SF sten. Indskærpelse vilkår 44 i godkendelsen af 26. september 2000. Oplaget er fjernet.
09-02-2017	Indskærpelse	Grænsen for HCl målt som døgnmiddelværdi. Forårsaget af hydratkalk i stedet for brændt kalk til røggasrensning ved forbrænding af affald. Hydratkalk bruges under forbrænding af biomasse om sommeren og det ligger i bunden af kalksiloen. Derfor blev det brugt ved en fejl.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Luftemission	Der har været AMS-kontrol af emission af støv, NO _x , CO, TOC, HCl og SO ₂ til forbrændingsanlægget blev lukket ned 4. december 2017. Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger til kontrollen.
Luftemission	Præstationskontroller for dioxin og tungmetaller er udført i 2017. Grænseværdierne er overholdt.

Liste over gældende afgørelser:

1. 11. januar 2005 Revurderet miljøgodkendelse, Hvedemarken 13
2. 29. mart 2000 Miljøgodkendelse til genbrugsplads, Hvedemarken 10

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf. Jordforurening vurderes jf. § 50 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Gennemgang af miljøforhold

I/S Reno-Nord har aktiviteter på Hvedemarken 10 og 13

Forbrænding af affald, som er omfattet af bilag 1 godkendelsesbekendtgørelsen er stoppet 4. december 2017. Herefter er gennemført rengøringsplan.

Formålet med tilsynet var at besigtige indendørs og udendørs arealer, inden myndighedskompetencen overdrages til Mariagerfjord Kommune.

Besigtigelse Hvedemarken 10:

Mellemoplag af slagge fra affaldsforbrænding er fjernet.

I/S Reno-Nord driver en erhvervsgenbrugsplads på adressen:


Efter nedlukning af forbrændingsanlægget sker omlastning af brændbart erhvervsaffald, inden det køres til forbrænding i Aalborg.

Mellemoplag af jern og metal, hvidevarer, køleskabe, tomme containere og affaldsbeholdere.



Oplysninger og besigtigelse hvedemarken 13:

Affaldssiloen er tømt og fejlet.



Området for slagge er tømt og fejlet.

Køletårnet er tømt for glykol.

Sumpen ved hallen, hvor der tidligere har været opbevaret sæberester blev tømt ved tilsynet.

Opsamling af overfladevand er ophørt og overfladevand fra begge adresser udledes til spildevandssystemet.

Filterposer er i posefileret. Der er rester af filterstøv i poserne.




Kedel

Kedlen er tømt. Kedlen er rengjort som ved kedelreparationer. Der er fastbrændt flyveaske på indersiden af kedlen.

Flyveaske siloen er tømt og banket ned. Der er rester af flyveaske i kedel og i rørsystemer, som ikke renses fuldstændig nu. Noget sidder fast på kedlens vægge og noget gemmer sig i systemet på rør og i lommer og også sidder på overfladen i efterforbrændingskammeret og overhederen. Der vil formentlig også være rester af flyveaske i siloen, selvom den er tømt.

Flyveaske er farligt affald, og det er nødvendigt, at der ved en fremtidig nedtagning af forbrændingsanlægget tages højde for at rester af flyveaske, når de enkelte dele nedtages og demonteres. Miljøstyrelsen vurderer, at der skal være opmærksomhed på dette, når kedel og rørsystemer på et tidspunkt skal fjernes.

I den hal, som tidligere blev anvendt til opbevaring af farligt affald er en spildolietank. Spildolietanken og tankgraven omkring spildolietanken blevet suget tom under tilsynet. Der var spildolie uden for tanken i tankgraven. Bunden i tankgraven var sort af spildolie efter sugning.



Før tømning – der er genskær fra fri overflade af olie i tankgården



Efter tømning- tanken tømt, studsene lukket. Bunden af tankgården er sort af olie.

Hallen til farligt affald er i øvrigt ikke i brug. Der er alene tomme beholdere til indsamling af affald.

Følgende affald blev konstateret ved tilsynet og det blev aftalt at det fjernes:

- Container med ikke-brændbart affald
- Affald på paller i rummet med nøddieselgeneratoren

Nøddieselgenerator. RenoNord ønsker at aflevere nødgenerator med indhold til Mariagerfjord Kommune.

Olie- og benzinudskillere er tømning af lokalt firma lige omkring lukning – december 2017. Ordning kører videre – hvert år i marts.

Værkstedet er fuld intakt, og Reno-Nord ønsker at aflevere værkstedet, så det kan bruges. Det benyttes også p.t. af Reno-Nord genbrug og RenoNorden. Opbevaring af olieprodukter på spildbakker.

Genbrugshallen er i fuld drift med ballepresning og udsugningsanlæg. Udendørs under halvtag er oplag af genbrugsmaterialer.



Udendørs er opstillet plastspændelågstromler til batterier og lysstofrør som service for vognmændene.

Virksomheden RenoNorden har lejet sig i hal ved siden af den tidligere æselstald samt personalestue ved genbrugshallen.

Vægten på hvedemarken bruges til vejning af brændbart erhvervsaffald og genbrugsmaterialer.

Reno Nord og Mariagerfjord Kommune sender en liste over nuværende aktiviteter og driftsherre for aktiviteterne på begge adresser

Godkendelsesbekendtgørelsens § 50

Der er udarbejdet et oplæg, jf. § 50 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Reno-Nord oplyste, at opgaven kan være færdiggjort primo februar 2018.

Opgaven skal suppleres med vurdering af risiko for forurening fra tankgraven, hvor spildolietanken er placeret jf. afsnit ovenfor.

Opsummering:

På tilsynet aftaltes, at følgende fjernes:

- Container med ikke-brændbart affald
- Affald på paller i rummet med nøddieselgeneratoren

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.