



Borup Varmeværk AMBA, varmeanlæg

Bækgårdsvej 16

4140 Borup

Web Tilsynsrapport miljø

Miljøtilsyn - Borup Varmeværk AMBA, varmeanlæg, Bækgårdsvej 16, 4140 Borup

Virksomhedens navn	Borup Varmeværk AMBA, varmeanlæg
Virksomhedens adresse	Bækgårdsvej 16, 4140 Borup
CVR nummer	14898018
Virksomhedstype	Kraft-varmeanlæg, effekt 5-50 MW
Dato for tilsynet	18.07.2019
Baggrunden for tilsynet	Samlet tilsyn

Tilsynet omfattede	Tilsyn med: <ul style="list-style-type: none">- spidsbelastnings varmeproducerende anlæg til fjernvarme:- Kedel 1 på (2,5 GCal/t =) 2,9 MW (dog 3,5 MW ifølge virksomhedens elektroniske registrering)- Kedel 2 på 2,5 MW- Kedel 3 på 2,5 MW- Kedel 4 på (2000/1600 MCal/t =) 2,3/1,86 MW (dog 1,5 MW ifølge virksomhedens elektroniske registrering)- 80.000 l dobbeltvægget overjordisk tank til fyringsgasolie,- nødaggregat og tilhørende olietank (på sandsynligvis 188 l),- ionbytteranlæg.
Jordforurening	En del af ejendommen er V2 kortlagt. På tilsynet og ved rundgangen på virksomheden, har vi ikke konstateret synlige tegn på nye jordforurening.
Konklusioner på egenkontrol	Tanken har lækagedetektion ud over pejleudstyr. Jeres tidligere medarbejder oplyste til os, at han årligt funktionsafprøvede lækagedetektionen. I bedes sikre, at lækagedetektionen fortsat afprøves hvert år. Resultatet af funktionsafprøvningen skal registreres i en journal.