

REGISTRERING AF BESTÅNDE KEDDELANLÆG

Iht. Bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.

Opnæsgård 25B

2970 Hørsholm

Virksomhedens navn	I/S Norfors
Virksomhedens adresse:	Savsvinget 2, 2970 Hørsholm
CVR	14748539
P-nummer	1003861117
Type af virksomhed:	Opnæsgård 25B, 2970 Hørsholm Mellemstort fyringsanlæg
Matrikelnr.:	Matr. nr. 7iø – Vallerød By, Hørsholm
Anmelder:	Ejer
Dato for afgørelse:	22. december 2023
Myndighed	Hørsholm Kommune
Afdeling	By og Miljø - Team Miljø
Sagsbehandler	Torben Paaske, Miljømedarbejder

1. Ikke teknisk resumé

Hørsholm Kommune har den 6. september 2023 modtaget anmeldelse fra I/S Norfors om bestående kedelanlæg på adressen Opnæsgård 25B, 2970 Hørsholm, matr. nr. 7iø – Vallerød By, Hørsholm.

Anlægget benyttes som spidsbelastningscentral af I/S Norfors og består af en kedel med fyret med naturgas med en nominel indfyret termisk effekt på 10 MW og et årligt antal driftstimer på 1.000 timer. Varmecentralen er miljøgodkendt 20. september 1994 og omfattet af bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om mellemstore fyringsanlæg.

Anmeldelsen af et det eksisterende mellemstore fyringsanlæg skyldes at reguleringen af varmecentralens drift mv. fremover skal følge reglerne i bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg så varmecentralens miljøgodkendelse bortfalder. Med anmeldelsen foretages der ingen ændringer i driften af varmecentralen.

2. Afgørelse

Hørsholm Kommune meddeler hermed at ovenfor nævnte anlæg er registreret hos Kommunen og at Kommunen har vurderet, at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne i den nævnte bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg. Bestemmelser fra miljøgodkendelse af den 22. september 1994 bevarer dens gyldighed frem til 1. januar 2025, hvorefter den bortfalder.

Hørsholm Kommunes "Godkendelse af ansøgning ang. driftstimer på Opnæsgård" af den 31-10-2014 bevarer sin gyldighed fremadrettet.

3. Hørsholm Kommunes vurdering

Hørsholm Kommune vurderer at anmeldelsen af kedlen på Opnæsgård 25B, 2970 Hørsholm er fuldstændig.

Hørsholm Kommune gør opmærksom på, at fyringsanlæggene til enhver tid skal være indrettet og drevet i overensstemmelse med bestemmelserne i den til enhver tid gældende "bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg". Bekendtgørelsen indeholder en række generelle bestemmelser for mellemstore fyringsanlæg i almindelighed, samt en række vilkår, der omhandler fyringsanlæg, der bruger naturgas og har en indfyret effekt over 5MW.

Hørsholm Kommune har ikke udarbejdet en udtømmende liste over bekendtgørelsens forskellige krav og vilkår, men vil dog henlede opmærksomheden på paragrafferne i nedenstående tabel. Der henvises til bekendtgørelsens fulde tekst for alle vilkår, bestemmelser og bilag.

Paragraf	Kommentar
§ 7. Fra den 1. januar 2025 skal bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5 MW overholde emissionsgrænseværdierne for SO ₂ , NO _x , støv og CO i bilag 3.	Emissionsgrænseværdierne for NO _x og CO er uændret ift. anlæggets miljøgodkendelse.

<p>Stk. 3. Fra den 1. januar 2025 skal O₂-koncentrationen i røggassen løbende måles og reguleres med henblik på styring af forbrændingsprocessen på bestående mellemstore fyringsanlæg med en nominel indfyret termisk effekt på mere end 5MW.</p>	<p>Tidligere akkrediterede målinger er udført af eksterne konsulenter.</p>
<p>§ 16. Måle- og registreringsudstyr for O₂ skal kvalitetssikres efter retningslinjerne i bilag 6, del 1, afsnit 5.</p>	
<p>§ 20. Driftslederen skal ved præstationskontrol dokumentere, at mellemstore fyringsanlæg overholder emissionsgrænseværdier.</p> <p>Stk. 2. Driftslederen skal ved præstationskontrol overvåge emissioner af CO fra nye og bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som nødanlæg, og emissioner af CO fra bestående mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 11 , stk. 2 og 5</p>	<p>Varmeværket har vilkår om årlig præstationskontrol i miljøgodkendelsen fra 1994.Varmeværket skal fremvise resultatet af præstationskontrollen ved forespørgsel.</p>
<p>§ 28. For bestående mellemstore fyringsanlæg, der anvendes som spidsbelastningsanlæg, udføres præstationskontroller hver gang fyringsanlægget har været i drift i 1.500 timer, dog mindst hvert 5. år, hvis fyringsanlægget har en nominel indfyret termisk effekt på mindre end eller lig med 20 MW.</p>	<p>Vilkår om præstationskontroller i miljøgodkendelsen har været overholdt og er blevet fremvist på forlangende.</p>

<p>§ 36. Det samlede bidrag til støjbelastningen fra mellemstore fyringsanlæg må i områder, der anvendes til eller er udlagt til de i bilag 6 anførte områdetyper i lokalplan eller byplanvedtægt, ikke overstige de støjgrænseværdier, der er anført i bilag 8.</p>	<p>Den eksisterende miljøgodkendelse er meddelt på vilkår fsva. støj. Vilklårene i miljøgodkendelsen vurderes uændret ift. bekendtgørelsens bestemmelser om støj.</p>
<p>§ 37. Fra 1. januar 2025 skal røggasser fra mellemstore fyringsanlæg skal opsamles og afledes igennem afkast. Stk. 2. Afkast fra mellemstore fyringsanlæg skal være dimensioneret, så fyringsanlæggenes samlede bidrag til tilstedeværelse af forurenende stoffer uden for virksomhedens skel overholder de relevante B-værdier i bilag 7.</p>	<p>De OML beregninger der indgår i Opnæsgård Varmecentrals miljøgodkendelse vider, at anlægget kan overholde B-værdierne i bilag B. Beregningerne lavet i 2014 og indretningen af anlægget er ikke ændret efterfølgende, hvorfor forudsætningerne for beregningerne er derfor de samme.</p>
<p>§ 46. Driftslederen skal for hvert mellemstort fyringsanlæg føre driftsjournal over følgende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Resultater af overvågningen af emissioner af SO₂, NO_x, støv og CO, jf. §§ 20 og 31. 2. Oplysninger, der demonstrerer den effektive løbende drift af sekundært emissionsbegrænsende udstyr, jf. § 33. 3. Antal årlige driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af §§ 10-12. 4. Typen og mængden af brændsel, der anvendes i fyringsanlægget. 5. Eventuelle driftsforstyrrelser eller svigt i det sekundære emissionsbegrænsende udstyr. 6. Tilfælde af manglende overholdelse og trufne foranstaltninger, jf. § 34. 7. Dato for visuel kontrol for utætheder, revnedannelser og vedligeholdelsesstand af tætte belægninger, gruber, mv., samt 	

<p>dato for eventuelle udbedringer af revner eller andre skader, jf. § 45 .</p> <p>8. Håndtering af affald fra forbrændingsprocessen.</p> <p>9. Resultat af kvalitetssikring af AMSudstyr for NO_x , jf. § 30 .</p> <p>10. Det årlige antal driftstimer for mellemstore fyringsanlæg omfattet af § 29 , stk. 2.</p> <p>Stk. 2. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst seks år.</p>	
--	--

5. Hørsholm Kommunes samlede vurdering

Det er Hørsholm Kommunes vurdering, at Opnæsgård Varmecentral gennem årene har overholdt de gældende vilkår mv. der ligger til grund for miljøgodkendelsen af anlægget og det vurderes derfor at anlægget har overholdt de gældende krav til støj, driftstimer og emissionsgrænseværdier. Anlæggets indretning har været uændret siden det blev taget i drift og seneste præstationskontrol ved måling af emissioner til luften i 2018 viste at anlægget overholdt de daværende emissionsgrænseværdier og at anlægget overholder emissionsgrænseværdierne i bekendtgørelsen for mellemstore fyringsanlæg.

Alligevel vil Hørsholm Kommune henlede opmærksomheden på bekendtgørelsens regler, der omfatter driftsjournaler, resultater af overvågning af emissioner, løbende målinger O₂-koncentrationer og præstationskontroller mv. og som vil være gældende for Opnæsgård Varmecentral fra januar 2025. Dette er også forhold som vil blive gennemgået ved fremtidige miljøtilsyn.

6. Offentliggørelse

Registreringen af anlægget offentliggøres via Digital Miljøadministration www.dma.mst.dk.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Ejer og ansøger: I/S Norfors, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. CVR 14748539, P-nummer 1003861117
- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Øst, Islands Brygge 67, 2300 København S, stps@stps.dk
- Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København K: sst@sst.dk

7. Klagevejledning

Hørsholm Kommunes afgørelse påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet iht. miljøbeskyttelseslovens § 91 indenfor 4 uger efter afgørelsens offentliggørelse.

En eventuel klage skal indgives via Klageportalen, som kan findes via et link på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk> eller direkte på www.borger.dk eller www.virk.dk. På www.borger.dk eller www.virk.dk. Der skal logges på, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Hørsholm Kommune.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i Klageportalen. Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagegebyret er for virksomheder og organisationer fastsat til 1.800 kr. og for privatpersoner er klagegebyret fastsat til 900 kr. som indbetales med betalingskort i Klageportalen.

Gebyret tilbagebetales, hvis:

- 1) Klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- 2) Klageren får helt eller delvis medhold i sagen, eller
- 3) Klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Natur- og Miljøklagenævnets kompetence.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du grundet særlige omstændigheder ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Hørsholm Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes. For yderligere information se: <http://nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du/>

Nærmere vejledning omkring brug af Klageportalen findes på Miljø og Fødevareklagenævnets hjemmeside, <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/> samt på www.borger.dk og www.virk.dk.

De klageberettigede er

- Anmelder
- Enhver der har individuel interesse i sagens udfald
- Sundhedsstyrelsen
- Lokale og landsdækkende foreninger, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 98 – 100.

Søgsmål

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. Et søgsmål skal være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt.

8. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven: Bekendtgørelse nr. 5 af 03/01/2023 af lov om miljøbeskyttelse.

MCP -bekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1408 af 27/11/2023 om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg.