



Offentliggørelsesrapport for Basistilsyn udført den 06.11.2023

Navn	CTR - Gladsaxe Varmecentral Transformervej (GLC)
Adresse	Transformervej 9A, 2860 Søborg
CVR-nummer	74132111
P-nummer	
Virksomhedstype	G 201. Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mere end eller lig med 5 MW og mindre end 50 MW.
Miljørisikoscore / Dato	4,00 / 06.11.2023
Baggrund for tilsynet	Miljøtilsynsbekendtgørelsen
Hvad er der ført tilsyn med	Miljøgodkendelse og spildevandstilladelsens vilkår
Konstateret jordforurening	Ikke relevant
Er der meddelt håndhævelser	Nej
Konklusion	Miljøafdelingen finder at vilkår er overholdt, bortset fra at funktion af alarm i tankgrav med olietanken skal testes. Dette fordi tankgraven var fyldt med regnvand efter meget nedbør.