



SCANPHARM A/S  
Kirkevej 20  
4690 Haslev

Postadresse:  
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon 56203000

[www.faxekommune.dk](http://www.faxekommune.dk)

Kontoradresse:  
Frederiksgade 9  
4690 Haslev

Direkte 56203043  
[mahvb@faxekommune.dk](mailto:mahvb@faxekommune.dk)

Dato 10. juli 2019  
j./sagsnr. 09.02.04-K08-2-19  
Kvalitetssikret af gkofo

## **Påbud om ændring af vilkår for olietanke - Scanpharm A/S - Kirkevej 20 4690 Haslev**

### Baggrund

Virksomheden har i BBR registreret to olietanke. En nedgravet fra 1950'erne, der er afblændet i 1973, samt en overjordisk fyringsolietank fra 2006.

I godkendelsens vilkår 7.1, er der krav om, at tankanlæg skal stå på befæstet areal og forsynes med opkant, der sikrer mod påkørsel og hindrer spredning af mindre spild. Der udover, er der i vilkår 9.8, krav om ugentlig kontrol med forbruget og beholdningen af olie i tanken ved pejling.

Ved tilsyn i 2009 spurgte virksomheden om, hvorvidt den nye olietank kunne blive fritaget for kravet om opkant og befæstet areal. Forespørgslen blev dog aldrig afklaret. Ved tilsynet den 6. juni 2019, snakkede vi om muligheden for, at den ugentlige beholdningskontrol ligeledes kan fraviges.

### Vurdering

Tanken fra 2006 og på 5.900 liter. Den er opstillet udendørs, skærmet af bygningerne og en gammel skorsten. Der er ikke risiko for påkørsel. Tanken anvendes til opbevaring af fyringsolie til oliefyret, og som ved andre fyringsolietanke, vil der være en vis risiko for spild i forbindelse med påfyldning.

Da miljøgodkendelsen blev meddelt i 2001, havde virksomheden olietank på 8.000 liter. Olietanke over 6.000 liter er i olietanksbekendtgørelsen<sup>1</sup> klassificeret som mellemstore tanke, med særlige krav til egenkontrol med beholdningen i tanken, for at tjekke tætheden. For tanke under 6.000 liter, er

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines.



der ikke krav om egenkontrol med beholdningen i tanken. Der er i stedet fastsat en sløjfningsfrist.

Der er tale om en fyringsolietank under 6.000 liter til opvarmning af bygninger, i størrelsesorden af en villaolietank. Derfor vurderer Faxe Kommune, at tanken skal leve op til kravene for tanke under 6.000 liter i olietanksbekendtgørelsen. Her er der ikke krav om befæstet areal og opkant.

Tanken står lidt afsides i forhold den daglige færden på virksomheden. Tanken er overjordisk og kan visuelt inspiceres. Derfor vurderer Faxe Kommune, at den ugentlige egenkontrol med beholdningen i form af pejling, kan erstattes at en månedlig visuel inspektion af tanken.

### Påbud

På baggrund af ovenstående påbyder Faxe Kommune, en ændring af vilkårene 7.1 og 9.8 som følger:

#### Vilkår 7.1

*Tankanlæg skal stå på befæstet areal og forsynes med en opkant, der sikrer mod påkørsel og hindre spredning af mindre spild.*

Ændres til

- Den overjordiske fyringsolietank, skal overholde kravene for overjordiske tanke under 6.000 liter, i den til enhver tid gældende olietanksbekendtgørelse.

#### Vilkår 9.8

*Der skal ved kontrol med forbruget og beholdningen mindst én gang ugentligt føres tilsyn med, at olietanken er tæt. Til pejling må der ikke anvendes pejlestokke, der kan beskadige tanken eller dens belægninger. Resultatet afmålingerne skal opbevares i mindst 1 år.*

Ændres til

- Kontrol af tætheden af den overjordiske fyringsolietank, foretages ved en udvendig visuel inspektion af tanken, mindst én gang om måneden. Dato og resultatet af inspektionen indføres i en driftsjournal.

### Høring

Varsling af påbud om ændring af vilkår blev den 26. juni 2019 sendt til virksomheden, der jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 75, stk. 1, har haft mulighed for, at indsende bemærkninger eller oplysninger der har betydning for sagen, herunder evt. omkostninger, fordele og ulemper ved beslutningen.

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger fra virksomheden.

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 681 af 2. juli 2019 om miljøbeskyttelse



### Lovhjemmel

Påbuddet meddeles i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 41b, jf. § 41.

### Offentliggørelse

Afgørelsen er den 10. juli 2019 offentliggjort på kommunens hjemmeside og DMA-portalen.

### Spørgsmål

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I velkomne til at henvende jer til mig på telefon nr. 56203043 eller på mail [mahvb@faxekommune.dk](mailto:mahvb@faxekommune.dk).

Med venlig hilsen

Marit Hvam Pedersen  
Fagkoordinator Miljø og Drikkevand



## Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen udløber den 7. august 2019.

De klageberettigede er:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [www.naevneneshus.dk/](http://www.naevneneshus.dk/). Klageportalen ligger også på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis

1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

## Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 10. januar 2020**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

