

4.3

Jens Jørgen Vennegaard
Hesselåvej 17
Skave
7500 Holstebro

Dato: 19-03-2007
Sagsnr.: 013041-2006
Henv. til: Helle Johansen
Tlf.: 9611 7826

Tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg på Hesselåvej 17, Skave, 7500 Holstebro.

På baggrund af Deres ansøgning meddeles der hermed tilladelse til, at husspildevandet fra hesselåvej 17, Skave, 7500 Holstebro, matr. nr. 5 a, Hessel, Borbjerg bortskaffes via et nedsivningsanlæg.

Anlægget er derfor kun lovligt såfremt det lever op til nedenstående vilkår:

Afløbssystemet for husspildevand, der er dimensioneret til 5 PE (max. 5 fastboende personer), skal opfylde følgende vilkår:

- pkt. 1. Spildevandsanlægget skal udføres i overensstemmelse med retningslinierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 af 1999, omhandlende nedsivningsanlæg op til 30 PE samt Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning. Alle materialer skal være VA-godkendte.
- pkt. 2. Forinden spildevandet fra hele husstanden tilledes nedsivningsanlægget, skal spildevandet passere en min. 2000 l 2-kammer bund-fældningstank. Præfabrikerede tanke skal være VA-godkendte.
- pkt. 3. Fordelerrørene skal placeres således, at der altid vil være en afstand på optimalt 2,5 meter og mindst 1 meter fra underkanten af drænledningerne til højeste grundvandsstand i området.
- pkt. 4. Grundvandstanden skal kunne pejles med et pejlerør, som skal være permanent og tilgængelig for inspektion, så det efterfølgende er muligt at kontrollere vandstanden. Pejlerøret skal føres til mindst 1,5 meter under bunden af siveanlægget.
- pkt. 5. Da kornkurven er beliggende i type A området, dimensioneres anlægget, således at den samlede længde af sivegrøfterne er på min. 30 meter og med en indbyrdes afstand på mindst 2 meter.
- pkt. 6. Bundfældningstanken vil blive tilmeldt den kommunale tømningsordning, hvorefter tanken vil blive tømt en gang årligt på kommunens foranledning. Udgiften i forbindelse med tømningsordningen betales af ejeren. Anlæggets drift og vedligeholdelse, samt evt. ekstratømninger af tanken påhviler alene ejeren.

TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Miljøafdeling

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 9611 7557 - Fax: 9611 7822

Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: miljoe@holstebro.dk

CVR: 36102128

- pkt. 7. Nedsivningsanlægget må ikke tilledes tagvand eller andet spildevand end husspildevand.
- pkt. 8. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandindvindingsanlæg, med og uden krav om drikkevandskvalitet, skal hhv. mindst være 300 og 150 meter. Afstanden fra nedsivningsanlægget til vandløb og søer (herunder drænledninger og grøfter) skal være mindst 25 m.
- pkt. 9. Spildevandsanlægget skal udføres af en aut. kloakmester efter gældende regler, denne tilladelse og i overensstemmelse med de godkendte tegninger.
- pkt. 10. Det påhviler kloakmesteren at fremsende en færdigmelding der attestere, at anlægget er udført i overensstemmelse med denne tilladelse, gældende regler og godkendte tegninger. Anlægget anses ikke for at være lovligt, før miljøafdelingen modtager en færdigmelding underskrevet af en aut. kloakmester.
- pkt. 11. Anlægget skal være færdigmeldt inden 2 år fra dd. ellers bortfalder denne tilladelse.

Miljøafdelingen gør opmærksom på at en nedsivningstilladelse kan tilbagekaldes eller ændres, hvis det er nødvendigt for opretholdelse af en tilfredsstillende grundvandsbeskyttelse i det område, hvor nedsivningen sker. Såfremt det pågældende område kloakeres, er alle grundejere pligtige til at tilslutte sig kloakken, når denne fremføres, hvorefter nedsivningstilladelsen inddrages. Enhver ændring af tilladelsen eller tilbagekaldelse af tilladelsen sker uden erstatning.

Tilladelsen er meddelt iht. § 29 i Miljø- og Energiministeriets "Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, nr. 1667 af 14. december 2006". Jævnfør bekendtgørelsens § 33, kan afgørelser efter § 29 ikke påklages til anden administrativ myndighed.

De har dog mulighed for at indbringe afgørelsen for en domstol, såfremt De ikke mener, at afgørelsens vilkår er i overensstemmelse med lovgivningen, eller de regler, der er udarbejdet med hjemmel i lovgivningen. Et eventuelt sagsanlæg i henhold til miljøbeskyttelseslovens §101 skal være anlagt senest 6 måneder efter meddelelsen af denne afgørelse.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål eller bemærkninger, er De velkomne til at kontakte Holstebro Kommune, Miljøafdelingen ved Helle Johansen på tlf. 9611 7821, for uddybende kommentarer.

Med venlig hilsen

Helle Johansen
Miljøtekniker

Kopi af denne tilladelse er sendt til Aut. kloakmester Kaj Poulsen, Øster Hjermvej 29, 7830 Vinderup.

TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Miljøafdeling

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 9611 7557 - Fax: 9611 7822

Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: miljoe@holstebro.dk

CVR: 36102128

TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Miljøafdeling

Nupark 51 - 7500 Holstebro - Tlf: 9611 7557 - Fax: 9611 7822

Hjemmeside: www.holstebro.dk - E-post: miljoe@holstebro.dk

CVR: 36102128