



Varde
Kommune

OKSBØL SAVVÆRK ApS
Borrevej 31
6840 Oksbøl

Teknik og Miljø

Bytoften 2, 6800 Varde

7994 6800

vardekommune@varde.dk

www.vardekommune.dk

Tilsynsrapport

07-11-2018

Virksomhed Oksbøl Savværk ApS

Adresse Borrevej 31, 6840 Oksbøl

CVR nr. 20903503
PEenhed: 1004577767

Dato for tilsyn 24. oktober 2018

Fra virksomheden deltog Lasse Damgaard Thomsen

Tilsynet udført af Anne Marie Thomsen, Erhvervscenteret, Varde Kommune

Bemærkninger/opfølgning til tilsynet

Fastbrændselfyr

Virksomheden afbrænder affaldstræ fra egen produktion i eget fastbrændselfyr. Ved tilsynet stod der ved siden af fyret en tromle med svedne metalstykker. Metalstykkerne kommer formentligt fra fyret.

Varde Kommune henstiller, at I kun må afbrænde helt rent træ i fyret. Det vil sige, at træet ikke må indeholde rester af metal.

Afkast

Virksomheden har 2 afkast, men forventer i løbet af 2019 at samle afkastene til 1. I den forbindelse skal der monteres et nyt filter.

Oksbøl Savværk ApS sender senest **den 2. december 2018** specifikationer på det nye filter til Varde Kommune.

Kemikalier

Kemikalier blev ved tilsynet opbevaret forskellige steder på virksomheden. Nogle steder med risiko for, at eventuelt spild kan medføre en forurening.

Varde Kommune indskærper efter §§ 19 og

Anne Marie Thomsen

Direkte tlf.: 7994 7459

vardekommune@varde.dk

Journalnr.: 170438/18

Sagsnr.: 18/10816

Postadresse:

Varde Kommune

Bytoften 2, 6800 Varde



07-11-2018

27 i miljøbeskyttelsesloven, at kemikalier opbevares, så der ikke er risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.

Det vil sige, at kemikalier enten skal opbevares på spildbakker eller i rum med tæt belægning, uden afløb og med opkant, så væsker ikke kan løbe ud af rummet.

Journalnr.: 170438/18
Sagsnr.: 18/10816
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 2 / 4

Olietanke

Der er i BBR-meddelelsen (Bolig- og ByggeRegisteret) for virksomheden registreret en overjordisk olietank på 1.500.

Ved tilsynet oplyste I, at denne tank ikke eksisterer.

Varde Kommune henstiller, at I udfylder og indsender et sløjfningskema for olietanken. Dette skal I dog kun gøre, hvis I er helt sikre på, at olietanken ikke er på adressen længere.

På virksomheden var der en overjordisk olietank fra 1981. Denne tank er forældet.

Varde Kommune indskærper efter § 45 i olietanksbekendtgørelsen, at olietanken sløjfes, da den er over 30 år gammel. Sløjfningen skal anmeldes til kommunen. Dette kan også gøres via:

http://www.vardekommune.dk/sites/default/files/borger/bolig_og_byggeri/min_bolig/ny_olietank_-_skema_-_sløjfning_og_installation.pdf

Har I spørgsmål til olietanke, kan I kontakte min kollega Christina Nielsen på:

Mail: chni@varde.dk

Tlf.: 7994 7494

Affald

Ifølge § 64 i affaldsbekendtgørelsen skal virksomheder kildesortere deres affald. **Varde Kommune henstiller, at Oksbøl Savværk ApS har fokus på, at kildesortere affaldet, så mest muligt bliver bortskaffet til genanvendelse.**

Oksbøl Savværk ApS skal senest den **2. decem-**



07-11-2018

ber 2018 sende en kopi af kvitteringer for bortskaffelse af metal og brændbart affald i 2018 til Varde Kommune.

Journalnr.: 170438/18
Sagsnr.: 18/10816
Ref.: Anne Marie Thomsen

Hvis I ønsker at undersøge, hvilke mængder affald, der bliver indberettet i affaldsdatasystemet for jeres virksomhed, så kan de findes her:
<https://www.ads.mst.dk/Forms/Portal/Search.aspx>
[X](#)

Side 3 / 4

Ved tilsynet drøftede vi, hvem der må afhente jeres affald. I kan finde en liste over godkendte affaldsmottagere og affaldstransportører her:
<https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

Baggrund for tilsynet	Brugerbetalingsbekendtgørelsen pkt. E 52
Tilsynstype	Basis
Ved tilsynet er følgende gennemgået	Gennemgang af stamkort. Fysisk gennemgang af virksomheden; affald, spildevand, luft, olietanke.
Resultaterne af egenkontrollen	Virksomheden har ikke krav om egenkontrol
Konstateret jordforurening	Region Syddanmark har ikke fundet anledning til at kortlægge matriklen.
Risikoscore	3,7
Brugerbetaling	I henhold til brugerbetalingsbekendtgørelsen skal Varde Kommune opkræve brugerbetaling for den tid, der er brugt på at planlægge og gennemføre tilsynet på virksomheden samt udarbejdelse af tilsynsrapport, herunder også den eventuelle opfølgning, der måtte være på tilsynet. Opkrævning af brugerbetaling vil ske senest i november 2018. Timeprisen for brugerbetaling fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Tid brugt på planlægning, tilsyn og afrapportering indtil dags dato: 5 timer.



07-11-2018

Lovhenviisning

- Bekendtgørelse, nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Journalnr.: 170438/18
Sagsnr.: 18/10816
Ref.: Anne Marie Thomsen

Side 4 / 4

Med venlig hilsen

Anne Marie Thomsen
Ingeniør

E amot@varde.dk