



Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Circle K
Kettevej 2
2650 Hvidovre

CVR: 28142412
P-nr.: 1005101037

Att: Mikail Hakbilen

Hvidovre Kommune
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Center for Plan og Miljø
Miljø- og Klima
Miljømedarbejder:
Emilie Engberg Nielsen

Telefon: 3639 2515

E-mail: faac@hvidovre.dk
Afd. e-mail: miljo@hvidovre.dk

Sagsnr.: 25/6420
Doknr.: 49049/25

Dato: 27-03-2025

Rådhusets åbningstider:

Mandag-onsdag:	10:00-14.30
Torsdag:	13:00-17.30
Fredag:	10:00-13.30

Miljøtilsyn hos Circle K 2025

Hvidovre Kommune, Center for Plan og Miljø, har den 20. marts 2025 været på miljøtilsyn hos Circle K, Kettevej 2, 2650 Hvidovre.

Ved tilsynet var virksomheden repræsenteret af Hamit Koyuncu og Hvidovre Kommune var repræsenteret ved Mads Bilbo og Emilie Engberg Nielsen.

Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med miljøforholdene på hele virksomheden.

Regulering

Hjemmel

Virksomheden er omfattet af benzinstationsbekendtgørelsen¹, brugerbetalingsbekendtgørelsen², bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer³ og olieretankbekendtgørelsen⁴

¹ Bekendtgørelse nr. 1254 af 23/11/2019 om forebyggelse af forurening af jord, grundvand, og overfladevand fra benzin- og dieselsalgslæger

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

³ Bekendtgørelse nr. 1175 af den 22. september 2016 om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer

⁴ Bekendtgørelse nr. 1257 af den 27. nov. 2019 om indretning, etablering og drift af olieretanke, rørsystemer og pipelines,

Håndhævelser

Tilsynet foranledigede følgende indskærpelser og henstillinger: se oversigt i efterfølgende skema 1.

Skema 1: Oversigt over håndhævelser som følge af tilsynet.

Type	Beskrivelse af håndhævelse
Indskærpelse af Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer, § 3, §8 og § 10	Det er påkrævet at virksomheden sender: • Dokumentation for at tjek af pumpe på standere er eftersat for visuelle tegn på utætheder inkl. slanger og pistoler • Dokumentation for at der er fase II Dampretur, egenkontrol og ekstern kontrol • Dokumentation for at udstyret er typegodkendt og certifikatet skal dokumentere at de danske krav for genindvindingskrav på 85% er opfyldt og damp/benzinindholdet ligger mellem 0,87-1,13. • Data fra de konkrete målinger der er foretaget pr. system, jf. bilag 1 afsnit II. Fristen for fremsendelsen af ovenstående dokumentation til Hvidovre Kommunes er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af vilkår 6.1.4 tilslutningstilladelsen til vaskehallen 2013	Ved tilsynet oplyste virksomheden at der i 2024 er etableret en ny vaskehal med to porte. Den gamle vaskehal er fjernet. I det der er sket en større ændring af vaskehallen og væsentlige ændringer af indholdet i gældende tilslutningstilladelse 2013, skal Hvidovre Kommune revidere tilslutningstilladelsen. Virksomheden skal fremsende oplysninger om den nye vaskehal, i form af plantegning, opdateret kloaktegning, produktblad på ny vaskeanlæg, liste over vaskemidler, og indsende oplysninger om de forhold der er ændret siden den nye vaskehal er opført.

	 Fristen for fremsendelsen af ovenstående oplysninger til Hvidovre Kommunes er den 15. april 2025. Oplysningerne sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af vilkår 6.6.2., 6.4.1 og vilkår 6.7.1 i tilslutningstilladelsen til vaskehallen 2013	Det er påkrævet at virksomheden sender følgende: • Flowproportionale analyser af emissionskoncentrationerne skal udføres årligt. Fristen for fremsendelsen af -dokumentation for udført flowproportionale analyser for 2023 til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk • Virksomheden skal føre driftsjournal over følgende: - antal motorvask samt vask af motorkøretøjer pr. år - forbrug af vaskeprodukter, herunder rengøringskemikalier til rengøring af vaskehal/-plads pr. år. - Dokumentation af regelmæssig kontrol af doseringsanlæg til vaskekemikalier - Forbrug af rensset vand pr. år - analyseresultater af prøveudtagning - Driftsforstyrrelser, som påvirker spildevandsudledningen, og årsagen hertil

	inspektion og rengøring af renseanlægget Virksomheden skal fremsende dokumentation for at olieudskillere og sandfang er tømt. Fristen for fremsendelsen af driftsjournal og dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af Benzinstationsbekendtgørelsen, §15	Alarmer i benzin- og olieudskillere samt alarmer og flydelukker i magasinbrønde skal funktions prøves mindst en gang årligt. Fristen for fremsendelse af tømningsrapporter og dokumentation for funktionsprøvning af sandfang olieudskillere til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af Affaldbekendtgørelsens kapitel 11, § 71.	Virksomheden skal fremsende dokumentation for at olieudskillere og sandfang på påfyldningsplads og salgsplads er tømt. Fristen for fremsendelse af dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang skal sendes til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines, §35 og §42	Virksomheden skal registrere det månedlige beholderregnskab for underjordiske olietanke for år 2024 (volumen påfyldt, volumen forbrug, evt. spild). Virksomheden skal fremsende dokumentation for egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af underjordiske olietanke

	Fristen for fremsendelse af dokumentation for det månedlige beholderregnskab, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af underjordiske olietanke skal sendes til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse jf. Affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10 om sortering af affald.	Virksomheder skal fremsende kvitteringer for afhentning af følgende affaldsfraktioner: • Metal • Kemikalieaffald • Madaffald • Plastaffald • Restaffald Fristen for fremsendelse af ovenstående dokumentation skal sendes til Hvidovre Kommune er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk
Indskærpelse af Benzinstationskendtgørelsen § 6 stk.5, og § 8, stk.2	Virksomheden skal reparere revner og opfylde skel i betonbelægningen på påfyldningsplads og salgsplads, så belægningen er tæt. Hvidovre Kommune konstaterede på tilsynet at belægningen på salgsplads og påfyldningsplads ikke var tæt:  Billede 1: Utæt belægning på salgsplads



Billede 2: Utæt belægning på salgsplads



Billede 3: Utæt belægning på salgsplads



Billede 4: Utæt belægning på påfyldningsplads

Billede- dokumentation for at revner og utætheder i betonbelægningerne er udbedret skal fremsendes til Hvidovre Kommune **senest den 15. april 2025**. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Bemærkninger til virksomhedens miljøforhold

Olietanke

Virksomheden har fem underjordiske olietanke ved påfyldningspladsen. Virksomheden skal registrere det månedlige beholderregnskab for underjordiske olietanke for år 2024 (volumen påfyldt, volumen forbrug, evt. spild).

Derudover skal virksomheden fremsende dokumentation for egenkontrol, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af underjordiske olietanke

Fristen for fremsendelse af dokumentation for det månedlige beholderregnskab, vedligeholdelse, inspektion og tæthedsprøvning af underjordiske olietanke er **den 15. april 2025**. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Dampretursystem på salgsplads

Ved tilsynet drøftede vi at virksomheden skal fremsende dokumentation for det årlige eftersyn af dampretursystemet på salgspladsen.

Det er påkrævet at virksomheden sender:

- Dokumentation for tjek af pumpe på standere er eftersat for visuelle tegn på utætheder inkl. slanger og pistoler
- Dokumentation for at der er fase II Dampretur, egenkontrol og ekstern kontrol
- Dokumentation for at udstyret er typegodkendt og certifikatet skal dokumentere at de danske krav for genindvindingskrav på 85% er opfyldt og damp/benzinindholdet ligger mellem 0,87-1,13.
- Data fra de konkrete målinger der er foretaget pr. system, jf. bilag 1 afsnit II.

Fristen for fremsendelsen af ovenstående dokumentation til Hvidovre Kommunes er **den 15. april 2025**. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Olieudskillere og sandfang

På tilsynet drøftede vi at virksomheden skal fremsende dokumentation for tømning og egenkontrol af olieudskillere og sandfang på salgsplads, vaskehal og påfyldningsplads.

Alarmer i benzin- og olieudskillere samt alarmer og flydelukker i magasinbrønde skal funktions prøves mindst en gang årligt.

Fristen for fremsendelse af tømningsrapporter og dokumentation for funktionsprøvning af sandfang olieudskillere er **den 15. april 2025**. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Affald

Tilsynsførende konstaterede ved tilsynet at virksomheden producerede følgende affaldsfraktioner:

- Metal
- Kemikalieaffald
- Madaffald
- Plastaaffald
- Restaffald
- Pap

Virksomheden opbevarer affald i affaldsbeholdere og affaldet afhentes af Marius Pedersen. Pap presses i egen pappresser og pap afleveres hos Rema1000.

Virksomheden skal fremsende dokumentation for afhentning ovenstående affaldsfraktioner. Fristen for fremsendelse af denne dokumentation er **den**

15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Spildevand

På tilsynet drøftede vi den nye vaskehal. Virksomheden oplyste at der i 2024 er etableret en ny vaskehal med to porte. Den gamle vaskehal er fjernet. I det at der er sket en større ændring omkring vaskehallen og væsentlige ændringer af indholdet i gældende tilslutningstilladelse 2013, skal Hvidovre Kommune revidere tilslutningstilladelsen.

Virksomheden skal fremsende oplysninger om den nye vaskehal, i form af plantegning, opdateret kloaktegning, produktblad på det nye vaskeanlæg, underjordiske installationer (olieudskillere, sandfang, magasinbrønd, biobrønd) liste over vaskemidler, og indsende oplysninger om de forhold der er ændret siden den nye vaskehal er opført. Fristen for fremsendelsen af oplysningerne er **den 15. april 2025**. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

På tilsynet konstaterede Hvidovre Kommune at der anvendes svanemærkede vaskemidler i vaskehallen, som opbevares på spildbakker i teknikrummet ved vaskehallen. Der anvendes samme slags vaskemidler som der blev anvendt i den gamle vaskehal.

Virksomheden skal fremsende en den årlige spildevandsprøve fra vaskehallen fra 2025, samt driftjournal for drift af vaskehallen. Fristen for fremsendelse af dokumentation er den 15. april 2025. Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Jord -og grundvand

Der blev ikke konstateret nogen akut jordforening på tilsynet.

På tilsynet konstaterede Hvidovre Kommune at betonbelægningen på påfyldningsplads og salgspladsen ikke er tæt. Betonbelægningen skal være tæt, for at undgå forurening af jord og grundvand.

Virksomheden skal reparere revner og opfylde skel i betonbelægningen på påfyldningsplads og salgsplads, så belægningen er tæt. Billededokumentation for at revner og utætheder i betonbelægningerne er udbedret skal fremsendes til Hvidovre Kommune **senest den 15. april 2025**.

Dokumentation sendes til Hvidovre Kommunes miljøpostkasse: miljo@hvidovre.dk

Brugerbetalingsbekendtgørelsen

Miljøtilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling⁵, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt til tilsyn på virksomheden og sagsbehandling i forbindelse med tilsynet.

Brugerbetalingen opkræves altid af Hvidovre Kommune i slutningen af året med skæringsdato 31. oktober.

Offentliggørelse

⁵ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29/06/2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Denne tilsynsrapport skal jævnfør bekendtgørelse om miljøtilsyn⁶ offentliggøres. Eventuelle bemærkninger til tilsynsrapporten skal fremsendes inden 14 dage. Medmindre der er bemærkninger, der giver anledning til ændringer, vil tilsynsrapporten herefter blive offentliggjort.

Spørgsmål eller bemærkninger til sagen er velkomne hos undertegnede.

Med venlig hilsen

Emilie Engberg Nielsen

⁶ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, BEK nr. 1536 af 09/12/2019